

#78799#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Емельянова 300-310, посёлок Борисово, Калининград

| Заводской номер счётчика 22186295 | Показания прибора, ГДж 23.04.2024 | Предыдущие показания, ГДж 23.03.2024 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2310,388 | 2164,451 | 145.937 | 34.856 |

+ газоп

42.805 R

Подпись исполнителя



#78798#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 22186295
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °С | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °С | t2, °С | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 24.03.2024 | 6,6 | 12,574 | 0 | 371,96 | 361,67 | 0 | 367,346 | 358,544 | 0 | 24 | 0 | 51,7 | 43,5 | 0,39 | 0,33 |
| 25.03.2024 | 3,6 | 11,427 | 0 | 370,98 | 361,03 | 0 | 366,736 | 358,084 | 0 | 24 | 0 | 49,5 | 42,1 | 0,39 | 0,33 |
| 26.03.2024 | 3,9 | 9,855 | 0 | 371,83 | 362,09 | 0 | 368,189 | 359,537 | 0 | 24 | 0 | 45,9 | 39,5 | 0,4 | 0,35 |
| 27.03.2024 | 5,5 | 8,585 | 0 | 370,08 | 360,58 | 0 | 366,874 | 358,231 | 0 | 24 | 0 | 43,5 | 37,9 | 0,39 | 0,33 |
| 28.03.2024 | 9,1 | 7,903 | 0 | 369,75 | 360,42 | 0 | 366,776 | 358,246 | 0 | 24 | 0 | 42,1 | 36,9 | 0,38 | 0,33 |
| 29.03.2024 | 11,8 | 7,915 | 0 | 369,81 | 360,47 | 0 | 366,826 | 358,276 | 0 | 24 | 0 | 42,2 | 37 | 0,38 | 0,33 |
| 30.03.2024 | 10,7 | 7,039 | 0 | 369,65 | 360,44 | 0 | 366,857 | 358,379 | 0 | 24 | 0 | 40,7 | 36,2 | 0,39 | 0,33 |
| 31.03.2024 | 13,4 | 6,49 | 0 | 369,39 | 360,3 | 0 | 366,714 | 358,271 | 0 | 24 | 0 | 40 | 35,8 | 0,38 | 0,33 |
| 01.04.2024 | 16,7 | 6,409 | 0 | 369,3 | 360,32 | 0 | 366,609 | 358,275 | 0 | 24 | 0 | 40,2 | 36,1 | 0,39 | 0,33 |
| 02.04.2024 | - | 7,286 | 0 | 369,38 | 360,18 | 0 | 366,486 | 358,011 | 0 | 24 | 0 | 41,6 | 36,8 | 0,39 | 0,33 |
| 03.04.2024 | - | 11,65 | 0 | 371,06 | 361,2 | 0 | 366,757 | 358,241 | 0 | 24 | 0 | 49,9 | 42,3 | 0,4 | 0,35 |
| 04.04.2024 | - | 10,977 | 0 | 370,41 | 360,63 | 0 | 366,288 | 357,742 | 0 | 24 | 0 | 48,9 | 41,7 | 0,39 | 0,33 |
| 05.04.2024 | - | 7,901 | 0 | 369,67 | 360,31 | 0 | 366,654 | 358,114 | 0 | 24 | 0 | 42,2 | 37,1 | 0,39 | 0,34 |
| 06.04.2024 | - | 7,155 | 0 | 369,56 | 360,32 | 0 | 366,865 | 358,318 | 0 | 24 | 0 | 40,2 | 35,6 | 0,39 | 0,34 |
| 07.04.2024 | - | 7,453 | 0 | 369,57 | 360,35 | 0 | 366,692 | 358,234 | 0 | 24 | 0 | 41,4 | 36,5 | 0,39 | 0,34 |
| 08.04.2024 | - | 6,893 | 0 | 369,39 | 360,36 | 0 | 366,628 | 358,278 | 0 | 24 | 0 | 40,7 | 36,2 | 0,39 | 0,33 |
| 09.04.2024 | - | 3,709 | 0 | 201,03 | 196 | 0 | 199,513 | 194,847 | 0 | 24 | 0 | 40,9 | 36,4 | 0,42 | 0,37 |
| 10.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 18,4 | 17,8 | 0,47 | 0,41 |
| 11.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14,1 | 13 | 0,47 | 0,41 |
| 12.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13,9 | 13 | 0,47 | 0,41 |
| 13.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13,5 | 12,8 | 0,47 | 0,41 |
| 14.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 12,3 | 0,47 | 0,41 |
| 15.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11,6 | 10,9 | 0,47 | 0,41 |
| 16.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11,8 | 11 | 0,47 | 0,41 |
| 17.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11,6 | 10,7 | 0,47 | 0,41 |
| 18.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28,7 | 23,4 | 0,47 | 0,41 |
| 19.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47,8 | 39,8 | 0,47 | 0,41 |
| 20.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50,2 | 41,8 | 0,47 | 0,41 |
| 21.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 49,1 | 41,1 | 0,47 | 0,41 |
| 22.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 51,9 | 43 | 0,47 | 0,41 |
| 23.04.2024 | - | 4,715 | 0 | 130,83 | 127,1 | 0 | 129,168 | 125,998 | 0 | 0 | 24 | 52,2 | 43,5 | 0,43 | 0,37 |
| Итого: | 8,1 | 145,936 | 0 | 6253,65 | 6093,77 | 0 | 6197,978 | 6053,626 | 0 | 421 | 323 | 36,43 | 31,67 | 0,43 | 0,37 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 421 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.03.2024 | 2164,451 | 58760,59 | 59424,87 | 0 | 57980,663 | 58901,739 | 0 | 6762 | 15 |
| 23.04.2024 | 2310,388 | 65014,24 | 65518,64 | 0 | 64178,641 | 64955,365 | 0 | 7168 | 353 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения