

#16081#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 67, Калининград (Жилье)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 3973
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1540796
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,11	121,727	120,225	118,827	118,974	24	24	0	0	73,4	47,4	9,1	5,1	8,2
25.02.2021	2,689	106,597	105,526	104,13	104,465	24	24	0	0	72,3	46,6	9,1	5,1	10,7
26.02.2021	3,198	133,043	131,317	129,958	129,921	24	24	0	0	72,4	47,8	9,1	5,1	4,9
27.02.2021	3,435	146,272	144,247	142,86	142,661	24	24	0	0	72,6	48,6	9,1	5,1	3,2
28.02.2021	3,851	167,736	165,18	163,775	163,285	24	24	0	0	73,1	49,7	9,1	5,1	3
01.03.2021	3,886	171,744	169,093	167,638	167,089	24	24	0	0	73,6	50,5	9,1	5,1	2,5
02.03.2021	3,645	157,253	154,972	153,544	153,214	24	24	0	0	73	49,4	9,1	5,1	3,2
03.03.2021	3,81	149,196	146,927	145,436	145,242	24	24	0	0	75,8	49,6	9,1	5,1	1,3
04.03.2021	3,863	156,943	154,499	153,044	152,703	24	24	0	0	75,2	50	9,1	5,1	1,3
05.03.2021	4,091	156,225	153,611	152,091	151,748	24	24	0	0	77,9	51,1	9,1	5,1	-0,7
06.03.2021	4,089	158,509	155,941	154,363	154,057	24	24	0	0	77,4	51	9,1	5,1	1,4
07.03.2021	4,057	162,344	159,757	158,241	157,873	24	24	0	0	75,9	50,4	9,1	5,1	1,7
08.03.2021	4,406	179,255	176,22	174,602	174,013	24	24	0	0	77	51,9	9,1	5,1	0
09.03.2021	4,163	148,958	146,401	144,816	144,601	24	24	0	0	80,1	51,4	9,1	5,1	-1,7
10.03.2021	4,211	152,315	149,714	148,142	147,898	24	24	0	0	79,4	51,1	9,1	5,1	-0,7
11.03.2021	4,17	152,92	150,334	148,73	148,483	24	24	0	0	79,4	51,4	9,1	5,1	-0,8
12.03.2021	3,643	139,161	137,147	135,693	135,646	24	24	0	0	75,3	48,5	9,1	5,1	4,6
13.03.2021	3,581	146,827	144,775	143,321	143,183	24	24	0	0	73,5	48,6	9,1	5,1	4,9
14.03.2021	4,007	170,361	167,832	166,305	165,927	24	24	0	0	73,4	49,4	9,1	5,1	3,7
15.03.2021	3,738	155,714	153,443	151,994	151,72	24	24	0	0	73,6	49,1	9,1	5,1	3,2
16.03.2021	3,676	149,234	147,094	145,617	145,461	24	24	0	0	74	48,9	9,1	5,1	2,5
17.03.2021	3,81	159,008	156,625	155,125	154,805	24	24	0	0	74,4	50	9,1	5,1	1,6
18.03.2021	3,896	164,891	162,352	160,852	160,422	24	24	0	0	74,6	50,5	9,1	5,1	1
19.03.2021	4,101	167,883	165,141	163,578	163,102	24	24	0	0	76,6	51,6	9,1	5,1	-1,1
20.03.2021	4,188	162,898	160,156	158,531	158,133	24	24	0	0	78,4	52,1	9,1	5,1	-1,1
21.03.2021	4,149	157,805	155,195	153,672	153,359	24	24	0	0	77,4	50,4	9,1	5,1	1,8
22.03.2021	3,666	142,156	140,047	138,547	138,438	24	24	0	0	76,1	49,7	9,1	5,1	2,6
23.03.2021	3,44	135,727	133,945	132,422	132,484	24	24	0	0	74,4	48,5	9,1	5,1	-
Итого:	106,569	4272,702	4207,716	4165,854	4158,907	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,569													

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	2172,264	91851,987	91413,553	89629,024	90353,038	23170,74	0
23.03.2021	2278,83	96124,688	95621,266	93794,875	94511,945	23842,73	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 7:41:55