

#16076#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Киевская 67, Калининград (Жилье)
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 3973
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1540796
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2021 | 0,699 | 39,992 | 40,695 | 39,109 | 40,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 52,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 25.07.2021 | 0,73 | 41,68 | 42,328 | 40,758 | 41,789 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 52,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 26.07.2021 | 0,676 | 40,344 | 41,086 | 39,469 | 40,539 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53 | 9,1 | 5,1 | - |
| 27.07.2021 | 0,7 | 41,078 | 41,781 | 40,172 | 41,242 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 53 | 9,1 | 5,1 | - |
| 28.07.2021 | 0,69 | 41,281 | 41,984 | 40,375 | 41,43 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 53,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 29.07.2021 | 0,7 | 40,695 | 41,414 | 39,789 | 40,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 53,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 30.07.2021 | 0,674 | 41,57 | 42,266 | 40,672 | 41,703 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 53,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 31.07.2021 | 0,77 | 46,023 | 46,586 | 45 | 45,969 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 53,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 01.08.2021 | 0,759 | 45,109 | 45,781 | 44,117 | 45,18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 53,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 02.08.2021 | 0,738 | 43,43 | 44,086 | 42,469 | 43,508 | 23,88 | 23,88 | 0 | 0 | 70,4 | 53,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 03.08.2021 | 0,72 | 42,758 | 43,438 | 41,828 | 42,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 52,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 04.08.2021 | 0,749 | 56,039 | 56,414 | 54,781 | 55,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 57,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 05.08.2021 | 0,655 | 37,836 | 38,664 | 37,008 | 38,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 52,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 06.08.2021 | 0,763 | 45,141 | 45,773 | 44,164 | 45,18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 52,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 07.08.2021 | 0,773 | 44,797 | 45,414 | 43,812 | 44,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 08.08.2021 | 0,869 | 49,359 | 49,836 | 48,273 | 49,195 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 52,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 09.08.2021 | 0,773 | 45,07 | 45,68 | 44,078 | 45,094 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 52,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 10.08.2021 | 0,823 | 48,016 | 48,555 | 46,961 | 47,922 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 52,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 11.08.2021 | 0,766 | 46,141 | 46,742 | 45,133 | 46,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 12.08.2021 | 0,821 | 48,016 | 48,531 | 46,953 | 47,898 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 53 | 9,1 | 5,1 | - |
| 13.08.2021 | 0,814 | 48,266 | 48,805 | 47,203 | 48,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 53,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 14.08.2021 | 0,808 | 48,172 | 48,711 | 47,117 | 48,07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 53,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 15.08.2021 | 0,88 | 52,32 | 52,742 | 51,164 | 52,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 53,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 16.08.2021 | 0,822 | 48,898 | 49,43 | 47,82 | 48,773 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 53,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 17.08.2021 | 0,772 | 47,008 | 47,602 | 45,977 | 46,969 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 53,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 18.08.2021 | 0,809 | 49,586 | 50,109 | 48,5 | 49,445 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 53,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 19.08.2021 | 0,781 | 48,227 | 48,789 | 47,164 | 48,133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 53,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 20.08.2021 | 0,827 | 51,68 | 52,141 | 50,555 | 51,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 53,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 21.08.2021 | 0,848 | 52,312 | 52,766 | 51,156 | 52,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 53,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 22.08.2021 | 0,913 | 55,102 | 55,461 | 53,875 | 54,711 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 54 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 23,122 | 1385,946 | 1403,61 | 1355,452 | 1385,047 | 719,88 | 719,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,122 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
 Период нормальной работы системы, ч 719,88

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 23.07.2021 | 2455,839 | 103888,984 | 103381,352 | 101378,672 | 102184,578 | 26770,72 | 0 |
| 22.08.2021 | 2478,962 | 105274,93 | 104784,961 | 102734,125 | 103569,625 | 27490,59 | 0 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2021 15:00:04