

#126105#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Киевская 121А, Калининград

4817

9283

ТВ7 (ASCII)

20112767

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	13,774	0	221,75	0	0	216,75	0	0	24	0	70,9	55,8	0,47	0,38	6,8
25.03.2025	11,354	0	121,004	0	0	118,273	0	0	24	0	71	48,1	0,5	0,4	5,5
26.03.2025	11,291	0	134,649	0	0	131,727	0	0	24	0	69,4	48,9	0,49	0,4	4,4
27.03.2025	10,662	0	132,751	0	0	129,92	0	0	24	0	68,8	49,2	0,49	0,4	6,9
28.03.2025	9,672	0	132,503	0	0	129,601	0	0	24	0	69,9	52,1	0,5	0,4	5,7
29.03.2025	8,916	0	130,13	0	0	127,277	0	0	24	0	69,9	53,2	0,5	0,4	8,9
30.03.2025	9,899	0	123,34	0	0	120,621	0	0	24	0	70,1	50,5	0,5	0,4	9,9
31.03.2025	10,171	0	129,674	0	0	126,857	0	0	24	0	69,7	50,6	0,5	0,4	6,8
01.04.2025	11,341	0	126,841	0	0	124,05	0	0	24	0	70	48,2	0,49	0,4	5,9
02.04.2025	11,317	0	144,776	0	0	141,608	0	0	24	0	69,8	50,7	0,5	0,4	-
03.04.2025	11,028	0	133,753	0	0	130,876	0	0	24	0	69	48,9	0,5	0,4	-
04.04.2025	11,414	0	145,465	0	0	142,352	0	0	24	0	69	49,8	0,5	0,4	-
05.04.2025	11,865	0	139,545	0	0	136,521	0	0	24	0	69,4	48,7	0,49	0,4	-
06.04.2025	11,859	0	137,008	0	0	134,033	0	0	24	0	69,4	48,3	0,48	0,4	-
07.04.2025	11,597	0	138,497	0	0	135,518	0	0	24	0	69,2	48,7	0,49	0,4	-
08.04.2025	10,587	0	143,092	0	0	140,032	0	0	24	0	68,9	50,9	0,46	0,38	-
09.04.2025	12,112	0	170,495	0	0	166,806	0	0	24	0	69,3	52	0,5	0,4	-
10.04.2025	13,589	0	152,527	0	0	149,151	0	0	24	0	70,2	48,4	0,48	0,4	-
11.04.2025	11,524	0	134,863	0	0	131,925	0	0	24	0	69,5	48,7	0,48	0,4	-
12.04.2025	14,129	0	165,235	0	0	161,604	0	0	20	4	69,9	49	0,48	0,4	-
13.04.2025	13,667	0	177,837	0	0	174,018	0	0	24	0	69	50,3	0,48	0,4	-
14.04.2025	10,396	0	154,667	0	0	151,435	0	0	24	0	68	51,6	0,48	0,4	-
15.04.2025	8,555	0	155,35	0	0	152,181	0	0	24	0	67,1	53,7	0,48	0,4	-
16.04.2025	8,905	0	154,289	0	0	151,088	0	0	24	0	67,7	53,7	0,48	0,4	-
17.04.2025	7,247	0	166,879	0	0	163,177	0	0	24	0	70,2	59,6	0,46	0,39	-
18.04.2025	3,95	0	192,669	0	0	188,22	0	0	24	0	71,7	66,7	0,45	0,38	-
19.04.2025	4,278	0	224,776	0	0	219,897	0	0	24	0	69,5	64,8	0,44	0,38	-
20.04.2025	3,874	0	209,859	0	0	205,202	0	0	24	0	70,3	65,8	0,45	0,38	-
21.04.2025	4,122	0	227,696	0	0	222,762	0	0	24	0	69,4	64,9	0,44	0,38	-
22.04.2025	3,76	0	192,749	0	0	188,596	0	0	24	0	69,1	64,4	0,44	0,38	-
23.04.2025	3,516	0	87,911	0	0	85,961	0	0	24	0	70,3	60,5	0,45	0,38	-
Итого:	300,371	0	4802,58	0	0	4698,039	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,742														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	12890,286	232460,169	0	0	227510,716	0	0	32476	54
23.04.2025	13190,657	237262,749	0	0	232208,756	0	0	33216	58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:40:07