

#83876#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 121А, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9283
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112767
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	13,002	0	142,091	0	0	138,926	0	0	24	0	70,5	48,2	0,46	0,39	2,9
25.04.2024	12,969	0	141,824	0	0	138,651	0	0	24	0	70,6	48,3	0,47	0,39	4,9
26.04.2024	12,907	0	148,551	0	0	145,253	0	0	24	0	70,3	49,1	0,47	0,39	6,4
27.04.2024	12,704	0	155,261	0	0	151,867	0	0	24	0	69,7	49,7	0,47	0,39	7,8
28.04.2024	9,024	0	126,912	0	0	124,186	0	0	24	0	69	51,7	0,47	0,39	12,1
29.04.2024	3,968	0	75,13	0	0	73,543	0	0	24	0	68,5	55,6	0,48	0,39	14,6
30.04.2024	3,945	0	84,914	0	0	83,16	0	0	24	0	67,6	56,3	0,48	0,39	16,9
01.05.2024	4,105	0	87,69	0	0	85,876	0	0	24	0	67,7	56,3	0,47	0,39	16,1
02.05.2024	4,108	0	70,955	0	0	69,413	0	0	24	0	69,4	55,3	0,44	0,37	-
03.05.2024	3,799	0	68,364	0	0	66,892	0	0	24	0	69,2	55,6	0,47	0,38	-
04.05.2024	3,792	0	72,632	0	0	71,096	0	0	24	0	68,6	55,9	0,47	0,38	-
05.05.2024	3,781	0	68,329	0	0	66,85	0	0	24	0	69,2	55,8	0,47	0,38	-
06.05.2024	3,913	0	72,713	0	0	71,149	0	0	24	0	69,1	56	0,47	0,38	-
07.05.2024	3,753	0	67,561	0	0	66,103	0	0	24	0	69,3	55,7	0,47	0,38	-
08.05.2024	3,688	0	71,747	0	0	70,254	0	0	24	0	67,8	55,3	0,47	0,38	-
09.05.2024	4,007	0	69,466	0	0	67,968	0	0	24	0	69,2	55,1	0,47	0,38	-
10.05.2024	3,938	0	66,956	0	0	65,507	0	0	24	0	69,4	55,1	0,47	0,38	-
11.05.2024	3,937	0	70,277	0	0	68,767	0	0	24	0	69,1	55,5	0,47	0,37	-
12.05.2024	3,999	0	74,121	0	0	72,541	0	0	24	0	68,8	55,7	0,47	0,38	-
13.05.2024	3,916	0	73,681	0	0	72,118	0	0	24	0	68,6	55,7	0,46	0,37	-
14.05.2024	3,784	0	60,79	0	0	59,457	0	0	24	0	69,8	54,6	0,46	0,37	-
15.05.2024	3,755	0	73,335	0	0	71,805	0	0	24	0	67,8	55,3	0,45	0,37	-
16.05.2024	3,938	0	89,32	0	0	87,509	0	0	24	0	66,8	56,1	0,45	0,37	-
17.05.2024	3,7	0	78,933	0	0	77,325	0	0	24	0	67,1	55,6	0,45	0,37	-
18.05.2024	3,621	0	101,32	0	0	99,389	0	0	24	0	64,6	55,9	0,45	0,38	-
19.05.2024	3,767	0	80,731	0	0	79,083	0	0	24	0	67	55,7	0,45	0,38	-
20.05.2024	3,691	0	98,558	0	0	96,644	0	0	24	0	65,3	56,2	0,45	0,37	-
21.05.2024	3,605	0	99,226	0	0	97,321	0	0	24	0	64,8	56	0,45	0,37	-
22.05.2024	3,719	0	79,53	0	0	77,909	0	0	24	0	67,1	55,7	0,46	0,37	-
23.05.2024	3,723	0	93,501	0	0	91,662	0	0	24	0	65,7	56	0,46	0,37	-
Итого:	156,558	0	2664,419	0	0	2608,224	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,393														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	9686,07	184806,99	0	0	180903,275	0	0	24462	52
23.05.2024	9842,626	187471,411	0	0	183511,5	0	0	25182	52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 9:04:24