

#4572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 121А, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9283
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20112767
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2023 | 3,525 | 0 | 90,901 | 0 | 0 | 89,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 56,6 | 0,43 | 0,36 | - |
| 25.05.2023 | 3,675 | 0 | 84,349 | 0 | 0 | 82,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 56,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 26.05.2023 | 3,597 | 0 | 90,274 | 0 | 0 | 88,484 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 56,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| 27.05.2023 | 3,638 | 0 | 75,635 | 0 | 0 | 74,046 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 56,5 | 0,44 | 0,35 | - |
| 28.05.2023 | 3,748 | 0 | 72,084 | 0 | 0 | 70,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 56,3 | 0,44 | 0,35 | - |
| 29.05.2023 | 3,794 | 0 | 83,214 | 0 | 0 | 81,489 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 56,5 | 0,45 | 0,36 | - |
| 30.05.2023 | 3,605 | 0 | 79,456 | 0 | 0 | 77,805 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 56,7 | 0,44 | 0,36 | - |
| 31.05.2023 | 3,52 | 0 | 66,567 | 0 | 0 | 65,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 56,4 | 0,44 | 0,35 | - |
| 01.06.2023 | 3,622 | 0 | 67,485 | 0 | 0 | 66,024 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 56,2 | 0,44 | 0,35 | - |
| 02.06.2023 | 3,748 | 0 | 80,54 | 0 | 0 | 78,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 56,8 | 0,43 | 0,35 | - |
| 03.06.2023 | 3,623 | 0 | 67,685 | 0 | 0 | 66,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 56,2 | 0,44 | 0,35 | - |
| 04.06.2023 | 3,686 | 0 | 64,244 | 0 | 0 | 62,825 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 56,1 | 0,44 | 0,35 | - |
| 05.06.2023 | 3,707 | 0 | 74,967 | 0 | 0 | 73,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 56,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 06.06.2023 | 3,467 | 0 | 67,494 | 0 | 0 | 66,043 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 56,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 07.06.2023 | 3,466 | 0 | 77,386 | 0 | 0 | 75,772 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 57 | 0,44 | 0,35 | - |
| 08.06.2023 | 3,416 | 0 | 65,787 | 0 | 0 | 64,366 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 56,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 09.06.2023 | 3,193 | 0 | 70,345 | 0 | 0 | 68,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 57 | 0,43 | 0,35 | - |
| 10.06.2023 | 3,367 | 0 | 77,899 | 0 | 0 | 76,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 57 | 0,43 | 0,35 | - |
| 11.06.2023 | 3,26 | 0 | 73,624 | 0 | 0 | 72,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 57,1 | 0,43 | 0,35 | - |
| 12.06.2023 | 3,437 | 0 | 90,98 | 0 | 0 | 89,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 57,1 | 0,38 | 0,3 | - |
| 13.06.2023 | 3,396 | 0 | 72,052 | 0 | 0 | 70,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 56,9 | 0,44 | 0,35 | - |
| 14.06.2023 | 3,398 | 0 | 88,033 | 0 | 0 | 86,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 59,2 | 0,43 | 0,35 | - |
| 15.06.2023 | 3,369 | 0 | 75,449 | 0 | 0 | 73,878 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 57 | 0,44 | 0,35 | - |
| 16.06.2023 | 3,338 | 0 | 66,584 | 0 | 0 | 65,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 56,8 | 0,44 | 0,35 | - |
| 17.06.2023 | 3,27 | 0 | 67,552 | 0 | 0 | 66,112 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 56,9 | 0,44 | 0,35 | - |
| 18.06.2023 | 3,53 | 0 | 70,781 | 0 | 0 | 69,258 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 57 | 0,44 | 0,35 | - |
| 19.06.2023 | 3,282 | 0 | 66,692 | 0 | 0 | 65,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 56,9 | 0,44 | 0,35 | - |
| 20.06.2023 | 3,272 | 0 | 62,349 | 0 | 0 | 60,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 56,7 | 0,44 | 0,35 | - |
| 21.06.2023 | 3,137 | 0 | 59,601 | 0 | 0 | 58,301 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 56,8 | 0,44 | 0,35 | - |
| 22.06.2023 | 3,264 | 0 | 67,559 | 0 | 0 | 66,106 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 57,3 | 0,44 | 0,35 | - |
| 23.06.2023 | 3,117 | 0 | 60,595 | 0 | 0 | 59,293 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 56,6 | 0,44 | 0,36 | - |
| Итого: | 107,467 | 0 | 2278,163 | 0 | 0 | 2230,167 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 25,668 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.05.2023 | 6591,853 | 142591,527 | 0 | 0 | 139633,685 | 0 | 0 | 16403 | 47 |
| 23.06.2023 | 6699,321 | 144869,691 | 0 | 0 | 141863,853 | 0 | 0 | 17147 | 47 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:59:53