

#133736#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 121А, Калининград
4817
9283
ТВ7 (АССII)
20112767
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.06.2025	4,223	0	323,927	0	0	316,378	0	0	24	0	72,2	69,1	0,43	0,34	-
02.06.2025	4,317	0	324,011	0	0	316,393	0	0	24	0	72,6	69,4	0,42	0,33	-
03.06.2025	4,348	0	326,962	0	0	319,265	0	0	24	0	72,6	69,4	0,43	0,34	-
04.06.2025	4,49	0	327,547	0	0	319,808	0	0	24	0	72,8	69,5	0,42	0,34	-
05.06.2025	4,152	0	341,791	0	0	333,805	0	0	24	0	72,3	69,4	0,44	0,34	-
06.06.2025	4,29	0	342,246	0	0	334,28	0	0	24	0	72,2	69,1	0,44	0,35	-
07.06.2025	4,318	0	342,753	0	0	334,79	0	0	24	0	72,2	69,1	0,45	0,35	-
08.06.2025	4,41	0	343,209	0	0	335,124	0	0	24	0	72,7	69,6	0,45	0,35	-
09.06.2025	4,405	0	340,973	0	0	332,968	0	0	24	0	72,6	69,4	0,45	0,36	-
10.06.2025	4,441	0	341,395	0	0	333,329	0	0	24	0	72,8	69,6	0,45	0,35	-
11.06.2025	4,344	0	342,639	0	0	334,675	0	0	24	0	72,1	69,1	0,45	0,35	-
12.06.2025	4,218	0	339,29	0	0	331,439	0	0	24	0	72	69	0,46	0,36	-
13.06.2025	4,323	0	340,615	0	0	332,718	0	0	24	0	72,1	69	0,46	0,36	-
14.06.2025	4,207	0	341,469	0	0	333,578	0	0	24	0	71,8	68,9	0,46	0,36	-
15.06.2025	4,296	0	345,439	0	0	337,416	0	0	24	0	72	69	0,45	0,35	-
16.06.2025	4,273	0	343,51	0	0	335,562	0	0	24	0	72	68,9	0,44	0,34	-
17.06.2025	4,207	0	341,434	0	0	333,544	0	0	24	0	71,8	68,8	0,44	0,35	-
18.06.2025	4,115	0	341,221	0	0	333,366	0	0	24	0	71,7	68,8	0,44	0,34	-
19.06.2025	4,315	0	342,375	0	0	334,538	0	0	24	0	71,5	68,4	0,44	0,34	-
20.06.2025	4,234	0	342,125	0	0	334,241	0	0	24	0	71,9	68,9	0,44	0,35	-
21.06.2025	4,095	0	340,63	0	0	332,761	0	0	24	0	71,9	69	0,44	0,35	-
22.06.2025	4,12	0	341,047	0	0	333,152	0	0	24	0	71,9	69	0,45	0,35	-
23.06.2025	4,327	0	342,91	0	0	334,982	0	0	24	0	71,9	68,8	0,45	0,35	-
Итого:	98,468	0	7799,518	0	0	7618,112	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,519														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.05.2025	10,999	794,311	0	0	775,947	0	0	59	170
23.06.2025	109,466	8593,83	0	0	8394,059	0	0	611	170

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 13:49:54