

#92695#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 121А, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9283
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112767
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	3,067	0	67,219	0	0	65,845	0	0	24	0	67,2	56,1	0,44	0,38	-
25.07.2024	3,084	0	60,569	0	0	59,29	0	0	24	0	68,3	55,9	0,44	0,38	-
26.07.2024	3,146	0	81,329	0	0	79,714	0	0	24	0	66,1	56,7	0,44	0,38	-
27.07.2024	3,05	0	49,64	0	0	48,559	0	0	24	0	69,5	54,5	0,44	0,38	-
28.07.2024	3,17	0	72,846	0	0	71,381	0	0	24	0	66,5	55,9	0,44	0,38	-
29.07.2024	3,322	0	85,732	0	0	84,043	0	0	24	0	65,8	56,4	0,44	0,38	-
30.07.2024	3,176	0	67,12	0	0	65,751	0	0	24	0	67	55,5	0,44	0,37	-
31.07.2024	0,848	0	24,858	0	0	24,455	0	0	24	0	58,9	50,6	0,18	0,2	-
01.08.2024	0,306	0	5,928	0	0	5,883	0	0	24	0	40	27,5	0,05	0,09	-
02.08.2024	0,095	0	2,991	0	0	2,978	0	0	24	0	32,4	24,8	0,06	0,09	-
03.08.2024	0,051	0	2,509	0	0	2,5	0	0	24	0	28,8	24	0,06	0,09	-
04.08.2024	0,023	0	2,138	0	0	2,132	0	0	24	0	26,2	23,6	0,06	0,1	-
05.08.2024	0,009	0	1,795	0	0	1,791	0	0	24	0	24,6	23,3	0,06	0,1	-
06.08.2024	0,001	0	0,707	0	0	0,706	0	0	24	0	23,5	23	0,07	0,1	-
07.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,7	0,07	0,11	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,6	0,08	0,11	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,5	0,08	0,12	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,2	0,08	0,11	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,7	0,08	0,11	-
12.08.2024	0	0	0,027	0	0	0,027	0	0	24	0	20,4	20,2	0,21	0,24	-
13.08.2024	1,663	0	148,829	0	0	147,364	0	0	24	0	44,9	42,2	0,38	0,38	-
14.08.2024	3,461	0	68,022	0	0	66,61	0	0	24	0	67,7	55,3	0,43	0,37	-
15.08.2024	3,175	0	61,574	0	0	60,287	0	0	24	0	68	55,4	0,43	0,37	-
16.08.2024	3,095	0	54,275	0	0	53,107	0	0	24	0	69,1	55,2	0,44	0,37	-
17.08.2024	3,052	0	47,22	0	0	46,175	0	0	24	0	70,2	54,4	0,44	0,37	-
18.08.2024	3,069	0	51,786	0	0	50,662	0	0	24	0	69,4	54,9	0,44	0,37	-
19.08.2024	3,102	0	58,076	0	0	56,837	0	0	24	0	68,7	55,7	0,43	0,37	-
20.08.2024	3,01	0	50,949	0	0	49,845	0	0	24	0	69,4	55	0,43	0,37	-
21.08.2024	3,067	0	46,646	0	0	45,607	0	0	24	0	70,4	54,4	0,43	0,37	-
22.08.2024	3,147	0	59,385	0	0	58,125	0	0	24	0	68,6	55,7	0,43	0,37	-
23.08.2024	2,802	0	52,636	0	0	51,526	0	0	24	0	68,3	55,3	0,43	0,37	-
Итого:	55,991	0	1224,806	0	0	1201,2	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,373														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	10043,499	191847,887	0	0	187797,224	0	0	26646	52
23.08.2024	10099,493	193072,694	0	0	188998,424	0	0	27390	52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 16:19:19