

#4577#

Отчёт по теплотреблению за период с 01.08.2021 по 23.08.2021

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Потребитель | Теплосервис, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Киевская 121А, Калининград |
| Номер абонента | 4817 |
| Порядковый номер | 9283 |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 (АСЦП) |
| Заводской номер | 20112767 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 02.08.2021 | 3,006 | 0 | 189,978 | 0 | 0 | 186,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 59 | 0,37 | 0,32 | - |
| 03.08.2021 | 2,875 | 0 | 157,096 | 0 | 0 | 154,126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 59,9 | 0,38 | 0,32 | - |
| 04.08.2021 | 2,943 | 0 | 181,283 | 0 | 0 | 177,997 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 59 | 0,37 | 0,32 | - |
| 05.08.2021 | 3,01 | 0 | 149,423 | 0 | 0 | 146,547 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 60 | 0,38 | 0,32 | - |
| 06.08.2021 | 2,893 | 0 | 160,086 | 0 | 0 | 157,027 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 60,3 | 0,38 | 0,32 | - |
| 07.08.2021 | 2,693 | 0 | 136,77 | 0 | 0 | 133,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 64,8 | 0,38 | 0,32 | - |
| 08.08.2021 | 2,861 | 0 | 149,016 | 0 | 0 | 145,988 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 62,1 | 0,38 | 0,32 | - |
| 09.08.2021 | 2,738 | 0 | 146,741 | 0 | 0 | 143,751 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 62,5 | 0,38 | 0,32 | - |
| 10.08.2021 | 2,811 | 0 | 153,161 | 0 | 0 | 150,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 61,8 | 0,38 | 0,32 | - |
| 11.08.2021 | 2,744 | 0 | 138,586 | 0 | 0 | 135,636 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 63,7 | 0,38 | 0,32 | - |
| 12.08.2021 | 2,746 | 0 | 140,574 | 0 | 0 | 137,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 63,1 | 0,38 | 0,32 | - |
| 13.08.2021 | 2,896 | 0 | 162,166 | 0 | 0 | 159,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 60,4 | 0,38 | 0,33 | - |
| 14.08.2021 | 2,868 | 0 | 158,182 | 0 | 0 | 155,119 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 60,7 | 0,38 | 0,32 | - |
| 15.08.2021 | 3,003 | 0 | 180,438 | 0 | 0 | 177,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 58,9 | 0,38 | 0,33 | - |
| 16.08.2021 | 2,876 | 0 | 178,856 | 0 | 0 | 175,546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 59,6 | 0,38 | 0,33 | - |
| 17.08.2021 | 2,941 | 0 | 193,68 | 0 | 0 | 190,319 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 57,7 | 0,38 | 0,34 | - |
| 18.08.2021 | 3,038 | 0 | 199,841 | 0 | 0 | 196,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 57,5 | 0,38 | 0,34 | - |
| 19.08.2021 | 3,266 | 0 | 206,86 | 0 | 0 | 203,334 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 57,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| 20.08.2021 | 3,127 | 0 | 209,515 | 0 | 0 | 206,065 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 56,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| 21.08.2021 | 3,28 | 0 | 204,077 | 0 | 0 | 200,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 57,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| 22.08.2021 | 3,347 | 0 | 207,169 | 0 | 0 | 203,656 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 56,7 | 0,38 | 0,33 | - |
| 23.08.2021 | 3,338 | 0 | 175,401 | 0 | 0 | 172,147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 59,1 | 0,38 | 0,33 | - |
| Итого: | 65,3 | 0 | 3778,899 | 0 | 0 | 3708,507 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,597 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 01.08.2021 | 67,435 | 4422,074 | 0 | 0 | 4340,325 | 0 | 0 | 609 | 1 |
| 23.08.2021 | 132,739 | 8200,974 | 0 | 0 | 8048,829 | 0 | 0 | 1137 | 1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.08.2021 7:43:29 |