

# #4583#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Потребитель       | Теплосервис, ООО, УК       |
| Адрес потребителя | Киевская 121А, Калининград |
| Номер абонента    | 4817                       |
| Порядковый номер  | 9283                       |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 (ASCII)                |
| Заводской номер   | 20112767                   |
| Номер системы     | 1                          |

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 3,95    | 0         | 184,749  | 0       | 0       | 180,774  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 63,9   | 0,41    | 0,34    | -           |
| 25.09.2022 | 3,95    | 0         | 194,542  | 0       | 0       | 190,358  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 64,1   | 0,41    | 0,34    | -           |
| 26.09.2022 | 3,804   | 0         | 171,284  | 0       | 0       | 167,316  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 66,5   | 0,41    | 0,34    | -           |
| 27.09.2022 | 3,801   | 0         | 207,186  | 0       | 0       | 202,958  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 62,6   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 28.09.2022 | 3,651   | 0         | 199,926  | 0       | 0       | 195,997  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,6   | 61,2   | 0,41    | 0,34    | -           |
| 29.09.2022 | 4,025   | 0         | 183,197  | 0       | 0       | 179,287  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 63,4   | 0,41    | 0,35    | -           |
| 30.09.2022 | 3,817   | 0         | 172,131  | 0       | 0       | 168,165  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 66,4   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 01.10.2022 | 3,26    | 0         | 180,368  | 0       | 0       | 176,351  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 66     | 0,42    | 0,34    | -           |
| 02.10.2022 | 3,984   | 0         | 185,915  | 0       | 0       | 181,786  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 65,1   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 03.10.2022 | 3,912   | 0         | 211,219  | 0       | 0       | 207,054  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,8   | 61,3   | 0,4     | 0,34    | -           |
| 04.10.2022 | 6,099   | 0         | 214,59   | 0       | 0       | 210,31   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 59,3   | 0,4     | 0,34    | -           |
| Итого:     | 44,253  | 0         | 2105,107 | 0       | 0       | 2060,356 | 0      | 0      | 264      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 10,57   |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2022 | 3738,999 | 103526,231 | 0      | 0      | 101412,017 | 0     | 0     | 10628   | 14     |
| 04.10.2022 | 3783,252 | 105631,339 | 0      | 0      | 103472,372 | 0     | 0     | 10892   | 14     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 14:02:20