

#98855#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 121А, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9283
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112767
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2024 | 3,19 | 0 | 56,783 | 0 | 0 | 55,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 56,2 | 0,44 | 0,38 | - |
| 25.09.2024 | 3,373 | 0 | 60,236 | 0 | 0 | 58,915 | 0 | 0 | 22 | 2 | 69,8 | 56,2 | 0,44 | 0,38 | - |
| 26.09.2024 | 3,321 | 0 | 71,859 | 0 | 0 | 70,346 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 57 | 0,44 | 0,38 | - |
| 27.09.2024 | 3,35 | 0 | 69,145 | 0 | 0 | 67,676 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 56,8 | 0,44 | 0,38 | - |
| 28.09.2024 | 3,478 | 0 | 78,201 | 0 | 0 | 76,566 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 57,2 | 0,44 | 0,38 | - |
| 29.09.2024 | 3,529 | 0 | 78,656 | 0 | 0 | 77,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 57,1 | 0,44 | 0,38 | - |
| 30.09.2024 | 4,909 | 0 | 98,688 | 0 | 0 | 96,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 56,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| 01.10.2024 | 6,598 | 0 | 112,549 | 0 | 0 | 110,037 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 56,2 | 0,44 | 0,38 | - |
| 02.10.2024 | 6,704 | 0 | 120,414 | 0 | 0 | 117,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 56,1 | 0,43 | 0,38 | - |
| 03.10.2024 | 6,816 | 0 | 136,84 | 0 | 0 | 133,988 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 55,8 | 0,43 | 0,38 | - |
| 04.10.2024 | 6,924 | 0 | 123,641 | 0 | 0 | 120,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 56,1 | 0,43 | 0,38 | - |
| 05.10.2024 | 6,671 | 0 | 116,624 | 0 | 0 | 114,054 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 56 | 0,43 | 0,38 | - |
| 06.10.2024 | 6,063 | 0 | 111,789 | 0 | 0 | 109,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 55,7 | 0,43 | 0,38 | - |
| 07.10.2024 | 7,924 | 0 | 132,628 | 0 | 0 | 129,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 54,3 | 0,43 | 0,38 | - |
| 08.10.2024 | 14,055 | 0 | 212,824 | 0 | 0 | 208,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 51 | 0,43 | 0,38 | - |
| 09.10.2024 | 14,343 | 0 | 189,524 | 0 | 0 | 185,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 51,2 | 0,43 | 0,39 | - |
| 10.10.2024 | 10,151 | 0 | 149,128 | 0 | 0 | 146,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 51,2 | 0,4 | 0,39 | - |
| 11.10.2024 | 11,371 | 0 | 145,504 | 0 | 0 | 142,318 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 50,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 12.10.2024 | 13,039 | 0 | 160,042 | 0 | 0 | 156,439 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 51 | 0,43 | 0,4 | - |
| 13.10.2024 | 14,015 | 0 | 168,281 | 0 | 0 | 164,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 51,2 | 0,44 | 0,4 | - |
| 14.10.2024 | 13,791 | 0 | 175,515 | 0 | 0 | 171,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 51,5 | 0,44 | 0,39 | - |
| 15.10.2024 | 13,959 | 0 | 186,898 | 0 | 0 | 182,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 52 | 0,44 | 0,39 | - |
| 16.10.2024 | 14,475 | 0 | 186,493 | 0 | 0 | 182,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 52,1 | 0,45 | 0,4 | - |
| 17.10.2024 | 13,867 | 0 | 185,216 | 0 | 0 | 181,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 52,1 | 0,45 | 0,4 | - |
| 18.10.2024 | 11,277 | 0 | 191,039 | 0 | 0 | 187,009 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 54 | 0,45 | 0,4 | - |
| 19.10.2024 | 16,512 | 0 | 253,171 | 0 | 0 | 247,651 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53,6 | 0,46 | 0,4 | - |
| 20.10.2024 | 16,047 | 0 | 250,908 | 0 | 0 | 245,354 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 54,7 | 0,46 | 0,4 | - |
| 21.10.2024 | 16,826 | 0 | 244,443 | 0 | 0 | 238,857 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 54,6 | 0,46 | 0,4 | - |
| 22.10.2024 | 14,821 | 0 | 235,225 | 0 | 0 | 229,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 55,3 | 0,47 | 0,4 | - |
| 23.10.2024 | 9,286 | 0 | 147,249 | 0 | 0 | 144,001 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 54,7 | 0,49 | 0,42 | - |
| Итого: | 290,685 | 0 | 4449,513 | 0 | 0 | 4352,236 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 69,429 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2024 | 10198,366 | 195070,346 | 0 | 0 | 190954,391 | 0 | 0 | 28134 | 52 |
| 23.10.2024 | 10489,05 | 199519,855 | 0 | 0 | 195306,627 | 0 | 0 | 28852 | 54 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 10:47:17