

#111522#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 16.01.2025 по 23.01.2025


Потребитель
Адрес потребителя

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 121Б, Калининград

Абонентский номер 4817

Заводской номер счётчика 20111465	Показания прибора, ГДж 23.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 16.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	120,496	8,674	111,822	26,708

Подпись исполнителя



#111521#

Отчёт за период с 16.01.2025 по 23.01.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 9261
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20111465
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
17.01.2025	-	15,624	0	254,705	0	0	249,038	0	0	13	11	70,4	55,5	0,49	0,36
18.01.2025	-	14,955	0	237,503	0	0	232,223	0	0	24	0	70,4	55,1	0,49	0,36
19.01.2025	-	16,07	0	262,082	0	0	256,243	0	0	24	0	70,5	55,6	0,48	0,36
20.01.2025	-	16,311	0	281,003	0	0	274,827	0	0	24	0	69,9	55,8	0,48	0,36
21.01.2025	-	16,232	0	277,4	0	0	271,301	0	0	24	0	70	55,7	0,48	0,36
22.01.2025	-	16,398	0	273,793	0	0	267,701	0	0	24	0	70,4	55,8	0,49	0,37
23.01.2025	-	16,233	0	257,475	0	0	251,594	0	0	24	0	71,5	56,1	0,49	0,37
Итого:	-	111,823	0	1843,961	0	0	1802,927	0	0	157	11	70,44	55,66	0,49	0,36

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 157 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
16.01.2025	8,674	139,7	0	0	136,56	0	0	13	698
23.01.2025	120,496	1983,66	0	0	1939,486	0	0	181	698

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения