

#90490#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 121Б, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9261
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111465
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	3,357	0	115,495	0	0	112,941	0	0	24	0	70,2	63,2	0,47	0,33	-
25.06.2024	3,307	0	117,89	0	0	115,301	0	0	24	0	69,9	63,1	0,47	0,33	-
26.06.2024	3,246	0	112,825	0	0	110,332	0	0	24	0	70,1	63,1	0,47	0,33	-
27.06.2024	3,065	0	106,887	0	0	104,504	0	0	24	0	70,5	63,5	0,47	0,33	-
28.06.2024	2,761	0	94,853	0	0	92,793	0	0	24	0	69,5	62,4	0,47	0,33	-
29.06.2024	3,217	0	95,637	0	0	93,377	0	0	24	0	72,9	64,7	0,48	0,33	-
30.06.2024	3,262	0	114,51	0	0	111,956	0	0	24	0	70,5	63,6	0,47	0,33	-
01.07.2024	2,868	0	105,003	0	0	102,674	0	0	24	0	70,3	63,6	0,47	0,33	-
02.07.2024	2,928	0	125,263	0	0	122,581	0	0	24	0	68,9	63,2	0,47	0,33	-
03.07.2024	2,534	0	118,442	0	0	115,833	0	0	24	0	70	64,8	0,47	0,33	-
04.07.2024	3,272	0	116,875	0	0	114,346	0	0	24	0	69,3	62,5	0,47	0,33	-
05.07.2024	3,297	0	127,515	0	0	124,765	0	0	24	0	69,2	62,9	0,47	0,33	-
06.07.2024	3,311	0	110,192	0	0	107,691	0	0	24	0	71,2	63,9	0,48	0,33	-
07.07.2024	3,248	0	112,24	0	0	109,712	0	0	24	0	70,9	63,8	0,48	0,33	-
08.07.2024	3,198	0	115,438	0	0	112,926	0	0	24	0	69,5	62,8	0,47	0,32	-
09.07.2024	3,145	0	114,122	0	0	111,647	0	0	24	0	69,4	62,7	0,47	0,32	-
10.07.2024	2,956	0	133,223	0	0	130,557	0	0	24	0	66,4	61,1	0,47	0,32	-
11.07.2024	2,9	0	131,337	0	0	128,651	0	0	24	0	67,2	61,9	0,46	0,32	-
12.07.2024	3,001	0	104,412	0	0	102,101	0	0	24	0	70,2	63,2	0,46	0,33	-
13.07.2024	3,046	0	111,747	0	0	109,282	0	0	24	0	70	63,4	0,47	0,34	-
14.07.2024	3,02	0	108,765	0	0	106,425	0	0	24	0	69,1	62,4	0,46	0,33	-
15.07.2024	3,087	0	121,03	0	0	118,446	0	0	24	0	68,8	62,6	0,44	0,32	-
16.07.2024	2,967	0	119,408	0	0	116,846	0	0	24	0	69	62,9	0,45	0,33	-
17.07.2024	2,862	0	116,317	0	0	113,856	0	0	24	0	68,4	62,4	0,45	0,32	-
18.07.2024	2,826	0	106,805	0	0	104,432	0	0	24	0	70,3	63,8	0,46	0,32	-
19.07.2024	2,95	0	95,027	0	0	92,812	0	0	24	0	72,3	64,7	0,44	0,31	-
20.07.2024	2,897	0	94,598	0	0	92,448	0	0	24	0	71,3	63,8	0,45	0,32	-
21.07.2024	2,778	0	111,57	0	0	109,166	0	0	24	0	69,2	63,1	0,45	0,32	-
22.07.2024	2,812	0	108,415	0	0	106,039	0	0	24	0	69,7	63,4	0,45	0,32	-
23.07.2024	2,687	0	110,372	0	0	107,996	0	0	24	0	69	63,1	0,45	0,32	-
Итого:	90,805	0	3376,213	0	0	3302,436	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,688														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2024	9939,333	174901,937	0	0	171104,24	0	0	26464	48
23.07.2024	10030,141	178278,152	0	0	174406,677	0	0	27184	48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2024 7:40:16