

#92696#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 121Б, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 9261  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111465  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	2,909	0	118,113	0	0	115,567	0	0	24	0	69,1	63,1	0,45	0,32	-
25.07.2024	2,831	0	112,143	0	0	109,683	0	0	24	0	69,8	63,7	0,45	0,32	-
26.07.2024	2,845	0	118,202	0	0	115,718	0	0	24	0	68,2	62,4	0,45	0,32	-
27.07.2024	2,92	0	102,175	0	0	99,848	0	0	24	0	71,3	64,3	0,45	0,32	-
28.07.2024	3,018	0	113,397	0	0	110,905	0	0	24	0	69,9	63,4	0,45	0,32	-
29.07.2024	2,847	0	122,893	0	0	120,319	0	0	24	0	68,1	62,5	0,45	0,32	-
30.07.2024	2,831	0	101,438	0	0	99,257	0	0	24	0	69,1	62,3	0,45	0,32	-
31.07.2024	0,419	0	16,985	0	0	16,672	0	0	24	0	63,3	57,3	0,18	0,16	-
01.08.2024	0,053	0	0,95	0	0	0,942	0	0	24	0	43,1	29,7	0,04	0,05	-
02.08.2024	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	34,4	24,6	0,05	0,06	-
03.08.2024	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	30,6	25	0,05	0,06	-
04.08.2024	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	27,8	24,8	0,05	0,06	-
05.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,2	23,6	0,05	0,06	-
06.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23,2	0,06	0,07	-
07.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	23,1	0,06	0,07	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	23,1	0,06	0,08	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	23	0,07	0,08	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	22,7	0,07	0,08	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	22,1	0,06	0,08	-
12.08.2024	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	20,5	21,5	0,19	0,21	-
13.08.2024	1,264	0	65,565	0	0	64,914	0	0	24	0	45,2	40,6	0,37	0,33	-
14.08.2024	3,3	0	113,268	0	0	110,802	0	0	24	0	69,5	62,4	0,44	0,32	-
15.08.2024	3,166	0	116,745	0	0	114,229	0	0	24	0	69,1	62,6	0,44	0,32	-
16.08.2024	3,14	0	110,482	0	0	108,034	0	0	24	0	70,3	63,4	0,45	0,32	-
17.08.2024	3,131	0	99,902	0	0	97,615	0	0	24	0	71,5	63,8	0,45	0,32	-
18.08.2024	3,111	0	107,357	0	0	104,961	0	0	24	0	70,5	63,4	0,45	0,32	-
19.08.2024	3,27	0	109,835	0	0	107,424	0	0	24	0	69,8	62,6	0,44	0,32	-
20.08.2024	3,157	0	103,77	0	0	101,445	0	0	24	0	70,6	63,2	0,44	0,32	-
21.08.2024	3,198	0	96,878	0	0	94,647	0	0	24	0	71,8	63,7	0,44	0,32	-
22.08.2024	2,954	0	107,7	0	0	105,349	0	0	24	0	69,7	63	0,44	0,32	-
23.08.2024	2,99	0	115,338	0	0	112,844	0	0	24	0	69,3	63	0,44	0,32	-
Итого:	53,354	0	1953,15	0	0	1911,189	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,743														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	10030,141	178278,152	0	0	174406,677	0	0	27184	48
23.08.2024	10083,495	180231,302	0	0	176317,867	0	0	27928	48

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛΟΣЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.08.2024 16:16:21