

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/24г.-25/09/24г.

Абонент: киевская 121 б Договор N: 000000000
Адрес: ООО Теплосервис Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 60.00 м3/ч G под min = 0.16 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 20111465, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x00СВ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	69.27	62.97	6.30	0.44	0.32	115.338	112.844	2.990	24	0	
24.08.24 23	69.95	63.35	6.60	0.44	0.31	110.500	108.073	2.998	24	0	
25.08.24 23	70.55	63.52	7.03	0.44	0.32	107.670	105.266	3.112	24	0	
26.08.24 23	60.58	55.37	5.20 <	0.29	0.23	75.855 <	74.563 <	1.637 <	24	0	*
27.08.24 23	71.29	63.70	7.59	0.45	0.32	101.228	98.921	3.158	24	0	
28.08.24 23	70.12	63.29	6.83	0.45	0.32	116.235	113.667	3.262	24	0	
29.08.24 23	71.77	63.82	7.95	0.45	0.32	97.085	94.849	3.170	24	0	
30.08.24 23	70.84	63.40	7.44	0.45	0.32	97.510	95.313	2.980	24	0	
31.08.24 23	70.25	63.47	6.78	0.45	0.32	106.895	104.526	2.980	24	0	
01.09.24 23	69.19	62.73	6.46	0.45	0.32	120.860	118.246	3.214	24	0	
02.09.24 23	69.58	63.22	6.35	0.45	0.32	122.170	119.510	3.194	24	0	
03.09.24 23	71.58	64.03	7.55	0.45	0.32	98.820	96.557	3.063	24	0	
04.09.24 23	70.43	63.44	6.99	0.45	0.32	98.688	96.494	2.837	24	0	
05.09.24 23	69.16	62.86	6.30	0.45	0.32	103.842	101.603	2.691	24	0	
06.09.24 23	72.30	64.42	7.88	0.45	0.32	95.113	92.893	3.079	24	0	
07.09.24 23	73.02	64.69	8.33	0.45	0.32	85.957	83.914	2.937	24	0	
08.09.24 23	69.25	63.19	6.06	0.45	0.32	122.317	119.666	3.052	24	0	
09.09.24 23	70.22	63.48	6.74	0.45	0.33	104.780	102.460	2.905	24	0	
10.09.24 23	70.14	63.76	6.38	0.45	0.33	114.050	111.532	2.994	24	0	
11.09.24 23	69.73	63.44	6.29	0.45	0.33	116.147	113.608	3.007	24	0	
12.09.24 23	68.06	62.59	5.47	0.45	0.33	132.943	130.157	2.996	24	0	
13.09.24 23	70.85	64.07	6.78	0.45	0.32	114.353	111.778	3.187	24	0	
14.09.24 23	69.96	63.15	6.81	0.45	0.33	104.620	102.322	2.930	24	0	
15.09.24 23	68.53	62.18	6.35	0.45	0.33	124.162	121.528	3.248	24	0	
16.09.24 23	70.82	63.86	6.96	0.45	0.32	109.105	106.655	3.121	24	0	
17.09.24 23	68.74	62.70	6.05	0.45	0.32	125.243	122.571	3.118	24	0	
18.09.24 23	69.08	62.82	6.26	0.42 <	0.27 <	71.240 !	69.703 !	1.835	16	8	*
19.09.24 23	68.68	63.31	5.38	0.34 <	0.17 <	---	---	---	0	24	*
20.09.24 23	69.15	63.10	6.05	0.34 <	0.17 <	---	---	---	0	24	*
21.09.24 23	69.04	63.60	5.44	0.34 <	0.17 <	---	---	---	0	24	*
22.09.24 23	69.59	63.98	5.61	0.34 <	0.17 <	---	---	---	0	24	*
23.09.24 23	70.79	65.31	5.49	0.34 <	0.17 <	---	---	---	0	24	*
24.09.24 23	71.21	65.80	5.41	0.34 <	0.17 <	---	---	---	0	24	*
25.09.24 23	70.89	65.21	5.68	0.34 <	0.17 <	---	---	---	0	24	*
Итого/Средн	69.84	63.15	6.70	0.42	0.29	2892.725	2829.217	79.695	640	176	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	180115.965	176205.023	10080.505	27904	48
25.09.24 23	183008.690	179034.240	10160.200	28544	224
Итого	2892.725	2829.217	79.695	640	176

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

