

#4653#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121Б, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	9261
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	20111465
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	2,661	0	79,073	0	0	77,649	0	0	24	0	62,7	54,5	0,34	0,29	-
25.09.2021	2,947	0	73,66	0	0	72,254	0	0	24	0	64,7	55	0,38	0,31	-
26.09.2021	3,225	0	67,635	0	0	66,278	0	0	24	0	66,4	54,8	0,38	0,31	-
27.09.2021	3,023	0	77,378	0	0	75,921	0	0	24	0	64,1	54,6	0,38	0,31	-
28.09.2021	3,024	0	65,162	0	0	63,847	0	0	24	0	66,7	55,4	0,38	0,31	-
29.09.2021	3,064	0	66,635	0	0	65,296	0	0	24	0	66,5	55,3	0,38	0,31	-
30.09.2021	2,912	0	63,845	0	0	62,566	0	0	24	0	66,4	55,3	0,38	0,31	-
Итого:	20,856	0	493,388	0	0	483,811	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,981														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	215,033	6349,553	0	0	6233,572	0	0	2407	9
30.09.2021	235,889	6842,94	0	0	6717,383	0	0	2575	9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 13:00:47