

# #4645#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 121Б, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 9261  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111465  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	2,661	0	79,073	0	0	77,649	0	0	24	0	62,7	54,5	0,34	0,29	-
25.09.2021	2,947	0	73,66	0	0	72,254	0	0	24	0	64,7	55	0,38	0,31	-
26.09.2021	3,225	0	67,635	0	0	66,278	0	0	24	0	66,4	54,8	0,38	0,31	-
27.09.2021	3,023	0	77,378	0	0	75,921	0	0	24	0	64,1	54,6	0,38	0,31	-
28.09.2021	3,024	0	65,162	0	0	63,847	0	0	24	0	66,7	55,4	0,38	0,31	-
29.09.2021	3,064	0	66,635	0	0	65,296	0	0	24	0	66,5	55,3	0,38	0,31	-
30.09.2021	2,912	0	63,845	0	0	62,566	0	0	24	0	66,4	55,3	0,38	0,31	-
01.10.2021	4,283	0	91,048	0	0	89,42	0	0	24	0	62,3	50,9	0,37	0,3	-
02.10.2021	7,124	0	110,033	0	0	107,932	0	0	24	0	64,7	48,9	0,37	0,31	-
03.10.2021	6,293	0	112,145	0	0	110,093	0	0	24	0	63,2	49,5	0,39	0,32	-
04.10.2021	6,102	0	123,58	0	0	121,43	0	0	24	0	61,5	49,5	0,4	0,33	-
05.10.2021	6,194	0	131,512	0	0	129,262	0	0	24	0	61,1	49,7	0,4	0,33	-
06.10.2021	6,341	0	128,465	0	0	126,21	0	0	24	0	61,8	49,8	0,4	0,33	-
07.10.2021	7,515	0	104,673	0	0	102,651	0	0	24	0	65,1	47,6	0,41	0,33	-
08.10.2021	8,981	0	116,235	0	0	113,907	0	0	24	0	66,4	47,6	0,42	0,33	-
09.10.2021	9,032	0	115,975	0	0	113,642	0	0	24	0	66,6	47,7	0,42	0,34	-
10.10.2021	9,285	0	127,982	0	0	125,454	0	0	24	0	65,9	48,3	0,43	0,34	-
11.10.2021	9,198	0	108,325	0	0	106,067	0	0	24	0	67,9	47,2	0,44	0,34	-
12.10.2021	9,729	0	127,512	0	0	124,937	0	0	24	0	66,7	48,1	0,43	0,33	-
13.10.2021	9,373	0	130,105	0	0	127,587	0	0	24	0	65,2	47,6	0,42	0,33	-
14.10.2021	10,121	0	141,117	0	0	138,375	0	0	24	0	65,4	48	0,42	0,32	-
15.10.2021	9,713	0	127,375	0	0	124,857	0	0	24	0	65,9	47,3	0,42	0,33	-
16.10.2021	10,182	0	125,285	0	0	122,72	0	0	24	0	67,2	47,4	0,42	0,33	-
17.10.2021	10,258	0	126,463	0	0	123,862	0	0	24	0	67,4	47,6	0,42	0,33	-
18.10.2021	10,434	0	129,135	0	0	126,505	0	0	24	0	67,1	47,4	0,42	0,33	-
19.10.2021	10,854	0	130,64	0	0	127,913	0	0	24	0	68	47,7	0,41	0,32	-
20.10.2021	8,362	0	107,022	0	0	104,865	0	0	24	0	66,7	47,6	0,42	0,32	-
21.10.2021	8,38	0	103,548	0	0	101,433	0	0	24	0	67,2	47,4	0,42	0,32	-
22.10.2021	10,595	0	145,143	0	0	142,309	0	0	24	0	65,5	47,8	0,42	0,32	-
23.10.2021	10,692	0	174,615	0	0	171,425	0	0	24	0	63,1	48,3	0,41	0,32	-
Итого:	219,897	0	3331,321	0	0	3266,667	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,521														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	215,033	6349,553	0	0	6233,572	0	0	2407	9
23.10.2021	434,931	9680,873	0	0	9500,239	0	0	3127	9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2021 20:55:50