

#4660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121Б, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	9261
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	20111465
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	3,545	0	98,075	0	0	95,939	0	0	24	0	69,3	60,5	0,35	0,31	-
25.09.2022	3,564	0	94,522	0	0	92,45	0	0	24	0	69,5	60,3	0,34	0,31	-
26.09.2022	3,682	0	88,93	0	0	86,867	0	0	24	0	71,9	61,8	0,35	0,31	-
27.09.2022	3,433	0	102,565	0	0	100,452	0	0	24	0	67,3	59,1	0,36	0,31	-
28.09.2022	3,354	0	103,018	0	0	100,939	0	0	24	0	66,4	58,5	0,34	0,32	-
29.09.2022	3,382	0	103,235	0	0	101,046	0	0	24	0	68,3	60,3	0,34	0,32	-
30.09.2022	3,66	0	88,592	0	0	86,525	0	0	24	0	72,1	62	0,36	0,31	-
01.10.2022	3,29	0	77,94	0	0	76,174	0	0	24	0	70,7	60,4	0,29	0,31	-
02.10.2022	3,762	0	93,473	0	0	91,371	0	0	24	0	70,6	60,8	0,35	0,31	-
03.10.2022	3,355	0	107,505	0	0	105,332	0	0	24	0	66,5	58,9	0,35	0,31	-
04.10.2022	6,447	0	128,702	0	0	126,116	0	0	24	0	66,4	54,2	0,35	0,32	-
Итого:	41,474	0	1086,557	0	0	1063,211	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,906														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	3536,675	66442,82	0	0	65071,578	0	0	11166	10
04.10.2022	3578,149	67529,377	0	0	66134,79	0	0	11430	10

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:02:04