

#99962#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2024 по 13.11.2024

Потребитель  
Адрес потребителя

Теплосервис, ООО, УК  
Киевская 121Б, Калининград

Абонентский номер 4817

Заводской номер счётчика 20111465	Показания прибора, ГДж 13.11.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.10.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10633,899	10365,44	268.459	64.12

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*от 14.11.24 по 13.11.24*



#99961#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 13.11.2024.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 9261  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20111465  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 14.11.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	-	11,891	0	176,2	0	0	172,191	0	0	24	0	71,4	54,9	0,49	0,35
25.10.2024	-	12,68	0	202,08	0	0	197,535	0	0	24	0	70,8	55,5	0,48	0,36
26.10.2024	-	11,815	0	196,865	0	0	192,488	0	0	24	0	70,5	55,8	0,48	0,36
27.10.2024	-	11,426	0	188,18	0	0	184,033	0	0	24	0	70	55,2	0,49	0,36
28.10.2024	-	11,146	0	172,365	0	0	168,46	0	0	24	0	71,1	55,4	0,49	0,36
29.10.2024	-	10,789	0	169,173	0	0	165,303	0	0	24	0	71,5	55,9	0,49	0,35
30.10.2024	-	10,779	0	176,508	0	0	172,533	0	0	24	0	70,9	56,1	0,49	0,36
31.10.2024	-	11,234	0	182,415	0	0	178,374	0	0	24	0	70,3	55,2	0,49	0,36
01.11.2024	-	10,665	0	178,503	0	0	174,512	0	0	24	0	70,6	56,1	0,49	0,36
02.11.2024	-	13,048	0	212,03	0	0	207,388	0	0	24	0	69,7	54,7	0,48	0,36
03.11.2024	-	13,085	0	206,82	0	0	202,238	0	0	24	0	70,3	54,9	0,48	0,36
04.11.2024	-	12,842	0	197,975	0	0	193,584	0	0	24	0	70,3	54,5	0,48	0,36
05.11.2024	-	13,516	0	204,658	0	0	200,048	0	0	24	0	71	54,9	0,48	0,36
06.11.2024	-	13,966	0	208,163	0	0	203,462	0	0	24	0	71	54,6	0,48	0,36
07.11.2024	-	13,585	0	210,193	0	0	205,457	0	0	24	0	70,8	55	0,48	0,36
08.11.2024	-	13,174	0	201,327	0	0	196,826	0	0	24	0	70,6	54,7	0,48	0,36
09.11.2024	-	13,82	0	210,147	0	0	205,373	0	0	24	0	71,2	55,2	0,48	0,35
10.11.2024	-	14,613	0	220,68	0	0	215,669	0	0	24	0	71,2	55	0,48	0,35
11.11.2024	-	14,862	0	223,51	0	0	218,445	0	0	24	0	71,2	55	0,49	0,35
12.11.2024	-	14,864	0	236,665	0	0	231,563	0	0	24	0	69,3	54	0,49	0,35
13.11.2024	-	14,656	0	206,26	0	0	201,591	0	0	24	0	71,1	53,7	0,5	0,35
Итого:	-	268,456	0	4180,717	0	0	4087,073	0	0	504	0	70,7	55,06	0,49	0,36

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2024	10365,44	187269,07	0	0	183200,88	0	0	29204	236
13.11.2024	10633,899	191449,785	0	0	187287,953	0	0	29708	236

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения