

# #4647#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 121Б, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 9261  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111465  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	12,427	0	146,18	0	0	143,09	0	0	24	0	68,4	47,7	0,41	0,33	-
25.11.2021	12,769	0	149,685	0	0	146,49	0	0	24	0	68,7	47,9	0,41	0,33	-
26.11.2021	13,234	0	156,783	0	0	153,418	0	0	24	0	69	48,5	0,41	0,33	-
27.11.2021	13,44	0	167,152	0	0	163,641	0	0	24	0	68,2	48,6	0,41	0,33	-
28.11.2021	13,702	0	176,995	0	0	173,34	0	0	24	0	67,6	48,7	0,41	0,33	-
29.11.2021	13,725	0	162,617	0	0	159,092	0	0	24	0	69,3	48,8	0,41	0,33	-
30.11.2021	14,26	0	171,803	0	0	168,079	0	0	24	0	69,4	49,1	0,4	0,33	-
01.12.2021	14,589	0	173,393	0	0	169,588	0	0	24	0	69,7	49,2	0,4	0,33	-
02.12.2021	13,676	0	182,08	0	0	178,392	0	0	24	0	66,9	48,6	0,4	0,33	-
03.12.2021	14,455	0	191,3	0	0	187,37	0	0	24	0	67,4	49	0,41	0,33	-
04.12.2021	14,599	0	188,505	0	0	184,565	0	0	24	0	68	49,1	0,42	0,33	-
05.12.2021	15,211	0	203,005	0	0	198,833	0	0	24	0	67,5	49,2	0,42	0,33	-
06.12.2021	17,669	0	196,325	0	0	191,688	0	0	24	0	72,8	50,8	0,43	0,33	-
07.12.2021	20,386	0	222,663	0	0	216,692	0	0	24	0	78,2	55,7	0,44	0,33	-
08.12.2021	21,622	0	295,795	0	0	287,659	0	0	24	0	79,3	61,3	0,44	0,33	-
09.12.2021	19,157	0	283,4	0	0	276,185	0	0	24	0	75,8	59,3	0,44	0,33	-
10.12.2021	16,35	0	257,827	0	0	251,99	0	0	24	0	71,1	55,6	0,44	0,33	-
11.12.2021	16,725	0	257,61	0	0	251,876	0	0	24	0	70,4	54,5	0,43	0,33	-
12.12.2021	17,07	0	258,513	0	0	252,546	0	0	24	0	71,9	55,8	0,44	0,33	-
13.12.2021	16,242	0	257,97	0	0	252,146	0	0	24	0	70,9	55,6	0,43	0,33	-
14.12.2021	15,032	0	248,592	0	0	243,148	0	0	24	0	69,7	55	0,43	0,33	-
15.12.2021	14,16	0	241,38	0	0	236,094	0	0	24	0	69,8	55,5	0,44	0,33	-
16.12.2021	13,785	0	210,712	0	0	205,906	0	0	24	0	71,4	55,5	0,44	0,33	-
17.12.2021	13,906	0	189,167	0	0	185,12	0	0	24	0	68,9	50,9	0,44	0,33	-
18.12.2021	13,844	0	193,337	0	0	189,213	0	0	24	0	68,8	51,4	0,44	0,33	-
19.12.2021	14,243	0	216,682	0	0	212,226	0	0	24	0	67,4	51,4	0,44	0,33	-
20.12.2021	15,074	0	203,077	0	0	198,625	0	0	24	0	69,8	51,7	0,44	0,33	-
21.12.2021	16,475	0	178,98	0	0	174,504	0	0	24	0	75	52,5	0,44	0,33	-
22.12.2021	17,838	0	209,387	0	0	204,32	0	0	24	0	73,8	53	0,44	0,33	-
23.12.2021	16,657	0	213,425	0	0	208,564	0	0	24	0	71,2	52,2	0,44	0,33	-
Итого:	462,322	0	6204,34	0	0	6064,4	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,424														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2021	795,569	14580,078	0	0	14303,154	0	0	3871	9
23.12.2021	1257,889	20784,42	0	0	20367,555	0	0	4591	9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.12.2021 8:28:14