

#16052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7943
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208155
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	4,245	0,003	184,01	181,79	179,5	179,62	-0,12	24	0	0	74,3	50,6	23,64	0,6	0,4	2
25.01.2021	4,173	0,001	183,13	180,97	178,64	178,76	-0,12	24	0	0	74,3	50,9	23,37	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	4,136	0,003	166,13	163,92	161,9	161,97	-0,07	24	0	0	75,8	50,3	25,54	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	4,212	0,002	170,51	168,28	166,17	166,24	-0,07	24	0	0	75,9	50,6	25,33	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	4,466	0,003	193,03	190,61	188,1	188,17	-0,07	24	0	0	75,9	52,2	23,73	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	4,557	0,004	172,06	169,47	167,25	167,26	-0,01	24	0	0	79,9	52,7	27,21	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	4,596	0,004	159,36	156,73	154,82	154,79	0,03	24	0	0	80,8	51,2	29,64	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	4,81	0,005	174,76	172,03	169,89	169,9	-0,01	24	0	0	79,7	51,4	28,27	0,6	0,4	0
01.02.2021	4,681	0,01	174,92	172,26	170,06	170,01	0,05	24	0	0	80,1	52,6	27,47	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	4,757	0,006	170,15	167,39	165,2	165,18	0,02	24	0	0	81,7	53	28,75	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	4,426	0,006	151,69	149,17	147,42	147,36	0,06	24	0	0	80,5	50,5	29,96	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	4,733	0,007	163,31	160,58	158,58	158,54	0,04	24	0	0	81,7	51,9	29,8	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	4,745	0,005	146,02	143,21	141,44	141,41	0,03	24	0	0	85,2	51,7	33,49	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	5,439	0,013	172,36	169,01	166,75	166,62	0,13	24	0	0	87,3	54,8	32,52	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	5,81	0,01	172,54	168,8	166,38	166,26	0,12	24	0	0	91,7	57	34,79	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	5,825	0,016	173,46	169,69	167,33	167,13	0,2	24	0	0	91,6	56,9	34,68	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	5,621	0,013	158,2	154,63	152,57	152,44	0,13	24	0	0	91,6	54,9	36,7	0,6	0,4	-9
10.02.2021	5,811	0,015	174,32	170,6	168,11	167,98	0,13	24	0	0	91,6	57,2	34,45	0,6	0,4	-14
11.02.2021	5,888	0,013	174,61	170,81	168,41	168,25	0,16	24	0	0	91,7	56,9	34,82	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	5,612	0,013	165,85	162,28	160,07	159,93	0,14	24	0	0	90,7	55,8	34,92	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	5,022	0,008	167,76	164,76	162,72	162,63	0,09	24	0	0	83,4	52,6	30,79	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	4,86	0,003	165,36	162,6	160,64	160,66	-0,02	24	0	0	80,7	50,5	30,21	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	4,405	0,008	136,81	134,24	132,75	132,64	0,11	24	0	0	83	49,9	33,09	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	4,666	0,009	153,18	150,45	148,61	148,56	0,05	24	0	0	83	51,6	31,34	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	4,848	0,009	165,98	163,11	161,01	160,93	0,08	24	0	0	83,1	53,1	30,03	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	5,313	0,011	186,79	183,56	180,92	180,89	0,03	24	0	0	85,2	55,9	29,31	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	5,155	0,012	178,44	175,3	172,97	172,87	0,1	24	0	0	84,3	54,6	29,71	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	4,273	0,002	157,37	154,96	153,15	153,15	0	24	0	0	77,8	50	27,86	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	3,982	0,004	162,34	160,2	158,34	158,33	0,01	24	0	0	74,8	49,6	25,12	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	3,937	0,004	160,42	158,28	156,47	156,46	0,01	24	0	0	74,5	49,3	25,14	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	3,99	0,002	170,99	168,88	166,85	166,9	-0,05	24	0	0	73,8	49,9	23,92	0,6	0,4	-
Итого:	148,994	0	5205,86	5118,57	5053,02	5051,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	148,994															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	2982,072	115467,86	113586,47	112814,4	112224,36
23.02.2021	3131,066	120673,72	118705,04	117867,42	117276,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 9:07:22