

#16039#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7943
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208155
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 4,229 | 0,013 | 158,52 | 155,93 | 154,6 | 154,24 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 47,6 | 27,23 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 25.01.2022 | 3,992 | 0,011 | 150,29 | 147,92 | 146,73 | 146,41 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 46,2 | 27,09 | 0,6 | 0,4 | 3,1 |
| 26.01.2022 | 4,053 | 0,013 | 160,14 | 157,67 | 156,33 | 155,98 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 47,1 | 25,81 | 0,6 | 0,4 | 1,6 |
| 27.01.2022 | 4,065 | 0,011 | 164,12 | 161,63 | 160,26 | 159,91 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 47,4 | 25,27 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 28.01.2022 | 4,201 | 0,013 | 178,16 | 175,6 | 173,99 | 173,65 | 0,34 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 48,4 | 24,04 | 0,6 | 0,4 | 3 |
| 29.01.2022 | 4,284 | 0,014 | 173,21 | 170,59 | 169,08 | 168,72 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 48,1 | 25,22 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
| 30.01.2022 | 4,426 | 0,011 | 176,37 | 173,69 | 172,15 | 171,82 | 0,33 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 47,6 | 25,59 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| 31.01.2022 | 4,372 | 0,013 | 178,9 | 176,21 | 174,57 | 174,25 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 48,6 | 24,93 | 0,6 | 0,4 | 0,9 |
| 01.02.2022 | 4,365 | 0,016 | 169,76 | 167,06 | 165,55 | 165,19 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 75 | 48,7 | 26,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.02.2022 | 4,374 | 0,013 | 167,58 | 164,89 | 163,37 | 163,01 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 48,9 | 26,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.02.2022 | 4,289 | 0,012 | 156,43 | 153,79 | 152,4 | 152,12 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 48,3 | 28,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.02.2022 | 4,012 | 0,01 | 147,87 | 145,43 | 144,21 | 143,91 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 46,9 | 27,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.02.2022 | 4,113 | 0,012 | 158,93 | 156,43 | 155,18 | 154,82 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 46,4 | 26,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.02.2022 | 4,117 | 0,011 | 163,16 | 160,67 | 159,31 | 158,98 | 0,33 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,8 | 25,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.02.2022 | 4,053 | 0,011 | 165,3 | 162,89 | 161,44 | 161,14 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 47,4 | 25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.02.2022 | 4,098 | 0,007 | 168,17 | 165,72 | 164,24 | 163,93 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 47,6 | 24,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.02.2022 | 3,948 | 0,008 | 149,3 | 147,01 | 145,82 | 145,56 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 45,3 | 26,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.02.2022 | 3,852 | 0,008 | 148,31 | 146,02 | 144,86 | 144,58 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 45,8 | 26,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.02.2022 | 3,998 | 0,007 | 157,14 | 154,76 | 153,47 | 153,17 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 46,5 | 25,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.02.2022 | 4,411 | 0,013 | 182,21 | 179,55 | 177,77 | 177,51 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 74 | 49,3 | 24,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.02.2022 | 4,393 | 0,015 | 164,23 | 161,58 | 160,16 | 159,82 | 0,34 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 47,9 | 27,3 | 0,6 | 0,4 | 3,3 |
| 14.02.2022 | 3,891 | 0,005 | 145,78 | 143,5 | 142,27 | 142,03 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 46,5 | 27,24 | 0,6 | 0,4 | 4 |
| 15.02.2022 | 3,855 | 0,007 | 149,99 | 147,73 | 146,48 | 146,23 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,4 | 26,21 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| 16.02.2022 | 3,571 | 0,006 | 133,11 | 131,04 | 130,03 | 129,78 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 45,1 | 27,36 | 0,6 | 0,4 | 5,5 |
| 17.02.2022 | 3,804 | 0,007 | 145,53 | 143,33 | 142,18 | 141,92 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 72 | 45,3 | 26,68 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 18.02.2022 | 3,875 | 0,012 | 149,89 | 147,52 | 146,41 | 146,04 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 45,9 | 26,34 | 0,6 | 0,4 | 4,6 |
| 19.02.2022 | 4,169 | 0,008 | 177,6 | 175,12 | 173,48 | 173,21 | 0,27 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 48,1 | 23,94 | 0,6 | 0,4 | 4,5 |
| 20.02.2022 | 4,269 | 0,01 | 173,04 | 170,53 | 169 | 168,74 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 47,1 | 25,19 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 21.02.2022 | 3,761 | 0,007 | 145,15 | 142,98 | 141,82 | 141,58 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 45,5 | 26,44 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 22.02.2022 | 4,316 | 0,006 | 174,39 | 171,87 | 170,18 | 169,98 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 48,2 | 25,29 | 0,6 | 0,4 | 1,2 |
| 23.02.2022 | 4,32 | 0,008 | 169,55 | 167 | 165,47 | 165,23 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 47,8 | 26 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 127,476 | 0 | 5002,13 | 4925,66 | 4882,81 | 4873,46 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 127,476 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2022 | 417,528 | 15489,01 | 15236,86 | 15106,2 | 15076,41 |
| 23.02.2022 | 545,004 | 20491,14 | 20162,52 | 19989,01 | 19949,87 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2022 7:53:02