

#16055#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7943
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208155
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2023	4,14	-0,156	152,9	154,22	148,8	152,47	-3,67	24	0	0	78	49	29,01	0,6	0,4	-1,5
25.01.2023	4,395	-0,167	160,59	161,99	156,23	160,1	-3,87	24	0	0	78,6	49,3	29,32	0,6	0,4	-1,9
26.01.2023	4,181	-0,147	149,04	150,19	144,99	148,52	-3,53	24	0	0	78,6	48,6	29,98	0,6	0,4	-1,7
27.01.2023	4,178	-0,159	155,71	157,06	151,59	155,29	-3,7	24	0	0	77,6	48,9	28,74	0,6	0,4	-0,5
28.01.2023	4,147	-0,14	146,54	147,69	142,64	146,1	-3,46	24	0	0	77,8	47,6	30,2	0,6	0,4	-0,9
29.01.2023	4,14	-0,139	145,88	147,01	142,01	145,43	-3,42	24	0	0	77,6	47,3	30,27	0,6	0,4	0,4
30.01.2023	4,03	-0,144	148,87	150,2	145,03	148,61	-3,58	24	0	0	76,4	47,5	28,94	0,6	0,4	2
31.01.2023	3,847	-0,15	154,67	156,32	150,97	154,68	-3,71	24	0	0	73,6	46,9	26,61	0,6	0,4	3,1
01.02.2023	3,947	-0,172	167,13	169,14	163,2	167,32	-4,12	24	0	0	73	47,6	25,38	0,6	0,4	3
02.02.2023	3,733	-0,191	166,38	168,59	162,33	166,64	-4,31	21	3	1	73,8	49,5	24,28	0,6	0,4	1,6
03.02.2023	4,095	-0,186	169,63	171,53	165,33	169,53	-4,2	24	0	0	75,9	49,8	26,01	0,6	0,4	-0,5
04.02.2023	4,345	-0,176	167,4	169,03	162,97	167,03	-4,06	24	0	0	77,9	50	27,87	0,6	0,4	-1,1
05.02.2023	4,48	-0,172	163,69	165,11	159,27	163,24	-3,97	24	0	0	78,6	49,3	29,32	0,6	0,4	-2,2
06.02.2023	4,067	-0,141	144,45	145,59	140,58	144,03	-3,45	24	0	0	78	47,9	30,09	0,6	0,4	-0,5
07.02.2023	3,868	-0,126	138,87	139,99	135,34	138,59	-3,25	24	0	0	76,1	46,4	29,68	0,6	0,4	1,4
08.02.2023	4,091	-0,158	157,78	159,33	153,76	157,58	-3,82	24	0	0	75,9	48,1	27,78	0,6	0,4	0,3
09.02.2023	4,226	-0,178	167,22	168,93	162,91	166,99	-4,08	24	0	0	76,6	49,4	27,16	0,6	0,4	-0,8
10.02.2023	3,986	-0,159	158,44	160,11	154,54	158,37	-3,83	24	0	0	74,9	47,9	26,97	0,6	0,4	1,9
11.02.2023	4,033	-0,175	168,62	170,64	164,62	168,84	-4,22	24	0	0	73	47,4	25,69	0,6	0,4	3,4
12.02.2023	4,049	-0,186	175,74	177,89	171,56	175,94	-4,38	24	0	0	73,1	48,3	24,81	0,6	0,4	0,4
13.02.2023	3,683	-0,128	141,06	142,43	137,74	141,07	-3,33	24	0	0	72,8	45	27,83	0,6	0,4	4,9
14.02.2023	3,7	-0,137	146,78	148,29	143,33	146,82	-3,49	24	0	0	72,9	46	26,92	0,6	0,4	3,3
15.02.2023	3,637	-0,13	141,94	143,35	138,57	141,96	-3,39	24	0	0	73	45,7	27,33	0,6	0,4	2,9
16.02.2023	3,648	-0,132	143,71	145,15	140,28	143,7	-3,42	24	0	0	73	45,9	27,12	0,6	0,4	2,2
17.02.2023	3,467	-0,108	130,11	131,24	127,03	129,99	-2,96	24	0	0	72,8	44,5	28,33	0,6	0,4	4,5
18.02.2023	3,765	-0,135	145,62	147,11	142,19	145,71	-3,52	24	0	0	72,6	45	27,56	0,6	0,4	5,6
19.02.2023	3,969	-0,163	164,53	166,43	160,63	164,67	-4,04	24	0	0	73	47,1	25,87	0,6	0,4	3,1
20.02.2023	3,765	-0,16	158,36	160,15	154,59	158,44	-3,85	24	0	0	73	47,5	25,52	0,6	0,4	2,8
21.02.2023	3,69	-0,134	145,73	147,25	142,34	145,81	-3,47	24	0	0	72,5	45,5	27	0,6	0,4	-
22.02.2023	3,964	-0,186	170,19	172,21	166,05	170,31	-4,26	24	0	0	73,7	48,6	25,11	0,6	0,4	-
23.02.2023	4,176	-0,17	164,72	166,41	160,59	164,57	-3,98	24	0	0	75,5	48,3	27,17	0,6	0,4	-
Итого:	123,442	0	4812,3	4860,58	4692,01	4808,35	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,442															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2023	419,413	16462,67	16510,44	16062,17	16336,42
23.02.2023	542,855	21274,97	21371,02	20754,18	21144,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2023 10:08:24