

#71862#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7943
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208155
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2024	3,973	-0,136	171,54	172,6	167,41	170,63	-3,22	24	0	0	73,6	49	24,64	0,6	0,4	-
25.01.2024	3,95	-0,129	168,97	170,02	164,96	168,12	-3,16	24	0	0	73,2	48,4	24,86	0,6	0,4	-
26.01.2024	3,983	-0,124	159,33	160,24	155,46	158,56	-3,1	24	0	0	73,8	47,3	26,54	0,6	0,4	-
27.01.2024	4,016	-0,137	168,65	169,79	164,58	167,91	-3,33	24	0	0	73,6	48,2	25,36	0,6	0,4	-
28.01.2024	4,122	-0,139	175,52	176,71	171,35	174,75	-3,4	24	0	0	73,4	48,4	25	0,6	0,4	-
29.01.2024	3,951	-0,132	165,83	166,89	161,84	165,04	-3,2	24	0	0	73,8	48,4	25,34	0,6	0,4	-
30.01.2024	3,993	-0,142	171,77	172,89	167,58	170,93	-3,35	24	0	0	74	49,2	24,8	0,6	0,4	-
31.01.2024	3,958	-0,137	170,65	171,77	166,51	169,82	-3,31	24	0	0	73,8	49,1	24,75	0,6	0,4	-
01.02.2024	4,06	-0,148	177,55	178,78	173,24	176,71	-3,47	24	0	0	73,8	49,4	24,4	0,6	0,4	-
02.02.2024	4,151	-0,156	181,73	183,03	177,32	180,92	-3,6	24	0	0	73,9	49,5	24,4	0,6	0,4	-
03.02.2024	4,279	-0,137	172,89	173,92	168,66	172,04	-3,38	24	0	0	74	47,7	26,31	0,6	0,4	-
04.02.2024	4,128	-0,147	176,83	178,12	172,59	176,11	-3,52	24	0	0	73,7	48,8	24,9	0,6	0,4	-
05.02.2024	4,06	-0,151	177,77	179,1	173,48	177,07	-3,59	24	0	0	73,6	49,2	24,39	0,6	0,4	-
06.02.2024	4,012	-0,132	166,8	167,87	162,79	166,01	-3,22	24	0	0	73,7	48,1	25,57	0,6	0,4	-
07.02.2024	3,987	-0,128	163,25	164,31	159,33	162,53	-3,2	24	0	0	73,6	47,6	25,96	0,6	0,4	-
08.02.2024	4,078	-0,132	161,75	162,66	157,67	160,82	-3,15	24	0	0	75,6	48,8	26,81	0,6	0,4	-
09.02.2024	4,108	-0,13	160,98	161,78	156,84	159,96	-3,12	24	0	0	76	48,9	27,13	0,6	0,4	-
10.02.2024	4,296	-0,14	172,05	172,98	167,63	170,95	-3,32	24	0	0	76,3	49,7	26,59	0,6	0,4	-
11.02.2024	4,24	-0,153	179,93	181,14	175,49	179	-3,51	24	0	0	74,8	49,6	25,11	0,6	0,4	-
12.02.2024	4,004	-0,147	174,49	175,73	170,25	173,71	-3,46	24	0	0	73,9	49,4	24,49	0,6	0,4	-
13.02.2024	4,045	-0,149	176,35	177,65	172,12	175,61	-3,49	24	0	0	73,6	49,1	24,46	0,6	0,4	-
14.02.2024	3,883	-0,129	160,55	161,56	156,65	159,78	-3,13	24	0	0	73,8	48,1	25,71	0,6	0,4	-
15.02.2024	3,749	-0,115	154,07	154,96	150,36	153,25	-2,89	24	0	0	73,8	48	25,82	0,6	0,4	-
16.02.2024	3,232	-0,065	116,45	116,76	113,66	115,7	-2,04	24	0	0	73,4	44,2	29,22	0,6	0,4	-
17.02.2024	3,749	-0,107	147,9	148,7	144,36	147,16	-2,8	24	0	0	73,4	46,5	26,87	0,6	0,4	-
18.02.2024	4	-0,14	171,98	173,15	167,83	171,17	-3,34	24	0	0	73,8	49	24,79	0,6	0,4	-
19.02.2024	3,977	-0,144	172,4	173,62	168,22	171,64	-3,42	24	0	0	73,8	49,2	24,63	0,6	0,4	-
20.02.2024	4,067	-0,153	177,48	178,81	173,19	176,76	-3,57	24	0	0	73,7	49,2	24,47	0,6	0,4	-
21.02.2024	3,891	-0,132	164,11	165,22	160,13	163,4	-3,27	24	0	0	73,7	48,4	25,27	0,6	0,4	-
22.02.2024	3,722	-0,123	154,46	155,45	150,73	153,78	-3,05	24	0	0	73,6	47,9	25,64	0,6	0,4	-
23.02.2024	3,585	-0,093	136,26	136,92	133	135,57	-2,57	24	0	0	73,5	45,7	27,83	0,6	0,4	-
Итого:	123,249	0	5150,29	5183,13	5025,23	5125,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,249															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2024	1270,635	48915,48	48892,67	47723,81	48385,22
23.02.2024	1393,884	54065,77	54075,8	52749,04	53510,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2024 8:05:33