

# #16054#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7943  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208155  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 3,827    | -0,132    | 143,82  | 145,18  | 140,35  | 143,77  | -3,42  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 45,3   | 28,37 | 0,6     | 0,4     | 3,1         |
| 25.02.2023 | 3,909    | -0,158    | 159,03  | 160,74  | 155,18  | 159,03  | -3,85  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 47,5   | 26,35 | 0,6     | 0,4     | 1,3         |
| 26.02.2023 | 4,198    | -0,177    | 167,4   | 169,17  | 163,16  | 167,26  | -4,1   | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 48,7   | 26,93 | 0,6     | 0,4     | 0,3         |
| 27.02.2023 | 3,859    | -0,162    | 151,66  | 153,16  | 147,7   | 151,42  | -3,72  | 23       | 1       | 1      | 76,8   | 49,4   | 27,34 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 28.02.2023 | 4,037    | -0,157    | 155,29  | 156,76  | 151,26  | 154,99  | -3,73  | 24       | 0       | 0      | 76,7   | 48,8   | 27,86 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 01.03.2023 | 3,621    | -0,128    | 141,8   | 143,18  | 138,45  | 141,74  | -3,29  | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 45,6   | 27,23 | 0,6     | 0,4     | 3,1         |
| 02.03.2023 | 3,775    | -0,143    | 147,64  | 149,13  | 144,08  | 147,61  | -3,53  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 46,4   | 27,32 | 0,6     | 0,4     | 1,9         |
| 03.03.2023 | 3,619    | -0,128    | 142,5   | 143,9   | 139,13  | 142,46  | -3,33  | 24       | 0       | 0      | 73     | 45,9   | 27,09 | 0,6     | 0,4     | 3,6         |
| 04.03.2023 | 4,067    | -0,175    | 170,02  | 171,95  | 165,96  | 170,09  | -4,13  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 47,8   | 25,68 | 0,6     | 0,4     | 1,8         |
| 05.03.2023 | 4,088    | -0,163    | 160,28  | 161,89  | 156,25  | 160,11  | -3,86  | 24       | 0       | 0      | 75,3   | 48     | 27,31 | 0,6     | 0,4     | -0,5        |
| 06.03.2023 | 4,192    | -0,173    | 166,24  | 167,96  | 161,99  | 166,05  | -4,06  | 24       | 0       | 0      | 76     | 48,9   | 27,09 | 0,6     | 0,4     | -0,9        |
| 07.03.2023 | 4,106    | -0,169    | 160,5   | 162,04  | 156,34  | 160,19  | -3,85  | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 49,3   | 27,46 | 0,6     | 0,4     | -1,6        |
| 08.03.2023 | 4,273    | -0,202    | 181,93  | 184,03  | 177,38  | 181,87  | -4,49  | 24       | 0       | 0      | 75,4   | 50,1   | 25,32 | 0,6     | 0,4     | -0,2        |
| 09.03.2023 | 4,014    | -0,152    | 151,56  | 152,88  | 147,58  | 151,17  | -3,59  | 24       | 0       | 0      | 77,3   | 49     | 28,37 | 0,6     | 0,4     | -3,2        |
| 10.03.2023 | 4,215    | -0,208    | 182,6   | 184,81  | 178,02  | 182,62  | -4,6   | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 50,2   | 24,95 | 0,6     | 0,4     | -2,6        |
| 11.03.2023 | 4,249    | -0,187    | 172,03  | 173,79  | 167,53  | 171,73  | -4,2   | 24       | 0       | 0      | 77     | 50,4   | 26,6  | 0,6     | 0,4     | -1          |
| 12.03.2023 | 4,21     | -0,191    | 174,62  | 176,6   | 170,24  | 174,58  | -4,34  | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 49,2   | 25,98 | 0,6     | 0,4     | -0,3        |
| 13.03.2023 | 3,837    | -0,151    | 153,83  | 155,4   | 150,01  | 153,67  | -3,66  | 24       | 0       | 0      | 75     | 48,3   | 26,73 | 0,6     | 0,4     | 0           |
| 14.03.2023 | 3,018    | -0,08     | 109,35  | 110,16  | 106,8   | 109,17  | -2,37  | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 43,1   | 29,2  | 0,6     | 0,4     | 8,8         |
| 15.03.2023 | 3,435    | -0,13     | 138,19  | 139,66  | 134,93  | 138,27  | -3,34  | 23       | 1       | 1      | 72,8   | 46,2   | 26,57 | 0,6     | 0,4     | 4,4         |
| 16.03.2023 | 3,587    | -0,15     | 150,62  | 152,34  | 147,07  | 150,74  | -3,67  | 24       | 0       | 0      | 73     | 47,4   | 25,55 | 0,6     | 0,4     | 1,8         |
| 17.03.2023 | 3,601    | -0,148    | 150     | 151,65  | 146,43  | 150,03  | -3,6   | 24       | 0       | 0      | 73,2   | 47,4   | 25,74 | 0,6     | 0,4     | 2,2         |
| 18.03.2023 | 3,262    | -0,109    | 125,21  | 126,37  | 122,26  | 125,17  | -2,91  | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 44,8   | 27,73 | 0,6     | 0,4     | 6,6         |
| 19.03.2023 | 2,892    | -0,074    | 105,43  | 106,18  | 102,98  | 105,23  | -2,25  | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 43,3   | 29,03 | 0,6     | 0,4     | 8,8         |
| 20.03.2023 | 2,932    | -0,074    | 104,97  | 105,68  | 102,52  | 104,8   | -2,28  | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 42,8   | 29,53 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.03.2023 | 3,168    | -0,09     | 117,5   | 118,47  | 114,74  | 117,36  | -2,62  | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 43,9   | 28,62 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.03.2023 | 3,153    | -0,087    | 115,5   | 116,37  | 112,79  | 115,34  | -2,55  | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 43,6   | 28,92 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.03.2023 | 2,527    | -0,041    | 87,43   | 87,7    | 85,42   | 86,98   | -1,56  | 24       | 0       | 0      | 72,1   | 41,7   | 30,35 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 103,671  | 0         | 4086,95 | 4127,15 | 3986,55 | 4083,45 | 0      | 670      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 103,671  |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2023 | 542,855  | 21274,97 | 21371,02 | 20754,18 | 21144,77 |
| 23.03.2023 | 646,526  | 25361,92 | 25498,17 | 24740,73 | 25228,22 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 8:05:15