

#120513#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 15-25, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208155	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2047,842	2282,783	-234.941

Подпись исполнителя



от 24.02.25
нач. экск. рескор.



#119441#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 7943
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208155
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	4,171	-0,182	203,52	205,01	198,4	202,26	-3,86	24	0	0	75,4	53,4	22,04	0,6	0,4
25.02.2025	-	4,256	-0,151	182,27	183,13	177,43	180,72	-3,29	24	0	0	77,9	53	24,94	0,6	0,4
26.02.2025	-	4,184	-0,128	168,59	169,12	164,09	167,01	-2,92	24	0	0	78	51,7	26,38	0,6	0,4
27.02.2025	-	-4,617	-5,819	50,56	166,09	49,19	164	-114,81	24	0	1	78,1	51,7	26,42	0,6	0,4
28.02.2025	-	-10,736	-10,736	0	204,24	0	201,48	-201,48	24	0	1	75,2	53,4	21,78	0,6	0,4
01.03.2025	-	-10,886	-10,886	0	207,35	0	204,6	-204,6	24	0	1	75	53,3	21,73	0,6	0,4
02.03.2025	-	-11,106	-11,106	0	212,29	0	209,44	-209,44	24	0	1	75,2	53,1	22,04	0,6	0,4
03.03.2025	-	-12,277	-12,277	0	228,43	0	225,26	-225,26	24	0	1	75,2	54,6	20,61	0,6	0,4
04.03.2025	-	-10,612	-10,612	0	203,98	0	201,29	-201,29	24	0	1	75,1	52,8	22,26	0,6	0,4
05.03.2025	-	-9,326	-9,326	0	184,78	0	182,53	-182,53	24	0	1	75,3	51,2	24,08	0,6	0,4
06.03.2025	-	-8,621	-8,621	0	172,43	0	170,34	-170,34	24	0	1	75	50,7	24,31	0,6	0,4
07.03.2025	-	-8,722	-8,722	0	172,5	0	170,34	-170,34	24	0	1	74,9	51,3	23,54	0,6	0,4
08.03.2025	-	-8,762	-8,762	0	173,12	0	170,96	-170,96	24	0	1	74,9	51,4	23,54	0,6	0,4
09.03.2025	-	-8,282	-8,282	0	164,4	0	162,41	-162,41	24	0	1	74,9	51,1	23,75	0,6	0,4
10.03.2025	-	-6,568	-6,568	0	134,88	0	133,31	-133,31	24	0	1	74,7	49,4	25,28	0,6	0,4
11.03.2025	-	-9,977	-9,977	0	193,67	0	191,2	-191,2	24	0	1	74,8	52,3	22,48	0,6	0,4
12.03.2025	-	-9,822	-9,822	0	190,5	0	188,08	-188,08	24	0	1	74,7	52,3	22,39	0,6	0,4
13.03.2025	-	-10,782	-10,782	0	205,45	0	202,7	-202,7	24	0	1	74,8	53,3	21,47	0,6	0,4
14.03.2025	-	-11,42	-11,42	0	214,79	0	211,86	-211,86	24	0	1	74,9	54	20,9	0,6	0,4
15.03.2025	-	-11,23	-11,23	0	213,02	0	210,15	-210,15	24	0	1	74,9	53,5	21,35	0,6	0,4
16.03.2025	-	-11,616	-11,616	0	221,32	0	218,37	-218,37	24	0	1	74,8	53,3	21,47	0,6	0,4
17.03.2025	-	-10,864	-10,864	0	208,04	0	205,28	-205,28	24	0	1	74,9	53	21,93	0,6	0,4
18.03.2025	-	-11,357	-11,357	0	217,14	0	214,26	-214,26	24	0	1	74,7	53,1	21,6	0,6	0,4
19.03.2025	-	-11,13	-11,13	0	212,15	0	209,31	-209,31	24	0	1	74,8	53,3	21,53	0,6	0,4
20.03.2025	-	-9,4	-9,4	0	184,21	0	181,88	-181,88	24	0	1	74,8	51,8	22,99	0,6	0,4
21.03.2025	-	-8,968	-8,968	0	176,8	0	174,6	-174,6	24	0	1	74,5	51,5	23,04	0,6	0,4
22.03.2025	-	-9,436	-9,436	0	184,39	0	182,02	-182,02	24	0	1	74,6	52	22,67	0,6	0,4
23.03.2025	-	-11,035	-11,035	0	212,64	0	209,86	-209,86	24	0	1	73,2	52,7	20,55	0,6	0,4
Итого:	-	-234,941	-249,215	604,94	5415,87	589,11	5345,52	-4756,41	672	0	-	75,19	52,44	22,75	0,6	0,4

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	2282,783	95665,44	95712,13	93322,06	94615,49
23.03.2025	2047,842	96270,38	101128	93911,17	99961,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения