

#16045#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7943
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208155
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,707	-0,045	92,5	92,83	90,34	92,03	-1,69	24	0	0	72,2	41,5	30,72	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,847	-0,057	98	98,38	95,69	97,57	-1,88	24	0	0	72,3	41,7	30,6	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	3,13	-0,074	112,12	112,76	109,5	111,78	-2,28	24	0	0	72,4	42,9	29,48	0,6	0,4	6
27.03.2023	3,58	-0,109	136,75	137,79	133,48	136,43	-2,95	24	0	0	73,4	45,6	27,81	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	3,966	-0,124	141,31	142,17	137,6	140,69	-3,09	24	0	0	77,1	47,2	29,85	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	3,51	-0,1	128,76	129,58	125,57	128,28	-2,71	24	0	0	74,9	46	28,92	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,966	-0,068	106,31	106,9	103,8	105,95	-2,15	24	0	0	72,4	43	29,46	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	2,886	-0,056	99,49	99,92	97,16	99,11	-1,95	24	0	0	72,3	41,8	30,54	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	3,423	-0,1	128,54	129,5	125,51	128,3	-2,79	24	0	0	72,6	44,3	28,25	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	3,855	-0,134	153,09	154,5	149,48	152,92	-3,44	24	0	0	72,8	46	26,83	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	3,748	-0,142	154,27	155,71	150,56	154,04	-3,48	24	0	0	73,7	47,7	25,96	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	3,772	-0,135	149,49	150,78	145,84	149,18	-3,34	24	0	0	74,2	47,3	26,91	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	3,464	-0,112	134,27	135,34	131,04	133,99	-2,95	24	0	0	73,6	46,1	27,45	0,6	0,4	1
06.04.2023	3,608	-0,112	138,45	139,56	135,18	138,19	-3,01	24	0	0	73,2	45,5	27,7	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,649	-0,05	92,87	93,21	90,7	92,41	-1,71	24	0	0	72,4	42,4	29,95	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	2,566	-0,035	84,51	84,69	82,55	84,03	-1,48	24	0	0	72,1	40,3	31,8	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	2,747	-0,05	93,63	93,98	91,44	93,21	-1,77	24	0	0	72,2	41,4	30,84	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,552	-0,049	89,78	90,08	87,68	89,3	-1,62	24	0	0	72,2	42,3	29,86	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,162	-0,03	74,54	74,63	72,81	74,05	-1,24	24	0	0	71,8	41,4	30,39	0,6	0,4	10
12.04.2023	2,34	-0,033	80,34	80,51	78,49	79,85	-1,36	24	0	0	71,7	41,2	30,53	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	2,545	-0,039	87	87,26	85	86,54	-1,54	24	0	0	71,8	41,1	30,7	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	2,403	-0,035	83,21	83,41	81,3	82,71	-1,41	24	0	0	71,7	41,4	30,27	0,6	0,4	11
15.04.2023	2,692	-0,045	93,58	93,93	91,4	93,11	-1,71	24	0	0	71,8	41,6	30,21	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	3,128	-0,082	115,67	116,43	112,99	115,39	-2,4	24	0	0	72,1	43,5	28,62	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,853	-0,06	103,05	103,59	100,67	102,66	-1,99	24	0	0	72,1	42,9	29,19	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	2,565	-0,047	90,84	91,14	88,76	90,37	-1,61	24	0	0	71,9	42,2	29,68	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,748	-0,06	99,78	100,28	97,47	99,39	-1,92	24	0	0	72	42,9	29,05	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,662	-0,02	62,85	62,84	61,41	62,26	-0,85	24	0	0	70,9	43,2	27,68	0,6	0,4	-
21.04.2023	1,058	0	44,79	44,55	43,79	44,07	-0,28	24	0	0	69,3	44,9	24,42	0,6	0,4	-
22.04.2023	1,068	0	45,76	45,56	44,76	45,08	-0,32	24	0	0	69,3	45,1	24,18	0,6	0,4	-
23.04.2023	1,065	0	44,97	44,74	43,99	44,27	-0,28	24	0	0	69,3	44,8	24,5	0,6	0,4	-
Итого:	86,265	0	3160,52	3176,55	3085,96	3147,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,265															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	646,526	25361,92	25498,17	24740,73	25228,22
23.04.2023	732,791	28522,44	28674,72	27826,69	28375,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 12:40:45