

#80147#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7943
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208155
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,82	-0,15	159,36	160,89	155,51	159,12	-3,61	24	0	0	73,8	48,1	25,66	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	3,69	-0,148	154,9	156,37	151,12	154,64	-3,52	24	0	0	74	48,4	25,53	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	3,641	-0,131	148,14	149,46	144,57	147,86	-3,29	24	0	0	73,8	47,5	26,25	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	3,73	-0,139	152,04	153,45	148,38	151,81	-3,43	24	0	0	73,6	47,4	26,23	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	3,143	-0,085	120,2	121	117,36	119,8	-2,44	24	0	0	73,4	45,7	27,72	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	2,545	-0,027	79,64	79,64	77,73	79,04	-1,31	24	0	0	73,2	39,8	33,42	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	2,654	-0,03	83,77	83,86	81,79	83,21	-1,42	24	0	0	73,1	39,9	33,15	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	2,771	-0,037	88,01	88,16	85,92	87,45	-1,53	24	0	0	72,9	40	32,95	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	2,56	-0,038	84,38	84,53	82,4	83,82	-1,42	24	0	0	72,8	41	31,76	0,6	0,4	-
02.04.2024	2,537	-0,027	80,62	80,62	78,69	80	-1,31	24	0	0	73	40,1	32,89	0,6	0,4	-
03.04.2024	2,12	-0,001	62,06	61,73	60,58	61,3	-0,72	24	0	0	73,2	37,7	35,48	0,6	0,4	-
04.04.2024	2,341	-0,01	67,07	66,77	65,45	66,33	-0,88	24	0	0	73,4	37,2	36,25	0,6	0,4	-
05.04.2024	2,738	-0,028	83,1	83,09	81,14	82,49	-1,35	24	0	0	73,1	38,7	34,39	0,6	0,4	-
06.04.2024	2,657	-0,029	81,44	81,43	79,51	80,87	-1,36	24	0	0	73	39	34,1	0,6	0,4	-
07.04.2024	2,672	-0,031	82,15	82,16	80,19	81,58	-1,39	24	0	0	73,2	39,2	34	0,6	0,4	-
08.04.2024	2,69	-0,036	84,12	84,19	82,11	83,54	-1,43	24	0	0	73,1	39,7	33,46	0,6	0,4	-
09.04.2024	2,458	-0,025	78,29	78,29	76,45	77,64	-1,19	24	0	0	72,9	40,1	32,78	0,6	0,4	-
10.04.2024	1,086	0	37,19	36,69	36,37	36,45	-0,08	24	0	0	70,5	40,6	29,94	0,6	0,4	-
11.04.2024	1,152	0	39,09	38,59	38,25	38,29	-0,04	24	0	0	70,8	40,6	30,17	0,6	0,4	-
12.04.2024	1,139	0,001	38,53	38,05	37,69	37,81	-0,12	24	0	0	70,7	40,4	30,33	0,6	0,4	-
13.04.2024	1,136	0	39,28	38,81	38,42	38,54	-0,12	24	0	0	70,6	40,9	29,68	0,6	0,4	-
14.04.2024	1,031	-0,002	39,21	38,92	38,35	38,56	-0,21	24	0	1	70,5	43,5	27,02	0,6	0,4	-
15.04.2024	1,026	0	36,75	36,27	35,96	36,03	-0,07	24	0	0	70	41,4	28,65	0,6	0,4	-
16.04.2024	1,062	0	37,6	37,13	36,75	36,86	-0,11	24	0	0	70,2	41,2	29,06	0,6	0,4	-
17.04.2024	1,069	0	35,87	35,33	35,07	35,08	-0,01	24	0	0	70,8	40,3	30,51	0,6	0,4	-
18.04.2024	1,859	0,002	54,27	53,61	52,98	53,28	-0,3	24	0	0	72,6	37,3	35,31	0,6	0,4	-
19.04.2024	2,337	-0,002	65,6	65,01	64,04	64,59	-0,55	24	0	0	73,6	36,8	36,79	0,6	0,4	-
20.04.2024	3,315	-0,107	132,06	132,81	128,83	131,36	-2,53	24	0	0	74,1	47,4	26,65	0,6	0,4	-
21.04.2024	4,218	-0,223	207,74	210,09	202,64	207,39	-4,75	24	0	0	74,2	52,2	22	0,6	0,4	-
22.04.2024	4,013	-0,192	187,1	189,03	182,52	186,69	-4,17	24	0	0	74,3	51,1	23,13	0,6	0,4	-
23.04.2024	4,075	-0,214	202,39	204,61	197,43	201,93	-4,5	24	0	0	74,4	52,6	21,8	0,6	0,4	-
Итого:	77,285	0	2841,97	2850,59	2774,2	2823,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,285															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1505,645	58805,75	58856,98	57374,38	58238,31
23.04.2024	1582,93	61647,72	61707,57	60148,58	61061,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 13:30:12