

# #16050#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7943  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208155  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,583	0	154,11	152,45	150,45	150,71	-0,26	24	0	0	73,3	49,4	23,88	0,6	0,4	4
25.04.2021	3,567	0,001	155,95	154,22	152,2	152,38	-0,18	24	0	0	73,4	50	23,47	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	3,66	0	156,43	154,68	152,67	152,88	-0,21	24	0	0	73,6	49,6	24,01	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	3,651	0	153,95	152,2	150,28	150,45	-0,17	24	0	0	73,5	49,2	24,33	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	3,132	0,001	133,35	131,87	130,17	130,36	-0,19	24	0	0	73,2	49,1	24,13	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,969	0	122,42	121,06	119,52	119,74	-0,22	24	0	0	72,9	48	24,89	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,841	0,001	91,2	90,42	89,1	89,31	-0,21	24	0	0	71,6	50,8	20,73	0,6	0,4	7
01.05.2021	1,111	-0,001	76,7	76,31	74,97	75,22	-0,25	24	0	0	70,7	55,8	14,96	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	1,075	-0,001	80,41	80,08	78,63	78,89	-0,26	24	0	0	70,1	56,3	13,81	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	1,272	0,002	91,77	91,29	89,74	89,94	-0,2	24	0	0	70,4	56,1	14,29	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	1,139	0,001	77,6	77,21	75,86	76,1	-0,24	24	0	0	70,8	55,7	15,15	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	1,16	0	75,37	74,96	73,66	73,88	-0,22	24	0	0	71,3	55,4	15,88	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	1,223	0,002	80,54	80,08	78,71	78,9	-0,19	24	0	0	71,2	55,6	15,64	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	1,115	0	71,99	71,59	70,37	70,57	-0,2	24	0	0	71,2	55,3	15,97	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	1,263	0	84,18	83,68	82,27	82,45	-0,18	24	0	0	71,2	55,8	15,46	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	1,128	0	72,8	72,39	71,15	71,35	-0,2	24	0	0	71,3	55,4	15,95	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	1,115	0,001	74,13	73,7	72,46	72,61	-0,15	24	0	0	71,2	55,7	15,51	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	1,049	0	67,8	67,39	66,25	66,44	-0,19	24	0	0	71,3	55,3	15,95	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,991	0,001	64,68	64,33	63,21	63,41	-0,2	24	0	0	71,2	55,4	15,82	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,968	0	63,78	63,43	62,3	62,52	-0,22	24	0	0	71,3	55,6	15,69	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,97	0,001	62,64	62,28	61,24	61,38	-0,14	24	0	0	71,2	55,3	15,89	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	1,041	0,001	68,45	68,05	66,87	67,07	-0,2	24	0	0	71,2	55,6	15,69	0,6	0,4	10
16.05.2021	1,099	0	73,04	72,61	71,41	71,57	-0,16	24	0	0	71,1	55,6	15,47	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,999	0,001	63,74	63,37	62,31	62,46	-0,15	24	0	0	71,3	55,2	16,14	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,995	0,001	65,13	64,74	63,65	63,83	-0,18	24	0	0	71,1	55,3	15,78	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	1,013	-0,001	67,5	67,1	65,94	66,17	-0,23	24	0	0	71,1	55,6	15,54	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,958	0,002	62,47	62,1	61,05	61,23	-0,18	24	0	0	71	55,1	15,84	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,945	0,003	61,04	60,68	59,66	59,81	-0,15	24	0	0	71,1	55,2	15,93	0,6	0,4	14
22.05.2021	1,099	0,002	72,17	71,74	70,53	70,69	-0,16	24	0	0	71,1	55,4	15,72	0,6	0,4	-
23.05.2021	1,075	0,001	69,91	69,51	68,31	68,51	-0,2	24	0	0	71,2	55,3	15,85	0,6	0,4	-
Итого:	47,206	0	2615,25	2595,52	2554,94	2560,83	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,206															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	3348,253	129959,83	127860,06	126927,74	126322,75
23.05.2021	3395,459	132575,08	130455,58	129482,68	128883,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 8:09:56