

#16046#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7943
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208155
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,965	0,001	41,81	41,54	40,89	41,12	-0,23	24	0	0	69,4	45,6	23,82	0,6	0,4	-
25.04.2023	1,014	-0,001	44,28	44,05	43,29	43,58	-0,29	24	0	0	69,2	45,5	23,7	0,6	0,4	-
26.04.2023	1,065	-0,001	45,92	45,73	44,92	45,25	-0,33	24	0	0	69,2	45,2	23,98	0,6	0,4	-
27.04.2023	1,153	-0,002	47,93	47,75	46,89	47,27	-0,38	24	0	0	69,3	44,4	24,91	0,6	0,4	-
28.04.2023	1,085	-0,001	46,74	46,56	45,73	46,08	-0,35	24	0	0	69,4	45,3	24,1	0,6	0,4	-
29.04.2023	1,092	0	45,35	45,13	44,35	44,66	-0,31	24	0	0	69,5	44,6	24,91	0,6	0,4	-
30.04.2023	1,122	-0,002	47,19	47,01	46,15	46,54	-0,39	24	0	0	69,4	44,7	24,64	0,6	0,4	-
01.05.2023	1,23	-0,004	49,52	49,34	48,42	48,85	-0,43	24	0	0	69,6	43,8	25,81	0,6	0,4	-
02.05.2023	1,088	0,001	43,91	43,65	42,96	43,23	-0,27	24	0	0	69,6	44	25,57	0,6	0,4	-
03.05.2023	1,055	0	43,03	42,78	42,07	42,37	-0,3	24	0	0	69,6	44,2	25,41	0,6	0,4	-
04.05.2023	1,058	0	43,96	43,74	42,98	43,29	-0,31	24	0	0	69,4	44,5	24,91	0,6	0,4	-
05.05.2023	1,095	0	44,86	44,62	43,86	44,16	-0,3	24	0	0	69,4	44,2	25,21	0,6	0,4	-
06.05.2023	1,098	0	45,48	45,26	44,5	44,78	-0,28	24	0	0	69,5	44,6	24,92	0,6	0,4	-
07.05.2023	1,089	0	44,15	43,9	43,19	43,46	-0,27	24	0	0	69,7	44,2	25,49	0,6	0,4	-
08.05.2023	1,036	0	43,3	43,05	42,33	42,6	-0,27	24	0	0	69,5	44,8	24,71	0,6	0,4	-
09.05.2023	1,12	0	44,75	44,49	43,77	44,07	-0,3	24	0	0	69,6	43,7	25,86	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,976	0	41,33	41,03	40,43	40,63	-0,2	24	0	0	69,5	45	24,42	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,978	0,001	42,84	42,59	41,92	42,12	-0,2	24	0	0	69,1	45,5	23,54	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,975	0	42,31	42,07	41,4	41,6	-0,2	24	0	0	69,1	45,3	23,78	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,957	0	42,34	42,09	41,42	41,62	-0,2	24	0	0	68,9	45,6	23,34	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,964	0,001	42,23	41,95	41,32	41,52	-0,2	24	0	0	69	45,5	23,52	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,986	0,001	42,27	41,99	41,35	41,55	-0,2	24	0	0	69,1	45,1	24	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,99	0	43,17	42,93	42,25	42,45	-0,2	24	0	0	69,1	45,5	23,61	0,6	0,4	-
17.05.2023	1,035	0,001	44,58	44,35	43,62	43,88	-0,26	24	0	0	68,9	44,9	23,99	0,6	0,4	-
18.05.2023	1,005	-0,001	43,77	43,55	42,81	43,07	-0,26	24	0	0	69	45,4	23,69	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,99	0	43,21	42,97	42,25	42,52	-0,27	24	0	0	69,1	45,4	23,75	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,845	0,001	37,33	37,12	36,51	36,72	-0,21	21	3	1	69,1	45,7	23,37	0,6	0,4	-
21.05.2023	1,027	0,001	43,7	43,43	42,74	42,96	-0,22	24	0	0	69,1	44,8	24,25	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,937	0,001	41,3	41,03	40,44	40,55	-0,11	24	0	0	69	45,8	23,25	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,92	0,001	39,94	39,65	39,11	39,19	-0,08	24	0	0	69,2	45,6	23,6	0,6	0,4	-
Итого:	30,95	0	1312,5	1305,35	1283,87	1291,69	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,95															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	732,791	28522,44	28674,72	27826,69	28375,38
23.05.2023	763,741	29834,94	29980,07	29110,56	29667,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 8:04:13