

#84220#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7943
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208155
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	4,012	-0,273	230,44	233,46	224,78	230,12	-5,34	23	1	1	74,4	55,2	19,12	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	4,142	-0,306	249,81	253,26	243,66	249,56	-5,9	24	0	0	74,4	56,1	18,32	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	3,09	-0,259	194,29	197,34	189,52	194,4	-4,88	18	6	1	74,4	56,7	17,73	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	3,977	-0,464	304,5	310,28	297,03	305,24	-8,21	24	0	0	74,3	59,3	14,99	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	3,83	-0,449	302,5	308,13	295,12	303,04	-7,92	24	0	0	74,3	59,7	14,55	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	3,764	-0,449	304,12	309,77	296,74	304,65	-7,91	24	0	0	74,1	59,9	14,24	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	2,202	-0,203	155,46	157,71	151,67	155,22	-3,55	24	0	0	73,9	58	15,83	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	0,861	0,001	29,12	28,62	28,45	28,38	0,07	24	0	0	71,2	41,1	30,09	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,925	0	32,93	32,5	32,15	32,26	-0,11	24	0	0	70,5	41,6	28,96	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,884	0,002	30,83	30,38	30,1	30,13	-0,03	24	0	0	71,1	41,8	29,33	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,939	0	32,72	32,26	31,98	32,02	-0,04	24	0	0	71	41,6	29,38	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,873	0,001	31,42	30,96	30,68	30,7	-0,02	24	0	0	71,1	42,7	28,43	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,872	0,003	31,79	31,34	31,05	31,08	-0,03	24	0	0	71	42,9	28,06	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,941	0,001	32,66	32,21	31,92	31,96	-0,04	24	0	0	71,1	41,6	29,5	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,924	0	32,98	32,54	32,23	32,29	-0,06	24	0	0	71,1	42,3	28,76	0,6	0,4	-
09.05.2024	1,014	0,001	34,83	34,39	34,05	34,14	-0,09	24	0	0	71	41,2	29,86	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,945	0	33,28	32,82	32,53	32,58	-0,05	24	0	0	70,9	41,8	29,12	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,927	0	32,51	32,04	31,78	31,8	-0,02	24	0	0	71,2	41,9	29,23	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,991	0	33,65	33,17	32,9	32,93	-0,03	24	0	0	71,3	41,2	30,11	0,6	0,4	-
13.05.2024	1	0	33,62	33,17	32,86	32,93	-0,07	24	0	0	71,2	40,6	30,61	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,809	0	28,45	28,12	27,81	27,88	-0,07	24	0	1	71,1	41,9	29,24	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,901	0,003	28,22	27,76	27,59	27,52	0,07	24	0	0	71,9	39,3	32,63	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,866	0,002	27,02	26,54	26,41	26,3	0,11	24	0	0	72,5	39,8	32,68	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,872	0	29,74	29,38	29,05	29,14	-0,09	24	0	0	71,3	41,2	30,09	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,847	0	30,1	29,72	29,38	29,48	-0,1	24	0	0	71,2	42,1	29,06	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,889	0	31,16	30,75	30,43	30,51	-0,08	24	0	0	71,1	41,8	29,27	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,902	0	31,35	30,95	30,62	30,71	-0,09	24	0	0	71	41,5	29,48	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,806	0,001	29,4	29	28,73	28,76	-0,03	24	0	0	71	42,8	28,14	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,825	0	29,06	28,67	28,39	28,43	-0,04	24	0	0	71,1	42	29,1	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,819	0	29,35	28,94	28,65	28,7	-0,05	24	0	0	70,9	42,2	28,7	0,6	0,4	-
Итого:	45,649		2457,31	2476,18	2398,26	2442,86	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,649															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 713

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	1582,93	61647,72	61707,57	60148,58	61061,67
23.05.2024	1628,579	64105,03	64183,75	62546,84	63504,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:45:31