

#16036#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7943
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208155
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,662	0,001	60,45	59,53	59,05	58,96	0,09	24	0	0	71,4	43,3	28,07	0,6	0,4	-
27.04.2022	1,085	0,002	43,59	43,03	42,63	42,58	0,05	24	0	0	69,8	44,4	25,38	0,6	0,4	-
28.04.2022	1,176	0	45,8	45,18	44,76	44,73	0,03	24	0	0	70	43,8	26,24	0,6	0,4	-
29.04.2022	1,128	0,002	44,45	43,89	43,47	43,45	0,02	24	0	0	70	44	25,93	0,6	0,4	-
30.04.2022	1,152	0	44,26	43,67	43,28	43,31	-0,03	24	0	0	70	43,3	26,67	0,6	0,4	-
01.05.2022	1,121	0,001	44,01	43,44	43,01	43	0,01	24	0	0	70	44	25,99	0,6	0,4	-
02.05.2022	1,105	0,001	43,93	43,35	42,93	42,91	0,02	24	0	0	69,9	44,2	25,7	0,6	0,4	-
03.05.2022	1,159	0,003	45,8	45,2	44,78	44,76	0,02	24	0	0	69,9	44,1	25,81	0,6	0,4	-
04.05.2022	1,066	0	44,13	43,6	43,14	43,14	0	24	0	0	69,9	45,2	24,7	0,6	0,4	-
05.05.2022	1,11	0,001	44,47	43,93	43,47	43,47	0	24	0	0	70	44,5	25,55	0,6	0,4	-
06.05.2022	1,088	0,001	43,84	43,28	42,85	42,82	0,03	24	0	0	69,9	44,6	25,32	0,6	0,4	-
07.05.2022	1,132	0	44,52	43,97	43,52	43,55	-0,03	24	0	0	69,9	43,9	26,01	0,6	0,4	-
08.05.2022	1,093	0,002	43,78	43,21	42,82	42,76	0,06	24	0	0	69,8	44,4	25,43	0,6	0,4	-
09.05.2022	1,072	0,001	43,11	42,59	42,13	42,19	-0,06	24	0	0	69,9	44,4	25,48	0,6	0,4	-
10.05.2022	1,112	0	43,65	43,1	42,65	42,74	-0,09	24	0	0	70	43,8	26,19	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,96	0,002	40,3	39,85	39,42	39,45	-0,03	24	0	0	69,8	45,4	24,42	0,6	0,4	-
12.05.2022	1,03	0,002	40,38	39,88	39,49	39,5	-0,01	24	0	0	70,3	44,2	26,1	0,6	0,4	-
13.05.2022	1,032	0,001	36	35,52	35,17	35,25	-0,08	24	0	0	71,7	42,2	29,45	0,6	0,4	-
14.05.2022	1,114	0	38,03	37,51	37,16	37,25	-0,09	24	0	0	71,6	41,5	30,05	0,6	0,4	-
15.05.2022	1,097	0	37,81	37,29	36,94	36,99	-0,05	24	0	0	71,6	41,9	29,71	0,6	0,4	-
16.05.2022	1,034	0	36,23	35,74	35,43	35,45	-0,02	24	0	0	71,7	42,5	29,2	0,6	0,4	-
17.05.2022	1,012	0,002	35,91	35,44	35,09	35,14	-0,05	24	0	0	71,8	42,8	28,94	0,6	0,4	-
18.05.2022	1,008	0,001	35,58	35,1	34,77	34,81	-0,04	24	0	0	71,9	42,9	29,06	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,977	0,002	34,1	33,67	33,32	33,38	-0,06	24	0	0	72,1	42,7	29,36	0,6	0,4	-
20.05.2022	1,01	0,001	34,92	34,46	34,13	34,18	-0,05	24	0	0	71,9	42,2	29,63	0,6	0,4	-
21.05.2022	1,037	0	35,94	35,47	35,12	35,21	-0,09	24	0	0	71,7	42	29,67	0,6	0,4	-
22.05.2022	1,138	0,002	38,48	37,92	37,61	37,62	-0,01	24	0	0	71,7	41,5	30,24	0,6	0,4	-
23.05.2022	1,03	0,001	35,21	34,73	34,4	34,45	-0,05	24	0	0	72,1	42,1	29,98	0,6	0,4	-
Итого:	30,74	0	1158,68	1143,55	1132,54	1133,05	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,74															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	762,402	28363,81	27908,95	27672,21	27620,06
23.05.2022	793,142	29522,49	29052,5	28804,75	28753,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 8:09:59