

#132297#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/05/25г.-22/06/25г.

Абонент: ООО Теплосервис

Адрес: Тобольская, 15-25

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00208155

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5DE7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.2025	70,86	50,6	20,26	53,2	51,98	53,37	52,71	-0,73	6	4	1,017	-0,014	24	0	
23.05.2025	70,77	51	19,77	53,63	52,42	53,82	53,16	-0,74	6	4	1	-0,014	24	0	
24.05.2025	70,73	50,8	19,93	52,63	51,45	52,78	52,13	-0,68	6	4	0,992	-0,011	24	0	
25.05.2025	70,89	51,09	19,8	51,02	49,85	51,14	50,52	-0,67	6	4	0,952	-0,008	24	0	
26.05.2025	70,76	50,41	20,35	49,76	48,61	49,8	49,21	-0,6	6	4	0,959	-0,006	23	1	*
27.05.2025	70,83	51,09	19,74	51,24	50,07	51,4	50,79	-0,72	6	4	0,952	-0,013	24	0	
28.05.2025	71,17	51,81	19,36	41,92	40,95	42,24	41,68	-0,73	6	4	0,755	-0,018	20	4	*
29.05.2025	70,65	51,89	18,76	54,27	53,06	54,45	53,75	-0,69	6	4	0,959	-0,012	24	0	
30.05.2025	70,95	51,45	19,5	50,82	49,64	50,99	50,38	-0,74	6	4	0,932	-0,015	24	0	
31.05.2025	71,13	50,88	20,25	49,01	47,88	49,01	48,41	-0,53	6	4	0,944	-0,007	24	0	
01.06.2025	71,14	49,71	21,43	46,35	45,33	46,32	45,79	-0,46	6	4	0,95	-0,001	24	0	
02.06.2025	71,36	49,51	21,85	44,28	43,29	44,18	43,69	-0,4	6	4	0,928	-0,002	24	0	
03.06.2025	70,91	49,87	21,04	46,06	45,06	46,01	45,46	-0,4	6	4	0,93	0	24	0	
04.06.2025	67,42	43,14	24,28	30,15	29,51	29,99	29,72	-0,21	6	4	0,706	0	24	0	
05.06.2025	53,63	29,04	24,59	17,07	16,83	16,81	16,81	0,02	6	4	0,412	0	24	0	
06.06.2025	48,74	26,86	21,88	15,82	15,58	15,54	15,54	0,04	6	4	0,342	0,001	24	0	
07.06.2025	44,49	24,74	19,75	14,11	13,91	13,78	13,78	0,13	6	4	0,277	0,002	24	0	*
08.06.2025	40,05	24,08	15,97	12,81	12,81	12,45	12,45	0,36	6	4	0,212	0,005	24	0	
09.06.2025	34,27	21,92	12,35	10,74	10,74	10,32	10,32	0,42	6	4	0,14	0,006	24	0	*
10.06.2025	30,44	20,8	9,64	8,82	8,82	8,28	8,28	0,54	6	4	0,094	0,009	24	0	*
11.06.2025	27,03	19,37	7,66	7,38	7,38	6,77	6,77	0,61	6	4	0,068	0,012	24	0	*
12.06.2025	24,25	18,25	6	6,13	6,13	5,47	5,47	0,66	6	4	0,047	0,015	24	0	*
13.06.2025	22,77	18,54	4,23	2,56	2,56	2,21	2,21	0,35	6	4	0,017	0,01	12	12	*
14.06.2025	21,66	20,38	1,28	----	----	----	----	----	6	4	----	----	0	24	*
15.06.2025	21,17	20,11	1,06	----	----	----	----	----	6	4	----	----	0	24	*
16.06.2025	20,78	20,12	0,66	----	----	----	----	----	6	4	----	----	0	24	*
17.06.2025	29,03	28,05	0,98	----	----	----	----	----	6	4	----	----	0	24	*
18.06.2025	70,52	43,26	27,26	17,81	17,4	17,82	17,67	-0,27	6	4	0,463	-0,004	8	16	*
19.06.2025	70,46	48,33	22,13	38,18	37,34	38,06	37,64	-0,3	6	4	0,811	-0,001	21	3	*
20.06.2025	70,73	48,88	21,85	44,26	43,28	44,14	43,66	-0,38	6	4	0,926	0	24	0	
21.06.2025	70,74	49,68	21,06	47,97	46,89	47,93	47,42	-0,53	6	4	0,964	-0,002	24	0	
22.06.2025	70,79	49,28	21,51	45,88	44,89	45,8	45,28	-0,39	6	4	0,948	0	24	0	
Итого:				963,88	943,66	960,88	950,7	-7,04			18,697	-0,068	636	132	
Средние:	55,03	38,59	16,44						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/05/2524:00	2018,87	1973,91	2028,24	2002,97	-29,06	36,944	-0,673	842	7
22/06/2524:00	2982,75	2917,57	2989,12	2953,67	-36,1	55,641	-0,741	1478	139
Итого:	963,88	943,66	960,88	950,7	-7,04	18,697	-0,068	636	132

Период нормальной работы 636ч

Период отсутств. счета: тепл. энергии 139ч

Время работы прибора после сброса 1630ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

