

#16035#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 15-25, Калининград
4817
7943
ВКТ-7
00208155
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,971	0,001	34,89	34,44	34,1	34,15	-0,05	24	0	0	71,7	43,2	28,46	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,998	0	34,67	34,22	33,88	33,96	-0,08	24	0	0	71,9	42,4	29,53	0,6	0,4	-
26.05.2022	1,004	0	35,3	34,82	34,51	34,55	-0,04	24	0	0	71,8	42,6	29,16	0,6	0,4	-
27.05.2022	1,039	0,001	36,92	36,41	36,08	36,13	-0,05	24	0	0	71,6	42,6	28,96	0,6	0,4	-
28.05.2022	1,032	0,001	36,64	36,14	35,81	35,84	-0,03	24	0	0	71,6	42,7	28,88	0,6	0,4	-
29.05.2022	1,147	0,001	38,35	37,78	37,49	37,5	-0,01	24	0	0	71,8	41,2	30,63	0,6	0,4	-
30.05.2022	1,029	0	35,47	35	34,66	34,74	-0,08	24	0	0	71,8	42	29,8	0,6	0,4	-
31.05.2022	1,087	0	36,88	36,36	36,05	36,08	-0,03	24	0	0	71,9	41,8	30,16	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,823	0	28,47	28,26	27,91	28,11	-0,2	24	0	0	66,7	37	29,72	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,547	0	21,96	21,93	21,63	21,87	-0,24	24	0	0	55,5	29,9	25,67	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,273	0	17,86	17,84	17,7	17,81	-0,11	24	0	0	41,7	26,2	15,51	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,165	0	13,88	13,97	13,88	13,97	-0,09	24	0	1	35,2	23,1	12,06	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,117	0	11,45	11,55	11,45	11,55	-0,1	24	0	1	31,3	20,8	10,47	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,079	0	9,45	9,52	9,45	9,52	-0,07	24	0	1	28,5	20	8,47	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,053	0	6,97	7,04	6,97	7,04	-0,07	24	0	1	26	18,3	7,77	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,032	0	6,46	6,61	6,46	6,61	-0,15	24	0	1	24,2	18,6	5,58	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,022	0	5,56	5,71	5,56	5,71	-0,15	24	0	1	22,6	18,2	4,38	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,019	0	5,23	5,45	5,23	5,45	-0,22	24	0	1	21,6	17,6	4,01	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,006	0	3,71	3,96	3,71	3,96	-0,25	24	0	1	20,6	17,5	3,12	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,057	0	26,94	26,91	26,87	26,87	0	24	0	1	24,4	22,4	2,04	0,6	0,4	-
13.06.2022	1,121	0,004	65,5	64,86	64,32	64,22	0,1	24	0	0	62,9	45,6	17,3	0,6	0,4	-
14.06.2022	1,005	0,001	38,4	37,87	37,56	37,55	0,01	24	0	0	70,6	43,9	26,69	0,6	0,4	-
23.06.2022	1,048	0,003	42,56	41,94	41,63	41,53	0,1	24	0	0	69,7	44,7	24,99	-16,5	2,22	-
Итого:	13,674	0	593,52	588,59	582,91	584,72	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,674															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	793,142	29522,49	29052,5	28804,75	28753,11
23.06.2022	806,816	30116,01	29641,09	29387,66	29337,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.06.2022 14:18:40