

#16047#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7943
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208155
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2023 | 0,898 | 0,002 | 40,24 | 39,97 | 39,39 | 39,57 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 69 | 46,1 | 22,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.05.2023 | 0,947 | 0,001 | 41,07 | 40,8 | 40,19 | 40,35 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 45,3 | 23,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.05.2023 | 0,934 | 0,001 | 42,33 | 42,09 | 41,42 | 41,61 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 46,1 | 22,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.05.2023 | 1,014 | 0 | 43,98 | 43,73 | 43,03 | 43,25 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 45,3 | 23,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.05.2023 | 0,978 | 0,001 | 42,15 | 41,84 | 41,25 | 41,4 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 45,2 | 23,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.05.2023 | 0,951 | 0,001 | 41,71 | 41,41 | 40,81 | 40,93 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 69 | 45,6 | 23,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.05.2023 | 0,916 | 0 | 41,23 | 40,95 | 40,32 | 40,47 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 69 | 46,2 | 22,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.05.2023 | 0,957 | 0,001 | 41,82 | 41,55 | 40,95 | 41,08 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 45,7 | 23,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.06.2023 | 0,926 | 0,001 | 41,3 | 41,03 | 40,41 | 40,55 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 69 | 45,9 | 23,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.06.2023 | 0,934 | 0,001 | 41,6 | 41,32 | 40,68 | 40,85 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 69 | 45,8 | 23,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.06.2023 | 0,991 | 0 | 42,82 | 42,55 | 41,87 | 42,07 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 45,2 | 23,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.06.2023 | 0,963 | 0,001 | 42,43 | 42,16 | 41,51 | 41,68 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 45,7 | 23,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.06.2023 | 0,927 | 0 | 41,42 | 41,14 | 40,55 | 40,66 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 69 | 46 | 22,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.06.2023 | 0,924 | 0,001 | 39,28 | 38,95 | 38,44 | 38,59 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 45,1 | 24,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.06.2023 | 0,938 | 0,001 | 40,29 | 39,98 | 39,43 | 39,56 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 45,1 | 23,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.06.2023 | 0,877 | 0,001 | 36,6 | 36,24 | 35,81 | 35,91 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 44,9 | 24,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.06.2023 | 0,864 | 0,001 | 37,85 | 37,49 | 37,05 | 37,11 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 69 | 45,7 | 23,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.06.2023 | 0,892 | 0,002 | 37,83 | 37,48 | 37,02 | 37,14 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 45 | 24,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.06.2023 | 0,9 | 0,002 | 39,46 | 39,14 | 38,63 | 38,69 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 45,6 | 23,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.06.2023 | 0,949 | 0,002 | 39,46 | 39,11 | 38,63 | 38,74 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 44,6 | 24,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.06.2023 | 0,903 | -0,001 | 38,86 | 38,56 | 38,03 | 38,18 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 45,2 | 23,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.06.2023 | 0,89 | 0,001 | 37,2 | 36,83 | 36,41 | 36,49 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 45 | 24,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.06.2023 | 0,899 | 0 | 38,14 | 37,79 | 37,35 | 37,43 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 45,1 | 24,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.06.2023 | 0,906 | 0,001 | 38,2 | 37,85 | 37,4 | 37,49 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 44,9 | 24,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.06.2023 | 0,9 | 0,003 | 38,1 | 37,74 | 37,3 | 37,39 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 45 | 24,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.06.2023 | 0,852 | 0,002 | 37,78 | 37,42 | 37,01 | 37,04 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 46 | 23,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.06.2023 | 0,88 | 0,001 | 37,73 | 37,37 | 36,92 | 37,04 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 45,3 | 23,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.06.2023 | 0,841 | 0,001 | 36,11 | 35,73 | 35,36 | 35,42 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 45,5 | 23,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.06.2023 | 0,867 | 0,002 | 36,07 | 35,69 | 35,3 | 35,39 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 44,7 | 24,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.06.2023 | 0,836 | 0,003 | 36,71 | 36,33 | 35,94 | 35,97 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 45,9 | 23,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.06.2023 | 0,829 | 0,003 | 36,08 | 35,71 | 35,33 | 35,4 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 45,8 | 23,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 28,283 | 0 | 1225,85 | 1215,95 | 1199,74 | 1203,45 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,283 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2023 | 763,741 | 29834,94 | 29980,07 | 29110,56 | 29667,07 |
| 23.06.2023 | 792,024 | 31060,79 | 31196,02 | 30310,3 | 30870,52 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:26:15