

#88439#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7943
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208155
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,782	0,001	28,07	27,63	27,42	27,39	0,03	24	0	0	71,1	42,6	28,48	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,767	0,003	27,28	26,84	26,64	26,6	0,04	24	0	0	71,3	42,5	28,78	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,82	0,001	28,6	28,15	27,95	27,91	0,04	24	0	0	71,3	41,9	29,41	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,823	0,004	28,73	28,28	28,07	28,04	0,03	24	0	0	71,2	41,8	29,37	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,807	0,002	27,73	27,25	27,08	27,01	0,07	24	0	0	71,4	41,6	29,71	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,791	0,002	28,1	27,68	27,45	27,44	0,01	24	0	0	71,1	42,3	28,76	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,851	0,001	29,56	29,13	28,89	28,89	0	24	0	0	71,1	41,7	29,48	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,766	0,001	27,22	26,83	26,58	26,6	-0,02	23	1	1	71,1	42,2	28,86	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,765	0,001	28,02	27,61	27,35	27,37	-0,02	24	0	0	70,9	43	27,93	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,78	0	28,43	28,02	27,78	27,78	0	24	0	0	70,9	42,9	28,05	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,805	0,001	29,51	29,11	28,83	28,87	-0,04	24	0	0	70,8	42,9	27,92	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,807	0	29,18	28,77	28,47	28,53	-0,06	24	0	0	71	42,6	28,46	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,629	0,002	21,24	20,83	20,83	20,74	0,09	24	0	1	66,8	36,8	30,01	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,655	0,001	24,17	23,84	23,69	23,7	-0,01	24	0	0	62	34,4	27,57	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,458	0,002	19,64	19,33	19,38	19,28	0,1	24	0	0	55	31,4	23,6	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,284	0,003	14,46	14	14,29	14	0,29	24	0	0	44,7	25,4	19,25	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,199	0,013	11,9	11,33	11,9	11,33	0,57	24	0	1	39,1	23,4	15,68	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,156	0,012	10,76	10,21	10,76	10,21	0,55	24	0	1	35,8	22,6	13,29	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,119	0,014	9,48	8,85	9,48	8,85	0,63	24	0	1	33,1	22	11,13	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,1	0,015	8,4	7,74	8,4	7,74	0,66	24	0	1	30,5	20,3	10,18	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,081	0,017	7,8	7,14	7,8	7,14	0,66	24	0	1	28,9	20,3	8,6	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,064	0,019	6,37	5,6	6,37	5,6	0,77	24	0	1	27,1	19,8	7,33	0,6	0,4	-
15.06.2024	0,048	0,023	5,07	4,23	5,07	4,23	0,84	24	0	1	25,8	19,3	6,46	0,6	0,4	-
16.06.2024	0,057	0,038	3,96	2,19	3,96	2,19	1,77	24	0	1	24,8	19,7	5,02	0,6	0,4	-
17.06.2024	0,034	0,03	1,68	0,23	1,68	0,23	1,45	24	0	1	23,8	19,2	4,54	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,074	-0,007	21,4	21,87	21,3	21,8	-0,5	24	0	1	30,7	26,6	4,05	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,918	-0,01	42,68	42,52	41,86	42,19	-0,33	24	0	0	65,3	43	22,28	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,866	0	35,64	35,26	34,87	34,97	-0,1	24	0	0	69,5	44,5	25	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,896	-0,003	49,43	49,44	48,36	48,83	-0,47	24	0	0	70	51	18,97	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,897	-0,008	50,39	50,46	49,27	49,87	-0,6	24	0	0	69,7	51	18,77	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,921	-0,007	51,27	51,34	50,13	50,73	-0,6	24	0	0	69,8	50,9	18,92	0,6	0,4	-
Итого:	17,02	0	736,17	721,71	721,91	716,06	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,02															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	1628,579	64105,03	64183,75	62546,84	63504,53
23.06.2024	1645,599	64841,2	64905,46	63268,75	64220,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 11:53:13