

#16048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7943
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208155
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,787	0	63,89	63,64	62,52	62,67	-0,15	24	0	0	69	56,3	12,71	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,792	0	64,43	64,2	63,04	63,26	-0,22	24	0	0	69	56,2	12,78	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,84	0,001	67,62	67,36	66,18	66,38	-0,2	24	0	0	69	56,2	12,83	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,858	-0,002	114,88	114,7	112,38	112,68	-0,3	24	0	0	69,8	62	7,76	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,852	0	67,64	67,34	66,18	66,37	-0,19	24	0	0	69,1	56,1	13,02	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,811	0,001	64,79	64,53	63,42	63,59	-0,17	24	0	0	69,1	56,2	12,92	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,76	0	59,91	59,7	58,63	58,84	-0,21	24	0	0	69,1	56	13,13	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,787	0	62,02	61,79	60,71	60,89	-0,18	24	0	0	69	56	13,05	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,758	0	61,91	61,7	60,58	60,8	-0,22	24	0	0	68,8	56,1	12,67	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,825	0,001	64,25	64,01	62,89	63,09	-0,2	24	0	0	69,2	55,9	13,25	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,831	0,002	63,83	63,59	62,47	62,67	-0,2	24	0	0	69,3	55,9	13,45	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,759	0	59,86	59,66	58,58	58,79	-0,21	24	0	0	69,1	55,9	13,17	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,821	0	64,49	64,26	63,12	63,33	-0,21	24	0	0	69,2	56	13,12	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,268	0,001	21,04	20,96	20,61	20,66	-0,05	24	0	1	68,7	55,6	13,14	0,6	0,4	-
08.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,7	27,5	0,19	0,6	0,4	-
09.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,8	25,7	0,13	0,6	0,4	-
10.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,6	24,5	0,11	0,6	0,4	-
11.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,8	23,7	0,1	0,6	0,4	-
12.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,3	24,2	0,14	0,6	0,4	-
13.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25	24,9	0,15	0,6	0,4	-
14.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,2	25	0,15	0,6	0,4	-
15.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,5	25,3	0,15	0,6	0,4	-
16.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,6	25,5	0,15	0,6	0,4	-
17.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,5	25,4	0,15	0,6	0,4	-
18.07.2021	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	24,6	24,4	0,21	0,6	0,4	-
19.07.2021	0	0	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,01	24	0	1	22,5	22,7	-0,21	0,6	0,4	-
20.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,7	0,04	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,22	0	37,3	37,32	36,85	36,99	-0,14	24	0	1	48,5	42,4	6,14	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,167	0	54,47	54,5	53,29	53,4	-0,11	23	1	1	69,7	66,4	3,21	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,429	0	45,62	45,42	44,61	44,65	-0,04	22	2	1	70,3	60,7	9,6	0,6	0,4	-
Итого:	11,565	0	1037,96	1034,71	1016,07	1019,09	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,565															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	3422,8	134604,27	132484,28	131467,36	130882,97
23.07.2021	3434,365	135642,23	133518,99	132483,43	131902,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2021 16:02:05