

#16044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7943
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208155
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,846	0,001	37	36,66	36,24	36,31	-0,07	24	0	0	69,2	45,9	23,33	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,819	0,002	35,91	35,5	35,18	35,17	0,01	24	0	0	69,3	46	23,28	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,838	0,001	36,73	36,39	35,94	36,07	-0,13	24	0	0	69,2	45,7	23,45	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,907	0,002	38,54	38,2	37,74	37,84	-0,1	24	0	0	69,2	45	24,12	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,073	-0,032	24,69	25,76	24,42	25,45	-1,03	24	0	1	52,3	47,8	4,5	0,6	0,4	-
29.06.2023	-0,258	-0,046	14,02	15,73	14,02	15,49	-1,47	24	0	0	32,5	47,6	-15,11	0,6	0,4	-
30.06.2023	-0,172	-0,041	11,21	12,81	11,21	12,8	-1,59	24	0	1	28	39,9	-11,95	0,6	0,4	-
01.07.2023	-0,117	-0,025	9,63	11,1	9,63	11,1	-1,47	24	0	1	25,7	35,1	-9,38	0,6	0,4	-
02.07.2023	-0,088	-0,024	8,51	9,99	8,51	9,99	-1,48	24	0	1	24,7	32,1	-7,45	0,6	0,4	-
03.07.2023	-0,064	-0,02	7,43	8,87	7,43	8,87	-1,44	24	0	1	23,2	29,3	-6,13	0,6	0,4	-
04.07.2023	-0,05	-0,018	6,64	8,11	6,64	8,11	-1,47	24	0	1	22,6	27,4	-4,82	0,6	0,4	-
05.07.2023	-0,033	-0,018	5,85	7,27	5,85	7,27	-1,42	24	0	1	22,3	25,9	-3,6	0,6	0,4	-
06.07.2023	-0,024	-0,004	5,31	6,68	5,31	6,68	-1,37	24	0	1	22	24,9	-2,87	0,6	0,4	-
07.07.2023	-0,015	-0,002	4,61	5,92	4,61	5,92	-1,31	24	0	1	21,8	23,8	-1,99	0,6	0,4	-
08.07.2023	-0,018	-0,009	3,35	4,94	3,35	4,94	-1,59	24	0	1	21,6	22,8	-1,16	0,6	0,4	-
09.07.2023	-0,009	-0,009	1,21	2,45	1,21	2,45	-1,24	24	0	1	21,6	21,3	0,29	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,025	-0,001	20,89	21,09	20,84	21,05	-0,21	24	0	1	24,5	23,1	1,37	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,975	-0,003	44,39	44,18	43,48	43,73	-0,25	24	0	0	67,5	44,9	22,58	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,795	0,003	36,97	36,61	36,23	36,21	0,02	24	0	0	68,9	47	21,89	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,791	0,002	36,14	35,77	35,4	35,4	0	24	0	0	69	46,7	22,32	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,814	0,001	35,57	35,2	34,83	34,85	-0,02	24	0	0	69,5	46,1	23,37	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,809	0,003	35,6	35,22	34,87	34,89	-0,02	24	0	0	69,4	46,1	23,23	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,795	0,002	34,37	33,98	33,64	33,7	-0,06	24	0	0	69,5	45,8	23,69	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,747	0,001	34,33	33,97	33,59	33,65	-0,06	24	0	0	69,2	46,9	22,29	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,79	0,001	36,11	35,77	35,36	35,35	0,01	24	0	0	69,2	46,9	22,28	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,798	0	36,27	35,93	35,53	35,55	-0,02	24	0	0	69,3	46,8	22,49	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,875	0,001	37,8	37,44	37	37,08	-0,08	24	0	0	69,3	45,6	23,64	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,828	0,002	36,62	36,29	35,86	35,94	-0,08	24	0	0	69,4	46,2	23,19	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,841	0,001	36,68	36,32	35,9	35,96	-0,06	24	0	0	69,5	45,9	23,56	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,86	0,001	37,41	37,09	36,65	36,73	-0,08	24	0	0	69,4	45,9	23,55	0,6	0,4	-
Итого:	13,378	0	749,79	761,24	736,47	754,55	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,378															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	792,024	31060,79	31196,02	30310,3	30870,52
23.07.2023	805,402	31810,58	31957,26	31046,77	31625,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 14:55:47