

#90711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7943
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208155
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2024 | 0,865 | -0,006 | 48,93 | 48,99 | 47,86 | 48,41 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 70 | 51,4 | 18,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.06.2024 | 0,841 | -0,007 | 46,6 | 46,64 | 45,56 | 46,07 | -0,51 | 23 | 1 | 1 | 70 | 51 | 18,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.06.2024 | 0,867 | -0,005 | 48,54 | 48,61 | 47,5 | 48,04 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 51 | 18,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.06.2024 | 0,795 | -0,004 | 45,24 | 45,23 | 44,25 | 44,68 | -0,43 | 24 | 0 | 0 | 70 | 51,6 | 18,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.06.2024 | 0,794 | -0,002 | 43,99 | 43,93 | 43,03 | 43,41 | -0,38 | 24 | 0 | 0 | 70 | 51,1 | 18,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.06.2024 | 0,805 | -0,003 | 47,37 | 47,43 | 46,39 | 46,84 | -0,45 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 51,9 | 17,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.06.2024 | 0,79 | -0,003 | 47,02 | 47,07 | 46,02 | 46,49 | -0,47 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 51,9 | 17,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.07.2024 | 0,801 | -0,003 | 45,67 | 45,68 | 44,69 | 45,12 | -0,43 | 24 | 0 | 0 | 70 | 51,6 | 18,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.07.2024 | 0,789 | -0,005 | 47,34 | 47,42 | 46,33 | 46,82 | -0,49 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 52,2 | 17,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.07.2024 | 0,116 | -0,008 | 12,55 | 12,68 | 12,28 | 12,48 | -0,2 | 8 | 16 | 1 | 69,3 | 59,1 | 10,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.07.2024 | 0,102 | 0 | 5,57 | 5,64 | 5,45 | 5,57 | -0,12 | 6 | 18 | 1 | 68,9 | 49 | 19,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.07.2024 | 0,595 | -0,01 | 33,06 | 33,27 | 32,32 | 32,89 | -0,57 | 22 | 2 | 1 | 69,7 | 50,4 | 19,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.07.2024 | 0,832 | -0,016 | 50,79 | 51,02 | 49,65 | 50,35 | -0,7 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 52,4 | 17,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.07.2024 | 0,827 | -0,015 | 49,44 | 49,62 | 48,34 | 48,97 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 52,1 | 17,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.07.2024 | 0,821 | -0,016 | 50,74 | 50,98 | 49,59 | 50,29 | -0,7 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 52,6 | 17,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.07.2024 | 0,81 | -0,014 | 50,38 | 50,61 | 49,27 | 49,93 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 52,8 | 17,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.07.2024 | 0,783 | -0,014 | 49,14 | 49,35 | 48,08 | 48,73 | -0,65 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53,1 | 16,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.07.2024 | 0,793 | -0,02 | 51,48 | 51,73 | 50,31 | 51,03 | -0,72 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 53,3 | 16,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.07.2024 | 0,771 | -0,021 | 51,84 | 52,14 | 50,65 | 51,42 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 53,8 | 16,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.07.2024 | 0,795 | -0,021 | 53,73 | 54,07 | 52,53 | 53,33 | -0,8 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 53,8 | 15,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.07.2024 | 0,802 | -0,022 | 53,08 | 53,4 | 51,9 | 52,66 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 53,6 | 16,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.07.2024 | 0,778 | -0,018 | 51,44 | 51,74 | 50,28 | 51,02 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 53,6 | 16,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.07.2024 | 0,794 | -0,017 | 50,25 | 50,49 | 49,11 | 49,81 | -0,7 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53,2 | 16,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.07.2024 | 0,763 | -0,019 | 51,58 | 51,9 | 50,44 | 51,19 | -0,75 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 53,8 | 15,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.07.2024 | 0,776 | -0,019 | 51,24 | 51,53 | 50,11 | 50,82 | -0,71 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53,8 | 16,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.07.2024 | 0,835 | -0,019 | 53,73 | 54,06 | 52,54 | 53,33 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 53,2 | 16,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.07.2024 | 0,784 | -0,025 | 54,07 | 54,43 | 52,87 | 53,68 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 54,1 | 15,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.07.2024 | 0,794 | -0,015 | 51,48 | 51,77 | 50,35 | 51,02 | -0,67 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53,6 | 16,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.07.2024 | 0,767 | -0,013 | 50,76 | 51,06 | 49,68 | 50,33 | -0,65 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53,8 | 16,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.07.2024 | 0,777 | -0,021 | 52,57 | 52,9 | 51,38 | 52,16 | -0,78 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 53,9 | 15,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 22,462 | 0 | 1399,62 | 1405,39 | 1368,76 | 1386,89 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,462 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 683

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2024 | 1645,599 | 64841,2 | 64905,46 | 63268,75 | 64220,59 |
| 23.07.2024 | 1668,061 | 66240,82 | 66310,85 | 64637,51 | 65607,48 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 15:19:21