

# #16049#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7943  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208155  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,908	0,002	99,4	99,04	97,21	97,36	-0,15	24	0	0	70,1	60,7	9,37	0,6	0,4	-
25.07.2021	0,867	0,001	95,6	95,25	93,49	93,65	-0,16	24	0	0	70,1	60,8	9,33	0,6	0,4	-
26.07.2021	0,85	0,002	95,97	95,62	93,86	94	-0,14	24	0	0	70	60,9	9,11	0,6	0,4	-
27.07.2021	0,797	0,002	89,49	89,2	87,53	87,71	-0,18	24	0	0	70	60,8	9,19	0,6	0,4	-
28.07.2021	0,806	0,003	90,94	90,63	88,94	89,08	-0,14	24	0	0	70	60,9	9,12	0,6	0,4	-
29.07.2021	0,823	0	88,13	87,85	86,16	86,37	-0,21	24	0	0	70,3	60,6	9,66	0,6	0,4	-
30.07.2021	0,858	0,002	101,51	101,21	99,3	99,47	-0,17	24	0	0	69,8	61,1	8,73	0,6	0,4	-
31.07.2021	0,884	0,002	101,14	100,79	98,91	99,05	-0,14	24	0	0	70,1	61,1	8,99	0,6	0,4	-
01.08.2021	0,88	0	99,1	98,78	96,89	97,12	-0,23	24	0	0	70,1	60,9	9,19	0,6	0,4	-
02.08.2021	0,812	-0,006	179,13	179,03	175,12	175,46	-0,34	22	2	1	71	66,2	4,72	0,6	0,4	-
03.08.2021	0,894	-0,019	242,25	242,31	236,79	237,34	-0,55	24	0	0	70,9	67,1	3,88	0,6	0,4	-
04.08.2021	0,878	-0,005	178,27	178,03	174,26	174,52	-0,26	24	0	0	70,8	65,8	5,08	0,6	0,4	-
05.08.2021	0,87	-0,002	176,58	176,3	172,59	172,8	-0,21	24	0	0	71	65,9	5,08	0,6	0,4	-
06.08.2021	0,906	-0,005	365,56	365,45	357,34	357,75	-0,41	24	0	0	71	68,4	2,57	0,6	0,4	-
07.08.2021	0,972	-0,001	245,35	245,02	239,84	240,05	-0,21	24	0	0	70,8	66,7	4,06	0,6	0,4	-
08.08.2021	0,95	0,001	288,77	288,41	282,22	282,43	-0,21	24	0	0	71,2	67,8	3,37	0,6	0,4	-
09.08.2021	0,886	0,001	200,14	199,76	195,64	195,77	-0,13	24	0	0	70,8	66,2	4,52	0,6	0,4	-
10.08.2021	0,931	-0,007	256,71	256,56	250,89	251,26	-0,37	24	0	0	71,2	67,4	3,77	0,6	0,4	-
11.08.2021	0,937	-0,006	205,04	204,85	200,49	200,79	-0,3	24	0	0	70,6	65,9	4,72	0,6	0,4	-
12.08.2021	0,896	-0,004	185,75	185,51	181,59	181,86	-0,27	24	0	0	70,8	65,8	4,99	0,6	0,4	-
13.08.2021	0,875	-0,004	187,15	186,92	182,93	183,18	-0,25	24	0	0	71	66,2	4,81	0,6	0,4	-
14.08.2021	0,888	0,004	99,42	99,03	97,25	97,33	-0,08	24	0	0	70,1	61	9,15	0,6	0,4	-
15.08.2021	0,939	0,001	105,66	105,26	103,33	103,47	-0,14	24	0	0	70,2	61,1	9,13	0,6	0,4	-
16.08.2021	0,857	-0,002	165,43	165,16	161,73	161,93	-0,2	24	0	0	70,7	65,3	5,34	0,6	0,4	-
17.08.2021	0,901	0,003	185,43	185,08	181,29	181,41	-0,12	24	0	0	70,8	65,8	4,97	0,6	0,4	-
18.08.2021	0,867	0	202,13	201,86	197,61	197,79	-0,18	24	0	0	70,8	66,4	4,39	0,6	0,4	-
19.08.2021	0,83	0,004	58,44	58,11	57,18	57,28	-0,1	24	0	0	69,4	54,8	14,59	0,6	0,4	-
20.08.2021	0,821	0,003	54,62	54,26	53,43	53,51	-0,08	24	0	0	70	54,5	15,47	0,6	0,4	-
21.08.2021	0,842	0,004	52,53	52,18	51,37	51,46	-0,09	24	0	0	70,6	54,2	16,42	0,6	0,4	-
22.08.2021	0,84	0,003	50,16	49,8	49,02	49,12	-0,1	24	0	0	71	53,8	17,24	0,6	0,4	-
23.08.2021	0,854	0,002	50,52	50,15	49,38	49,5	-0,12	24	0	0	71,1	53,6	17,43	0,6	0,4	-
Итого:	27,119	0	4596,32	4587,41	4493,58	4499,82	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,119															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	3434,365	135642,23	133518,99	132483,43	131902,06
23.08.2021	3461,484	140238,55	138106,4	136977,01	136401,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2021 7:47:11