

#92935#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7943
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208155
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,773	-0,022	52,15	52,48	50,96	51,75	-0,79	24	0	0	69,9	53,9	15,97	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,792	-0,017	50,85	51,12	49,69	50,43	-0,74	24	0	0	70,1	53,4	16,72	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,796	-0,017	50,39	50,62	49,25	49,91	-0,66	24	0	0	70,2	53,3	16,86	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,799	-0,017	51,19	51,45	50,01	50,75	-0,74	24	0	0	70	53,3	16,74	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,83	-0,02	53,63	53,97	52,45	53,25	-0,8	24	0	0	69,9	53,2	16,62	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,82	-0,022	53,88	54,23	52,69	53,48	-0,79	24	0	0	70,1	53,6	16,41	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,839	-0,022	54,69	55,06	53,5	54,31	-0,81	24	0	0	69,9	53,4	16,49	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,822	-0,022	54,7	55,07	53,51	54,32	-0,81	24	0	0	69,9	53,7	16,14	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,846	-0,023	53,53	53,86	52,33	53,14	-0,81	24	0	0	70	53,1	16,94	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,827	-0,019	52,18	52,47	51	51,78	-0,78	24	0	0	70,2	53,2	17	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,835	-0,018	51,87	52,15	50,71	51,45	-0,74	24	0	0	70,1	52,9	17,22	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,811	-0,018	52,53	52,83	51,34	52,1	-0,76	24	0	0	70	53,4	16,57	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,83	-0,019	51,81	52,09	50,64	51,39	-0,75	24	0	0	70,1	53	17,11	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,836	-0,018	52,27	52,57	51,11	51,85	-0,74	24	0	0	70	52,9	17,1	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,835	-0,021	53,39	53,74	52,19	52,99	-0,8	24	0	0	69,8	53,1	16,78	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,806	-0,018	51,88	52,16	50,71	51,44	-0,73	24	0	0	69,9	53,3	16,62	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,828	-0,019	51,97	52,25	50,77	51,53	-0,76	24	0	0	70	52,9	17,1	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,863	-0,02	53,66	53,97	52,46	53,25	-0,79	24	0	0	70	52,7	17,28	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,879	-0,024	55,65	56,03	54,44	55,28	-0,84	24	0	0	69,9	53	16,91	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,863	-0,024	55,34	55,74	54,14	54,99	-0,85	24	0	0	69,9	53,2	16,75	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,813	-0,022	51,44	51,79	50,29	51,08	-0,79	23	1	1	70	53,1	16,96	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,843	-0,017	51,08	51,32	49,95	50,64	-0,69	24	0	0	70,3	52,7	17,56	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,807	-0,018	50,3	50,55	49,16	49,89	-0,73	24	0	0	70,2	53,1	17,15	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,831	-0,016	50,28	50,52	49,14	49,85	-0,71	24	0	0	70,2	52,5	17,64	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,749	-0,018	50,16	50,46	49,04	49,75	-0,71	24	0	0	70	53,9	16,08	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,788	-0,014	48,9	49,13	47,84	48,47	-0,63	24	0	0	70,2	53	17,15	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,771	-0,014	49,25	49,49	48,16	48,81	-0,65	24	0	0	70,2	53,4	16,73	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,756	-0,021	50,56	50,85	49,39	50,13	-0,74	24	0	0	70	54	16,05	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,807	-0,02	52,3	52,63	51,13	51,91	-0,78	24	0	0	69,9	53,3	16,6	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,845	-0,021	54,01	54,37	52,81	53,64	-0,83	24	0	0	70	53,2	16,8	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,846	-0,02	52,49	52,78	51,29	52,08	-0,79	24	0	0	70,1	52,9	17,25	0,6	0,4	-
Итого:	25,386	0	1618,33	1627,75	1582,1	1605,64	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,386															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1668,061	66240,82	66310,85	64637,51	65607,48
23.08.2024	1693,447	67859,15	67938,6	66219,61	67213,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:37:33