

#35267#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 7943  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208155  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,799    | 0,001     | 32,86   | 32,41   | 32,13  | 32,16  | -0,03  | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 45     | 24,91 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 25.08.2023 | 0,764    | 0,002     | 31,75   | 31,32   | 31,03  | 31,05  | -0,02  | 24       | 0       | 0      | 70     | 45,3   | 24,65 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 26.08.2023 | 0,74     | 0,002     | 31,55   | 31,1    | 30,83  | 30,82  | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 45,9   | 23,96 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 27.08.2023 | 0,784    | 0,002     | 31,78   | 31,31   | 31,06  | 31,03  | 0,03   | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 44,9   | 25,19 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 28.08.2023 | 0,798    | 0         | 33,3    | 32,87   | 32,56  | 32,6   | -0,04  | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 45,3   | 24,49 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 29.08.2023 | 0,827    | 0,001     | 33,78   | 33,35   | 33,03  | 33,07  | -0,04  | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 44,8   | 25,1  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 30.08.2023 | 0,671    | 0,003     | 27,2    | 26,87   | 26,6   | 26,63  | -0,03  | 19       | 5       | 1      | 69,7   | 44,5   | 25,21 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 31.08.2023 | 0,805    | 0,002     | 33,81   | 33,41   | 33,08  | 33,14  | -0,06  | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 44,9   | 24,38 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 01.09.2023 | 0,827    | 0,001     | 35,94   | 35,6    | 35,17  | 35,28  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 69,1   | 45,5   | 23,61 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 02.09.2023 | 0,822    | 0         | 35,11   | 34,75   | 34,35  | 34,45  | -0,1   | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 45,2   | 24,07 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 03.09.2023 | 0,853    | 0         | 35,18   | 34,78   | 34,39  | 34,51  | -0,12  | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 44,6   | 25,01 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 04.09.2023 | 0,86     | 0         | 37,05   | 36,71   | 36,27  | 36,38  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 69     | 45,2   | 23,79 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 05.09.2023 | 0,802    | 0,001     | 33,18   | 32,77   | 32,45  | 32,49  | -0,04  | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 45     | 24,81 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 06.09.2023 | 0,81     | 0         | 34,51   | 34,11   | 33,77  | 33,82  | -0,05  | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 45,6   | 24,03 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 07.09.2023 | 0,824    | 0,001     | 35,2    | 34,83   | 34,42  | 34,52  | -0,1   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 45,5   | 24,07 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 08.09.2023 | 0,748    | 0,001     | 32,86   | 32,49   | 32,14  | 32,2   | -0,06  | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 46,2   | 23,38 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 09.09.2023 | 0,824    | 0,002     | 34,22   | 33,82   | 33,49  | 33,53  | -0,04  | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 45     | 24,57 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 10.09.2023 | 0,837    | 0,002     | 34,15   | 33,75   | 33,42  | 33,45  | -0,03  | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 44,6   | 25,05 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 11.09.2023 | 0,797    | 0,001     | 33,18   | 32,78   | 32,45  | 32,53  | -0,08  | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 44,9   | 24,7  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.09.2023 | 0,796    | 0,001     | 33,05   | 32,65   | 32,32  | 32,38  | -0,06  | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 44,9   | 24,7  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.09.2023 | 0,548    | 0         | 22,15   | 21,84   | 21,63  | 21,66  | -0,03  | 17       | 7       | 1      | 69,7   | 44,3   | 25,4  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.09.2023 | 0,75     | 0,001     | 30,83   | 30,44   | 30,13  | 30,2   | -0,07  | 24       | 0       | 0      | 69,4   | 44,5   | 24,95 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.09.2023 | 0,794    | 0         | 32,84   | 32,51   | 32,08  | 32,26  | -0,18  | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 44,3   | 24,98 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.09.2023 | 0,765    | 0         | 32,02   | 31,69   | 31,31  | 31,42  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 44,7   | 24,6  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.09.2023 | 0,813    | 0,001     | 32,15   | 31,77   | 31,43  | 31,5   | -0,07  | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 43,7   | 25,93 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.09.2023 | 0,815    | 0         | 33,01   | 32,66   | 32,27  | 32,42  | -0,15  | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 44     | 25,56 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 19.09.2023 | 0,796    | 0         | 33,18   | 32,85   | 32,45  | 32,56  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 44,9   | 24,67 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.09.2023 | 0,846    | 0         | 35,18   | 34,87   | 34,41  | 34,59  | -0,18  | 24       | 0       | 0      | 69,4   | 44,6   | 24,79 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.09.2023 | 0,77     | 0,001     | 33,17   | 32,87   | 32,44  | 32,58  | -0,14  | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 45,5   | 23,97 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.09.2023 | 0,778    | 0,001     | 32,78   | 32,44   | 32,06  | 32,14  | -0,08  | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 45,2   | 24,35 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.09.2023 | 0,788    | 0,001     | 33,14   | 32,82   | 32,42  | 32,52  | -0,1   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 45,1   | 24,42 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 24,451   | 0         | 1020,11 | 1008,44 | 997,59 | 999,89 | 0      | 732      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 24,451   |           |         |         |        |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 732

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2023 | 830,529  | 32885,04 | 33019,15 | 32098,27 | 32677,5  |
| 23.09.2023 | 854,98   | 33905,15 | 34027,59 | 33095,86 | 33677,39 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2023 11:57:59