

#95276#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7943
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208155
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,829	-0,019	52,43	52,75	51,24	52,05	-0,81	24	0	0	70	53	16,99	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,815	-0,017	51,99	52,28	50,82	51,56	-0,74	24	0	0	70	53,3	16,76	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,837	-0,022	52,52	52,82	51,33	52,1	-0,77	24	0	0	70	53	17,05	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,831	-0,019	52,28	52,59	51,11	51,86	-0,75	24	0	0	70,1	53,1	17,02	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,833	-0,024	53,74	54,1	52,54	53,36	-0,82	24	0	0	69,9	53,3	16,64	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,797	-0,024	54,54	54,92	53,33	54,18	-0,85	24	0	0	69,7	53,8	15,83	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,767	-0,017	50,25	50,52	49,14	49,85	-0,71	24	0	0	70	53,6	16,39	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,804	-0,015	50,87	51,16	49,76	50,44	-0,68	24	0	0	70,1	53,2	16,87	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,812	-0,018	51,37	51,64	50,22	50,94	-0,72	24	0	0	70,1	53,2	16,9	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,824	-0,019	53,07	53,4	51,89	52,66	-0,77	24	0	0	70	53,4	16,63	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,824	-0,016	49,88	50,12	48,76	49,43	-0,67	24	0	0	70,4	52,8	17,6	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,787	-0,018	49,19	49,43	48,09	48,78	-0,69	24	0	0	70,3	53,2	17,12	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,828	-0,016	51,1	51,37	49,93	50,67	-0,74	24	0	0	70,2	52,8	17,34	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,801	-0,022	52,47	52,78	51,27	52,06	-0,79	24	0	0	69,9	53,5	16,36	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,765	-0,016	50,6	50,88	49,48	50,16	-0,68	24	0	0	70,1	53,8	16,26	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,792	-0,012	48,25	48,48	47,22	47,82	-0,6	24	0	0	70,5	53,1	17,41	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,796	-0,019	51,6	51,91	50,45	51,19	-0,74	24	0	0	70,1	53,6	16,52	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,652	-0,017	45,88	46,17	44,86	45,52	-0,66	23	1	1	69,8	54,4	15,33	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,862	-0,01	51,94	52,09	50,79	51,41	-0,62	24	0	0	70	52,4	17,55	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,831	-0,015	52,48	52,64	51,3	51,92	-0,62	24	0	0	69,9	53	16,87	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,832	-0,017	54,15	54,36	52,95	53,65	-0,7	24	0	0	69,8	53,4	16,39	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,85	-0,015	52,91	53,07	51,75	52,4	-0,65	24	0	0	70,1	53	17,04	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,926	-0,012	54,7	54,87	53,5	54,12	-0,62	24	0	0	70	52,1	17,92	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,861	-0,011	52,95	53,12	51,79	52,39	-0,6	24	0	0	70,1	52,9	17,21	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,767	-0,013	48,52	48,66	47,42	47,99	-0,57	22	2	1	70,1	53,3	16,78	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,696	-0,012	44,61	44,79	43,63	44,18	-0,55	20	4	1	70	53,4	16,59	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,749	-0,017	49,28	49,56	48,16	48,85	-0,69	22	2	1	70,1	53,7	16,36	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,829	-0,026	53,36	53,79	52,16	53,05	-0,89	24	0	0	70	53,3	16,75	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,838	-0,022	54,03	54,4	52,83	53,67	-0,84	24	0	0	70	53,3	16,66	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,896	-0,024	55,63	56,03	54,42	55,29	-0,87	24	0	0	69,9	52,6	17,27	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,842	-0,022	54,15	54,54	52,95	53,79	-0,84	24	0	0	69,9	53,1	16,78	0,6	0,4	-
Итого:	25,173	0	1600,74	1609,24	1565,09	1587,34	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,173															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 735

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1693,447	67859,15	67938,6	66219,61	67213,12
23.09.2024	1718,62	69459,89	69547,84	67784,7	68800,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 15:57:42