

#99222#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7943
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208155
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,842	-0,024	53,96	54,37	52,77	53,64	-0,87	24	0	0	69,9	53,1	16,82	0,6	0,4	-
25.09.2024	1,487	0,504	54,87	44,04	53,66	43,48	10,18	24	0	0	69,9	52,1	17,82	0,6	0,4	-
26.09.2024	1,918	0,887	56,29	38,07	55,05	37,6	17,45	24	0	0	69,7	51,1	18,57	0,6	0,4	-
27.09.2024	1,925	0,883	52,48	34,07	51,31	33,64	17,67	24	0	0	70,2	49,9	20,29	0,6	0,4	-
28.09.2024	1,961	0,902	56,52	38,01	55,32	37,52	17,8	24	0	0	69,8	50,6	19,17	0,6	0,4	-
29.09.2024	1,978	0,889	57,19	38,81	55,96	38,31	17,65	24	0	0	69,9	50,6	19,38	0,6	0,4	-
30.09.2024	1,687	0,592	58,58	46,34	57,32	45,77	11,55	24	0	0	69,9	50,7	19,22	0,6	0,4	-
01.10.2024	0,952	-0,022	56,28	56,63	55,05	55,89	-0,84	24	0	0	70,1	52	18,05	0,6	0,4	-
02.10.2024	0,982	-0,025	58,17	58,57	56,9	57,82	-0,92	24	0	0	70	51,9	18,09	0,6	0,4	-
03.10.2024	0,99	-0,026	59,38	59,8	58,07	59,04	-0,97	24	0	0	69,9	52	17,89	0,6	0,4	-
04.10.2024	0,959	-0,027	58,48	58,88	57,22	58,11	-0,89	24	0	0	70	52,5	17,51	0,6	0,4	-
05.10.2024	1,006	-0,023	59,3	59,73	58,01	58,96	-0,95	24	0	0	70	51,8	18,19	0,6	0,4	-
06.10.2024	1,017	-0,023	59,12	59,54	57,82	58,77	-0,95	24	0	0	70,1	51,7	18,39	0,6	0,4	-
07.10.2024	1,677	0,257	76,92	71,18	75,21	70,27	4,94	24	0	0	70,7	51,9	18,85	0,6	0,4	-
08.10.2024	3,267	0,975	118,03	97,24	115,38	96,06	19,32	24	0	0	70,8	51	19,74	0,6	0,4	-
09.10.2024	3,1	0,931	96,07	75,42	93,88	74,6	19,28	24	0	0	71,3	48,2	23,08	0,6	0,4	-
10.10.2024	2,541	0,93	227,11	209,92	221,84	205,77	16,07	24	0	0	72,3	65,6	6,64	0,6	0,4	-
11.10.2024	2,802	1,081	275,1	255,9	268,78	250,77	18,01	24	0	0	72	66	5,94	0,6	0,4	-
12.10.2024	4,469	1,116	173,26	149,51	169,26	147,61	21,65	24	0	0	71,8	52	19,71	0,6	0,4	-
13.10.2024	4,921	1,101	203,9	180,67	199,15	178,31	20,84	24	0	0	72	52,9	19,15	0,6	0,4	-
14.10.2024	4,418	1,123	159,4	135,17	155,71	133,53	22,18	24	0	0	72,1	51	21,07	0,6	0,4	-
15.10.2024	4,524	1,095	169,35	145,73	165,44	143,91	21,53	24	0	0	72	51,3	20,65	0,6	0,4	-
16.10.2024	1,76	0,307	96,85	90,57	94,83	89,42	5,41	24	0	1	67,6	52,1	15,55	0,6	0,4	-
17.10.2024	1,867	-0,069	98,52	99,21	96,22	97,97	-1,75	24	0	0	72,2	51,9	20,32	0,6	0,4	-
18.10.2024	3,487	-0,188	184,94	186,98	180,55	184,56	-4,01	24	0	0	72,8	52,3	20,45	0,6	0,4	-
19.10.2024	3,473	-0,183	180,58	182,62	176,35	180,3	-3,95	24	0	0	72,7	51,9	20,82	0,6	0,4	-
20.10.2024	3,443	-0,182	179,27	181,32	175,04	179,03	-3,99	24	0	0	72,8	52	20,83	0,6	0,4	-
21.10.2024	2,886	-0,113	134,53	135,65	131,32	134,07	-2,75	24	0	0	72,8	49,8	22,99	0,6	0,4	-
22.10.2024	2,15	-0,049	86,35	86,76	84,31	85,88	-1,57	24	0	0	72,5	46,2	26,34	0,6	0,4	-
23.10.2024	2,751	-0,089	116,41	117,3	113,7	116,06	-2,36	23	1	1	72,5	47,3	25,17	0,6	0,4	-
Итого:	71,24	0	3317,21	3048,01	3241,43	3006,67	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,24															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	1718,62	69459,89	69547,84	67784,7	68800,46
23.10.2024	1789,86	72777,1	72595,85	71026,13	71807,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2024 10:45:36