

# #16057#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 31.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7943  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208155  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.11.2022	2,292	-0,029	84,32	84,41	82,45	83,69	-1,24	24	0	0	70,6	42,2	28,44	0,6	0,4	-
02.11.2022	2,317	-0,028	84,76	84,84	82,87	84,13	-1,26	24	0	0	70,6	42	28,61	0,6	0,4	-
03.11.2022	2,669	-0,051	100,56	100,89	98,29	100,02	-1,73	24	0	0	71	43,1	27,92	0,6	0,4	-
04.11.2022	3,119	-0,084	124,93	125,7	122,09	124,53	-2,44	24	0	0	71,2	44,8	26,42	0,6	0,4	-
05.11.2022	3,148	-0,086	126,99	127,79	124,15	126,58	-2,43	24	0	0	70,9	44,7	26,22	0,6	0,4	-
06.11.2022	3,217	-0,087	128,56	129,39	125,65	128,13	-2,48	24	0	0	71,1	44,6	26,46	0,6	0,4	-
07.11.2022	3,14	-0,094	130,44	131,35	127,53	130,08	-2,55	24	0	0	70,9	45,4	25,52	0,6	0,4	-
08.11.2022	2,533	-0,086	122,58	123,77	120,16	122,67	-2,51	24	0	0	65,4	43,4	21,99	0,6	0,4	-
09.11.2022	2,564	-0,042	91,75	92,02	89,69	91,27	-1,58	24	0	0	70,8	41,5	29,33	0,6	0,4	-
10.11.2022	2,808	-0,057	101,99	102,5	99,69	101,63	-1,94	24	0	0	70,9	41,9	29	0,6	0,4	-
11.11.2022	2,642	-0,045	93,9	94,19	91,76	93,41	-1,65	24	0	0	70,9	41,4	29,53	0,6	0,4	-
12.11.2022	2,432	-0,035	84,54	84,72	82,64	84,03	-1,39	24	0	0	70,7	40,6	30,11	0,6	0,4	-
13.11.2022	2,427	-0,03	83,22	83,28	81,35	82,64	-1,29	24	0	0	70,8	40,3	30,5	0,6	0,4	-
14.11.2022	2,866	-0,059	104,82	105,38	102,45	104,46	-2,01	24	0	0	71,1	42,3	28,8	0,6	0,4	-
15.11.2022	2,951	-0,068	109,34	109,96	106,85	108,99	-2,14	24	0	0	71,3	42,9	28,47	0,6	0,4	-
16.11.2022	3,637	-0,157	164,76	166,6	161,02	164,8	-3,78	24	0	0	71,4	47,7	23,7	0,6	0,4	-
17.11.2022	4,029	-0,191	181,49	183,53	177,04	181,34	-4,3	24	0	0	74,2	50,2	23,95	0,6	0,4	-
18.11.2022	4,305	-0,215	193,01	195,15	188,04	192,65	-4,61	24	0	0	76,5	52,4	24,14	0,6	0,4	-
19.11.2022	4,198	-0,192	178,97	180,73	174,32	178,5	-4,18	24	0	0	76,7	51,4	25,27	0,6	0,4	-
20.11.2022	4,403	-0,193	181,63	183,34	176,82	181,05	-4,23	24	0	0	77,5	51,4	26,1	0,6	0,4	-
21.11.2022	4,384	-0,199	180,18	181,84	175,27	179,49	-4,22	24	0	0	78,7	52,4	26,25	0,6	0,4	-
22.11.2022	4,283	-0,202	183,36	185,28	178,58	182,91	-4,33	24	0	0	77,1	51,9	25,21	0,6	0,4	-
23.11.2022	4,43	-0,215	188,44	190,36	183,35	187,84	-4,49	24	0	0	78,3	52,9	25,42	0,6	0,4	-
Итого:	74,794	0	3024,54	3047,02	2952,06	3014,84	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,794															

Общее время работы системы, ч: 552  
Период нормальной работы системы, ч: 552

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.10.2022	101,188	4258,43	4249,11	4166,16	4208,63
23.11.2022	175,982	7282,97	7296,13	7118,22	7223,47

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.11.2022 9:23:14