

# #16043#

## Отчёт по теплотреблению за период с 01.11.2021 по 23.11.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7943  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208155  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.11.2021	3,367	0,009	127,91	125,89	124,97	124,68	0,29	24	0	0	71,7	44,9	26,82	0,6	0,4	-
03.11.2021	3,142	0,005	116,54	114,74	113,87	113,68	0,19	24	0	0	71,7	44,2	27,52	0,6	0,4	-
04.11.2021	3,285	0,005	123,29	121,38	120,46	120,26	0,2	24	0	0	71,6	44,4	27,17	0,6	0,4	-
05.11.2021	3,231	0,002	118,91	117,06	116,21	116,01	0,2	24	0	0	71,5	43,8	27,7	0,6	0,4	-
06.11.2021	3,18	0,006	115,65	113,78	113	112,77	0,23	24	0	0	71,4	43,4	28,04	0,6	0,4	-
07.11.2021	3,39	0,007	125,64	123,69	122,79	122,55	0,24	24	0	0	71,4	43,9	27,5	0,6	0,4	-
08.11.2021	3,317	0,004	126,66	124,75	123,77	123,55	0,22	24	0	0	71,4	44,7	26,71	0,6	0,4	-
09.11.2021	3,833	0,014	165,26	162,87	161,4	161,05	0,35	24	0	0	72,2	48,5	23,62	0,6	0,4	-
10.11.2021	3,564	0,002	138,24	136,18	135,06	134,86	0,2	24	0	0	71,9	45,6	26,3	0,6	0,4	6
11.11.2021	3,318	0,003	126,14	124,22	123,24	123,07	0,17	24	0	0	71,6	44,8	26,86	0,6	0,4	-
12.11.2021	3,185	0,005	116,44	114,63	113,8	113,61	0,19	24	0	0	71,5	43,6	27,91	0,6	0,4	-
13.11.2021	3,664	0,01	143,83	141,63	140,54	140,22	0,32	24	0	0	71,7	45,7	25,94	0,6	0,4	-
14.11.2021	3,627	0,007	135,73	133,63	132,63	132,39	0,24	24	0	0	71,7	44,4	27,26	0,6	0,4	-
15.11.2021	3,865	0,014	164,24	161,83	160,45	160,06	0,39	24	0	0	71,9	48	23,96	0,6	0,4	-
16.11.2021	3,723	0,01	155,18	152,9	151,59	151,29	0,3	24	0	0	71,9	47,4	24,43	0,6	0,4	-
17.11.2021	3,679	0,005	144,91	142,68	141,54	141,29	0,25	24	0	0	71,9	46	25,89	0,6	0,4	-
18.11.2021	3,666	0,009	149,67	147,49	146,24	145,96	0,28	24	0	0	71,8	46,8	24,96	0,6	0,4	5
19.11.2021	3,072	0,002	110,63	108,92	108,1	107,94	0,16	24	0	0	71,4	43,1	28,36	0,6	0,4	-
20.11.2021	3,254	0,005	118,65	116,8	115,94	115,81	0,13	24	0	0	71	43	27,99	0,6	0,4	9
21.11.2021	3,444	0,008	127,48	125,44	124,57	124,3	0,27	24	0	0	71,3	43,7	27,54	0,6	0,4	6
22.11.2021	3,827	0,006	159,61	157,32	155,95	155,66	0,29	24	0	0	71,8	47,4	24,42	0,6	0,4	-
23.11.2021	3,743	0,007	152,55	150,36	149,01	148,83	0,18	24	0	0	72	47	25,05	0,6	0,4	-
Итого:	76,376	0	2963,16	2918,19	2895,13	2889,84	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,376															

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.11.2021	75,87	2795,58	2752,34	2731,99	2727,29
23.11.2021	152,246	5758,74	5670,53	5627,12	5617,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2021 17:06:24