

#64147#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Тобольская 15-25, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 7943  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208155  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	3,804	-0,106	156,91	157,55	153,14	155,86	-2,72	24	0	0	73,4	47,8	25,66	0,6	0,4	3,5
25.11.2023	4,194	-0,111	160,77	161,19	156,61	159,38	-2,77	24	0	0	76,7	49,1	27,62	0,6	0,4	-0,2
26.11.2023	4,261	-0,105	154,35	154,56	150,13	152,76	-2,63	24	0	0	78,7	49,5	29,22	0,6	0,4	-2,4
27.11.2023	4,358	-0,12	157,88	158,12	153,39	156,18	-2,79	24	0	0	80,5	51,2	29,3	0,6	0,4	-7,5
28.11.2023	4,389	-0,093	150,96	150,76	146,59	148,9	-2,31	24	0	0	81,6	50,9	30,7	0,6	0,4	-7,3
29.11.2023	4,517	-0,098	155,88	155,68	151,36	153,75	-2,39	24	0	0	81,8	51,2	30,61	0,6	0,4	-6,5
30.11.2023	4,552	-0,118	161,93	162,04	157,26	160	-2,74	24	0	0	81,5	51,7	29,81	0,6	0,4	-5,4
01.12.2023	4,342	-0,113	160,89	161,17	156,5	159,24	-2,74	24	0	0	79,1	50,5	28,59	0,6	0,4	-
02.12.2023	4,289	-0,119	162	162,45	157,68	160,54	-2,86	24	0	0	78	49,9	28,08	0,6	0,4	-
03.12.2023	4,201	-0,106	154,51	154,77	150,37	153,03	-2,66	24	0	0	78	49,2	28,77	0,6	0,4	-
04.12.2023	4,185	-0,105	155,45	155,75	151,36	154	-2,64	24	0	0	77,3	48,9	28,47	0,6	0,4	-
05.12.2023	4,283	-0,096	148,75	148,77	144,63	147,07	-2,44	24	0	0	79,6	49,2	30,42	0,6	0,4	-
06.12.2023	4,516	-0,112	156,49	156,45	151,9	154,53	-2,63	24	0	0	82	51,4	30,59	0,6	0,4	-
07.12.2023	4,301	-0,096	148,18	148,19	144	146,46	-2,46	24	0	0	80,3	49,6	30,68	0,6	0,4	-
08.12.2023	4,49	-0,109	154,8	154,82	150,36	152,95	-2,59	24	0	0	81,3	50,6	30,7	0,6	0,4	-
09.12.2023	4,524	-0,099	152,26	152,17	147,89	150,38	-2,49	24	0	0	81,7	50,3	31,41	0,6	0,4	-
10.12.2023	4,349	-0,104	153,25	153,42	149,04	151,67	-2,63	24	0	0	79	49	30,02	0,6	0,4	-
11.12.2023	4,165	-0,093	156,69	156,69	152,67	154,98	-2,31	24	0	0	76,3	48,3	28,01	0,6	0,4	-
12.12.2023	3,934	-0,105	155,17	155,74	151,4	154,09	-2,69	24	0	0	74,2	47,4	26,81	0,6	0,4	-
13.12.2023	3,897	-0,108	153,85	154,47	150,06	152,8	-2,74	24	0	0	74,7	47,9	26,82	0,6	0,4	-
14.12.2023	4,162	-0,103	151,81	152,13	147,81	150,42	-2,61	24	0	0	77,5	48,5	28,97	0,6	0,4	-
15.12.2023	3,911	-0,095	147,76	148,09	144,02	146,5	-2,48	24	0	0	75,6	47,6	27,94	0,6	0,4	-
16.12.2023	3,743	-0,084	141,55	141,95	138,16	140,55	-2,39	24	0	0	73,4	45,6	27,86	0,6	0,4	-
17.12.2023	3,665	-0,065	129,34	129,5	126,27	128,31	-2,04	24	0	0	73,3	43,6	29,72	0,6	0,4	-
18.12.2023	3,518	-0,067	128,73	128,98	125,68	127,75	-2,07	24	0	0	73	44,3	28,71	0,6	0,4	-
19.12.2023	3,366	-0,063	123,74	123,91	120,81	122,76	-1,95	24	0	0	72,8	44,2	28,57	0,6	0,4	-
20.12.2023	3,554	-0,085	136,75	137,19	133,5	135,83	-2,33	24	0	0	73	45,6	27,4	0,6	0,4	-
21.12.2023	3,66	-0,094	149,66	150,12	146,12	148,56	-2,44	24	0	0	73	47,2	25,82	0,6	0,4	-
22.12.2023	3,841	-0,113	159,81	160,59	156,01	158,85	-2,84	24	0	0	73,1	47,7	25,46	0,6	0,4	-
23.12.2023	4,209	-0,115	163,5	164,13	159,42	162,33	-2,91	24	0	0	75,1	47,8	27,24	0,6	0,4	-
Итого:	123,18	0	4543,62	4551,35	4424,14	4500,43	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,18															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2023	1015,342	39633,04	39591,74	38687,75	39188,29
23.12.2023	1138,522	44176,66	44143,09	43111,89	43688,72

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.12.2023 12:03:41