

#16051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель
 Адрес потребителя
 Номер абонента
 Порядковый номер
 Тип теплосчётчика
 Заводской номер
 Номер системы

Теплосервис, ООО
 Тобольская 15-25, Калининград
 4817
 7943
 ВКТ-7
 00208155
 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.12.2020 | 3,679 | 0,003 | 136,51 | 134,5 | 133,36 | 133,21 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 44,3 | 27,54 | 0,6 | 0,4 | 5,2 |
| 24.12.2020 | 3,927 | 0,004 | 155,21 | 153 | 151,54 | 151,39 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 46,9 | 25,85 | 0,6 | 0,4 | 2,5 |
| 25.12.2020 | 4,019 | 0 | 155,67 | 153,44 | 151,94 | 151,87 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 47,1 | 26,39 | 0,6 | 0,4 | 2,6 |
| 26.12.2020 | 4,341 | 0,008 | 155,38 | 152,88 | 151,46 | 151,27 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 47 | 28,59 | 0,6 | 0,4 | 1,5 |
| 27.12.2020 | 4,498 | 0,005 | 161,89 | 159,31 | 157,6 | 157,49 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 49,1 | 28,47 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 28.12.2020 | 4,233 | 0,008 | 155,03 | 152,62 | 151,12 | 150,98 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 47,6 | 27,96 | 0,6 | 0,4 | 2,2 |
| 29.12.2020 | 3,817 | 0,001 | 145,55 | 143,51 | 142,17 | 142,13 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 45,1 | 26,83 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 30.12.2020 | 4,168 | 0 | 167,14 | 164,86 | 163,23 | 163,13 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 46,9 | 25,47 | 0,6 | 0,4 | 1,6 |
| 31.12.2020 | 4,494 | 0,007 | 151,97 | 149,35 | 148,04 | 147,8 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 46,5 | 30,27 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 01.01.2021 | 4,374 | 0,016 | 165,5 | 162,75 | 161,14 | 160,81 | 0,33 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 50,4 | 27,02 | 0,6 | 0,4 | -2,4 |
| 02.01.2021 | 4,237 | 0,01 | 148,59 | 146,14 | 144,74 | 144,54 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 77 | 47,8 | 29,17 | 0,6 | 0,4 | -0,2 |
| 03.01.2021 | 4,475 | 0,009 | 164,72 | 162,1 | 160,4 | 160,24 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 49,4 | 27,82 | 0,6 | 0,4 | -0,9 |
| 04.01.2021 | 4,486 | 0,008 | 156,05 | 153,42 | 151,85 | 151,67 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 48,9 | 29,45 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 05.01.2021 | 4,447 | 0,02 | 156,21 | 153,37 | 152,08 | 151,63 | 0,45 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 48,5 | 29,08 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 06.01.2021 | 4,122 | 0,006 | 158,67 | 156,32 | 154,57 | 154,46 | 0,11 | 23 | 1 | 1 | 76,6 | 50 | 26,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 07.01.2021 | 4,008 | 0,003 | 154,97 | 152,8 | 150,96 | 150,98 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 50,2 | 26,53 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 4,239 | 0,003 | 163,32 | 160,99 | 159,08 | 159,09 | -0,01 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 50 | 26,62 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 4,36 | 0,003 | 165,39 | 163 | 160,97 | 161,02 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 78 | 50,9 | 27,06 | 0,6 | 0,4 | -1 |
| 10.01.2021 | 4,47 | 0,004 | 161,31 | 158,81 | 156,87 | 156,85 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 50,8 | 28,45 | 0,6 | 0,4 | -0,6 |
| 11.01.2021 | 4,295 | 0,004 | 164,75 | 162,43 | 160,46 | 160,47 | -0,01 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 50,4 | 26,73 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| 12.01.2021 | 4,274 | 0,002 | 168,62 | 166,3 | 164,26 | 164,32 | -0,06 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 50,6 | 26,02 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
| 13.01.2021 | 4,261 | 0,002 | 169,07 | 166,79 | 164,68 | 164,76 | -0,08 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 50,8 | 25,86 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 14.01.2021 | 4,565 | 0,006 | 178,4 | 175,86 | 173,55 | 173,57 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 52,6 | 26,28 | 0,6 | 0,4 | -2,7 |
| 15.01.2021 | 4,885 | 0,005 | 178,52 | 175,71 | 173,31 | 173,33 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 81,9 | 53,8 | 28,15 | 0,6 | 0,4 | -6 |
| 16.01.2021 | 5,173 | 0,007 | 176,62 | 173,59 | 171,23 | 171,23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 84 | 53,9 | 30,15 | 0,6 | 0,4 | -8,2 |
| 17.01.2021 | 5,771 | 0,008 | 184,6 | 181,08 | 178,42 | 178,38 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 88,7 | 56,4 | 32,26 | 0,6 | 0,4 | -15,6 |
| 18.01.2021 | 5,413 | 0,015 | 163,13 | 159,67 | 157,61 | 157,43 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 88,9 | 54,7 | 34,22 | 0,6 | 0,4 | -7,6 |
| 19.01.2021 | 5,582 | 0,005 | 178,11 | 174,72 | 172,17 | 172,21 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 88,3 | 56 | 32,37 | 0,6 | 0,4 | -9,6 |
| 20.01.2021 | 4,764 | 0,006 | 164,76 | 162,01 | 159,94 | 159,92 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 82,1 | 52,4 | 29,74 | 0,6 | 0,4 | -0,7 |
| 21.01.2021 | 4,24 | 0,006 | 181,11 | 178,88 | 176,67 | 176,74 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 50,3 | 24,01 | 0,6 | 0,4 | 4 |
| 22.01.2021 | 3,855 | 0,001 | 156,65 | 154,63 | 152,84 | 152,86 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 49 | 25,2 | 0,6 | 0,4 | 4,3 |
| 23.01.2021 | 4,251 | 0,002 | 182,67 | 180,42 | 178,21 | 178,3 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 50,3 | 23,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 141,723 | 0 | 5226,09 | 5145,26 | 5086,47 | 5084,08 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 141,723 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22.12.2020 | 2840,349 | 110241,77 | 108441,21 | 107727,93 | 107140,28 |
| 23.01.2021 | 2982,072 | 115467,86 | 113586,47 | 112814,4 | 112224,36 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 16:16:43