

# #16056#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7943  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208155  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2022	3,995	-0,147	175,73	177,05	171,58	175,07	-3,49	24	0	0	72,8	48,5	24,25	0,6	0,4	0,5
25.12.2022	4,162	-0,136	170,87	171,85	166,65	169,97	-3,32	24	0	0	74,7	48,7	25,93	0,6	0,4	-0,6
26.12.2022	3,723	-0,101	147,87	148,48	144,25	146,87	-2,62	23	1	1	74,2	47,6	26,65	0,6	0,4	2,3
27.12.2022	3,839	-0,12	161,27	162,24	157,54	160,57	-3,03	24	0	0	72,2	46,9	25,27	0,6	0,4	4,2
28.12.2022	3,881	-0,12	162,33	163,26	158,51	161,52	-3,01	24	0	0	72,7	47,4	25,36	0,6	0,4	2,1
29.12.2022	3,446	-0,057	123,11	123,13	120,19	122,04	-1,85	24	0	0	73	43,6	29,33	0,6	0,4	5,6
30.12.2022	3,636	-0,066	130,35	130,5	127,3	129,33	-2,03	24	0	0	72,7	43,5	29,25	0,6	0,4	6,3
31.12.2022	3,543	-0,057	125,24	125,29	122,27	124,17	-1,9	24	0	0	72,8	43,2	29,64	0,6	0,4	6,1
01.01.2023	2,606	-0,013	87,03	86,45	85,02	85,74	-0,72	24	0	0	72	41	30,98	0,6	0,4	-
02.01.2023	2,991	-0,03	105,04	104,79	102,61	103,88	-1,27	24	0	0	72,1	42,4	29,66	0,6	0,4	-
03.01.2023	3,436	-0,062	127,99	128,18	125,01	127,02	-2,01	24	0	0	72,4	44,2	28,2	0,6	0,4	-
04.01.2023	3,57	-0,082	139,84	140,23	136,52	138,8	-2,28	24	0	0	72,9	46	26,91	0,6	0,4	-
05.01.2023	3,603	-0,086	143,04	143,43	139,69	142,03	-2,34	24	0	0	72,3	45,8	26,55	0,6	0,4	-
06.01.2023	4,292	-0,125	167,67	168,41	163,47	166,53	-3,06	24	0	0	75,6	48,4	27,15	0,6	0,4	-
07.01.2023	4,187	-0,108	152,53	152,8	148,4	151,01	-2,61	24	0	0	78,3	49,3	29,05	0,6	0,4	-
08.01.2023	4,048	-0,083	141,12	141,16	137,42	139,72	-2,3	24	0	0	76,9	46,7	30,23	0,6	0,4	-
09.01.2023	3,884	-0,109	154,66	155,34	150,83	153,6	-2,77	23	1	1	75	48,4	26,61	0,6	0,4	-
10.01.2023	3,557	-0,075	137,89	138,18	134,65	136,81	-2,16	24	0	0	72,7	45,6	27,14	0,6	0,4	-
11.01.2023	3,678	-0,106	144,47	145,35	141,06	143,9	-2,84	24	0	0	72,8	45,8	26,97	0,6	0,4	-
12.01.2023	3,315	-0,104	124,28	125,38	121,33	124,23	-2,9	24	0	0	72,6	44,3	28,38	0,6	0,4	-
13.01.2023	3,156	-0,081	112,06	112,91	109,46	111,94	-2,48	24	0	0	72,4	42,6	29,8	0,6	0,4	-
14.01.2023	3,365	-0,104	124,77	125,88	121,87	124,76	-2,89	24	0	0	72,4	43,8	28,63	0,6	0,4	-
15.01.2023	3,519	-0,115	132,81	134,06	129,68	132,81	-3,13	24	0	0	72,5	44,3	28,19	0,6	0,4	-
16.01.2023	3,68	-0,151	152,82	154,54	149,21	152,95	-3,74	24	0	0	72,8	47	25,84	0,6	0,4	-
17.01.2023	3,681	-0,157	154,56	156,37	150,9	154,71	-3,81	24	0	0	72,9	47,3	25,57	0,6	0,4	-
18.01.2023	3,943	-0,177	165,69	167,65	161,62	165,74	-4,12	24	0	0	74,4	48,7	25,63	0,6	0,4	-
19.01.2023	3,942	-0,162	156,81	158,45	152,88	156,73	-3,85	24	0	0	75,1	48,1	26,98	0,6	0,4	-
20.01.2023	4,125	-0,155	152,87	154,27	148,87	152,56	-3,69	24	0	0	77	48,1	28,88	0,6	0,4	-
21.01.2023	4,258	-0,173	163,48	165,05	159,15	163,12	-3,97	24	0	0	77,5	49,6	27,98	0,6	0,4	-
22.01.2023	4,403	-0,174	166,94	168,5	162,54	166,55	-4,01	24	0	0	77,7	49,4	28,29	0,6	0,4	-
23.01.2023	4,222	-0,163	160,62	162,02	156,37	160,13	-3,76	24	0	0	77,8	49,6	28,17	0,6	0,4	-
Итого:	115,686	0	4465,76	4491,2	4356,85	4444,81	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,686															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2022	303,727	11996,91	12019,24	11705,32	11891,61
23.01.2023	419,413	16462,67	16510,44	16062,17	16336,42

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.01.2023 8:45:13