

# #112673#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 15-25, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7943  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208155  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	4,138	-0,19	175,97	177,6	171,29	175,33	-4,04	24	0	0	77,9	52,5	25,35	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	4,042	-0,186	174,5	176,13	169,87	173,87	-4	24	0	0	77,8	52,8	25,01	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	4,016	-0,177	169,86	171,42	165,36	169,21	-3,85	24	0	0	77,8	52,3	25,48	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	3,898	-0,15	155,25	156,47	151,15	154,58	-3,43	24	0	0	77,7	50,8	26,9	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	3,931	-0,173	163,32	164,84	158,97	162,77	-3,8	24	0	0	77,7	51,8	25,94	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	4,109	-0,183	171,62	173,22	167,06	171,02	-3,96	24	0	0	77,8	52	25,79	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	4,194	-0,186	173,44	175,09	168,83	172,9	-4,07	24	0	0	77,6	51,6	26,07	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	4,363	-0,182	177,23	178,75	172,56	176,55	-3,99	24	0	0	77,6	51,1	26,43	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	4,043	-0,185	175,67	177,31	171,02	174,95	-3,93	24	0	0	77,8	52,9	24,82	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	4,175	-0,19	180,16	181,75	175,4	179,41	-4,01	24	0	0	77,7	52,7	24,97	0,6	0,4	4
03.01.2025	4,449	-0,251	218,47	220,87	212,69	217,68	-4,99	24	0	0	77,6	55,5	22,17	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	4,483	-0,242	209,61	211,77	203,93	208,71	-4,78	24	0	0	78,7	55,5	23,23	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	4,534	-0,229	200,06	201,96	194,51	199,09	-4,58	24	0	0	79,8	55,2	24,58	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	4,448	-0,251	212,55	214,83	206,8	211,72	-4,92	24	0	0	78,5	55,7	22,79	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	4,068	-0,185	174,22	175,87	169,6	173,58	-3,98	24	0	0	77,7	52,6	25,18	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	4,139	-0,204	184,4	186,25	179,5	183,76	-4,26	24	0	0	77,8	53,5	24,3	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	4,23	-0,221	192,72	194,81	187,59	192,16	-4,57	24	0	0	77,7	53,9	23,83	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	4,268	-0,23	196,88	199,04	191,66	196,35	-4,69	24	0	0	77,6	54,1	23,56	0,6	0,4	-
11.01.2025	4,414	-0,273	223,09	225,77	217,18	222,48	-5,3	24	0	0	77,7	56	21,66	0,6	0,4	-
12.01.2025	4,47	-0,25	212,27	214,62	206,62	211,62	-5	24	0	0	77,6	54,7	22,92	0,6	0,4	-
13.01.2025	4,346	-0,235	201,86	204,02	196,48	201,2	-4,72	24	0	0	77,8	54,4	23,39	0,6	0,4	-
14.01.2025	4,4	-0,228	197,96	200,05	192,7	197,35	-4,65	24	0	0	77,9	53,8	24,09	0,6	0,4	-
15.01.2025	4,206	-0,186	176,4	178,02	171,7	175,74	-4,04	24	0	0	77,8	52,1	25,7	0,6	0,4	-
16.01.2025	4,209	-0,202	181,47	183,32	176,65	180,92	-4,27	24	0	0	77,7	52,7	25,07	0,6	0,4	-
17.01.2025	4,194	-0,195	179,44	181,15	174,65	178,83	-4,18	24	0	0	77,8	52,5	25,24	0,6	0,4	-
18.01.2025	4,151	-0,189	173,64	175,27	169,03	173,08	-4,05	24	0	0	77,8	52	25,78	0,6	0,4	-
19.01.2025	4,263	-0,197	180,69	182,44	175,9	180,1	-4,2	24	0	0	77,7	52,3	25,44	0,6	0,4	-
20.01.2025	4,3	-0,221	195,67	197,73	190,47	195,03	-4,56	24	0	0	77,8	54	23,83	0,6	0,4	-
21.01.2025	4,293	-0,218	194,68	196,67	189,49	193,97	-4,48	24	0	0	78	54,1	23,89	0,6	0,4	-
22.01.2025	4,265	-0,208	187,82	189,69	182,81	187,14	-4,33	24	0	0	78	53,4	24,57	0,6	0,4	-
23.01.2025	4,299	-0,228	197,05	199,12	191,78	196,38	-4,6	24	0	0	78	54,4	23,69	0,6	0,4	-
Итого:	131,338	0	5807,97	5865,85	5653,25	5787,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	131,338															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	2016,762	84296,71	84253,18	82259,16	83308,2
23.01.2025	2148,1	90104,68	90119,03	87912,41	89095,68

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:19:22